

График ремонта ЛЭП и оборудования на октябрь 2012 год

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ковылкинский район высоковольтных электрических сетей														
ПС 110/10 кВ Русская Паевка														
1 секция 110 кВ, ШР-110 Т-1, СР-1-110, ТН-110.	3	03.10	05.10				3	03.10	05.10	3	03.10	05.10	Техническое обслуживание, АГ - срок заявки	без включения на ночь
Т-1, В-110 Т-1, РГ-110	5	01.10	05.10				5	01.10	05.10	3	03.10	05.10	Техническое обслуживание, АГ - срок заявки	без включения на ночь
ВД-110 кВ «Казенный Майдан Русская Паевка», ЛР-1-110, в/ч связь.	1	05.10	05.10				1	05.10	05.10	1	04.10	04.10	Техническое обслуживание, АГ - срок заявки	–
ВД-110 кВ «Русская Паевка – Инсар», ЛР-2-110, в/ч связь.	1	08.10	08.10				1	08.10	08.10	1	05.10	05.10	Техническое обслуживание, АГ - срок заявки	–
ПС 35/10 кВ «Калиновка»														
Т-1, В-35-Т1, РВС-35	2	08.10	10.10	2	08.10	10.10	2	08.10	10.10	2	08.10	10.10	ТР, АГ – 3 часа	без включения на ночь
ВД-35кВ. «Ширингуши-Ачадово». ЛР-35..	2	08.10	10.10	2	08.10	10.10	2	08.10	10.10	2	08.10	10.10	ТР, АГ – 3 часа	без включения на ночь
ЯЧ - 10кВ № 1-7	15	1.10	15.10	15	1.10	15.10	15	1.10	15.10	15	1.10	15.10	ТР, АГ – 2 часа	с включением на ночь
ПС 35/10 кВ «Ачадово»														
Т-1, В-35-Т1, РВС-35	3	15.10	17.10	3	15.10	17.10	3	15.10	17.10	3	15.10	17.10	ТО, АГ – 3 часа	без включения на ночь

1 СШ-35, В-35-Л1, ТР-35-Т1, ШР-35-Л1.	3	15.10	17.10	3	15.10	17.10	3	15.10	17.10	3	15.10	17.10	ТО, АГ – 3 часа	без включения на ночь
ВЛ-35кВ. «Ширингуши-Ачадово». ЛР-35..	1	17.10	17.10	1	17.10	17.10	1	17.10	17.10	1	17.10	17.10	ТО, АГ – 3 часа	без включения на ночь
Т-2, В-35-Т2, РВС-35	3	22.10	24.10	3	22.10	24.10	3	22.10	24.10	3	22.10	24.10	ТО, АГ – 3 часа	без включения на ночь
2 СШ-35, В-35-Л2, ТР-35-Т2, ШР-35-Л2.	3	22.10	24.10	3	22.10	24.10	3	22.10	24.10	3	22.10	24.10	ТО, АГ – 3 часа	без включения на ночь
ВЛ-35кВ. «Ачадово-Б.Демьяновск». ЛР-35..	1	24.10	24.10	1	24.10	24.10	1	24.10	24.10	1	24.10	24.10	ТО, АГ – 3 часа	без включения на ночь
РП-10 «Анаево»														
Яч - 10кВ № 1-7	10	1.10	11.10	10	1.10	11.10	10	1.10	11.10	10	1.10	11.10	ТР, АГ – 2 часа	с включением на ночь

График технического обслуживания устройств РЗА на октябрь 2012 год

Объект	Элемент первичной схемы	Наименование устройства РЗА	Категория (управление или ведение р/лв)	Напряжение, кВ	Цикл проверки (лет)	Дата последнего восстановления (год/мес)	Планируемое обслуживание, дата обслуживания, месяц (число дни месяца)			Согласованные сроки обслуживания	
							Вид обслуживания	Начало	Окончание	Начало	Окончание
ЛС Р.Паевка	Т-1	МТЗ, ТО, ТЗ	ПО	110	6	2007	О	Октябрь	Октябрь	Октябрь	Октябрь
ЛС Р.Паевка	ТН-110	Втор. цепи	ПО	110	6	2007	О	Октябрь	Октябрь	Октябрь	Октябрь
ЛС Р.Паевка	Яч. 10 кВ, ТН-10	МТЗ, МТО	ПО	10	6	2007	О	октябрь	октябрь	октябрь	октябрь
ЛС Р.Паевка	Вывод сил. Обор. Не требуется	Центральная сигнализация	ПО	0,4	6	2007	О	октябрь	октябрь	октябрь	октябрь
ЛС Р.Паевка	Вывод сил. Обор. Не требуется	Опер. ток	ПО	0,4	6	2007	О	октябрь	октябрь	октябрь	октябрь
ЛС С.Пятина	Т-1	МТЗ, ТО, ТЗ	ПО	35	6	2007	О	октябрь	октябрь	октябрь	октябрь

ПС С.Пятина	Т-2	МТЗ, ТО, ГЗ	ПО	35	6	2010	О	октябрь	октябрь	октябрь	октябрь
ПС С.Пятина	СВ-35	МТЗ, ТО	ПО	35	6	2010	О	октябрь	октябрь	октябрь	октябрь
ПС С.Пятина	Яч. 10 кВ, ТН-10	МТЗ, МТО	ПО	10	6	2009	К	октябрь	октябрь	октябрь	октябрь
ПС С.Пятина	Вывод сил. Обор. Не требуется	Центральная сигнализация	ПО	0,4	6	2007	К	октябрь	октябрь	октябрь	октябрь
ПС С.Пятина	Вывод сил. Обор. Не требуется	Опер. ток	ПО	0,4	6	2007	К	октябрь	октябрь	октябрь	октябрь
ПС С.Пятина	СВ-10	АВР-10	ПО	10	6	2010	О	октябрь	октябрь	октябрь	октябрь
РП Анаево	Яч. 10 кВ, ТН-10	МТЗ, МТО	ПО	10	6	2009	О	октябрь	октябрь	октябрь	октябрь
РП Анаево	Вывод сил. Обор. Не требуется	Центральная сигнализация	ПО	0,4	6	2009	О	октябрь	октябрь	октябрь	октябрь
РП Анаево	Вывод сил. Обор. Не требуется	Опер. ток	ПО	0,4	6	2009	О	октябрь	октябрь	октябрь	октябрь

График технического обслуживания устройств СДТУ на октябрь 2012года

Объект	Наименование устройства СДТУ	Наименование комплекса противоаварийной или режимной автоматики	В чем управление, ведении (объект, РДУ, ОДУ, СО ЕЭС)	Цикл ТО, проверки (лет)	Дата последнего ТО, восстановления (наладки)	Планируемое обслуживание, дата обслуживания, месяц (число дня)			Согласованные сроки обслуживания	
						Вид обслуживания	Начало	Окончание	Начало	Окончание
ТПС 110\35\10кВ Ковылкино	Стойка ВЧ связи АСК-1Р		РДУ		04.2012	ТО	08.10.2012	12.10.2012		
ПС 110\35\10кВ ГКС (Торбеево)	Стойка ВЧ связи АСК-1С		РДУ		04.2012	ТО	08.10.2012	12.10.2012		
ПС 110\35\10кВ ГКС (Торбеево)	Стойка ТМ УКПМ-6		РДУ		04.2012	ТО	08.10.2012	12.10.2012		
ТПС 110\35\10кВ Ковылкино	Стойка ВЧ связи АСК-1Р		РДУ		03.2012	ТО	23.10.2012	30.10.2012		
ТПС 110\35\10кВ Торбеево	Стойка ВЧ связи АСК-1У		РДУ		03.2012	ТО	23.10.2012	30.10.2012		
ТПС 110\10кВ Потьма	Стойка ВЧ связи АСК-1С		РДУ		03.2012	ТО	23.10.2012	30.10.2012		
ТПС 110\10кВ Потьма	Стойка ТМ УКПМ-6		РДУ		03.2012	ТО	23.10.2012	30.10.2012		

Начальник СП



Потенков С.Н.

Начальник ВВЛ



Акимов А.Н.

Начальник СДТУ




Бибишев Ю.Д.

Начальник СРЗА



Мокринский Д.В.

Согласовано: начальник ОДС



Чернышов А.В.