

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по техническим вопросам
главный инженер филиала ОАО "МРСК Волги"
"Оренбургэнерго"

М.В. Кузьмин
«26» 09 2012 г.

График ремонта ЛЭП и оборудования напряжением 110-35-10(6)кВ по СЭС, находящихся на эксплуатационном обслуживании "Оренбургэнерго", на 2012 год

(октябрь месяц 2012 года)

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер по "СЭС"
филиала ОАО "МРСК Волги"
"Оренбургэнерго"
А.Н. Евграфов
«25» 09 2012 г.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) 2)	Заявленный в годовом график срок ремонта 2)			Выделенный в годовом графике срок ремонта 1), 2)			Заявленный в месячный график срок ремонта 2)			Разрешенный срок ремонта 3)			Примечания: вид ремонта, краткое содержание работ, аварийная готовность и т.д. 2)	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. 3)	
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			
Оборудование, подлежащее ОРДУ															15
ВЛ 110 кВ Абдулино-г. - Вугурусан-г. №1 (уч. Вугурусан-г. - Филипповка тяга)	3	23.10.2012	25.10.2012	3	23.10.2012	25.10.2012							ТО, Верховой осмотр, вырубка деревьев, замена дефектных изоляторов А.Г.2ч		
ВЛ 110 кВ Абдулино-г. - Вугурусан-г. №2 (уч. Аскеево тяга - Вугурусан тяга)	3	22.10.2012	24.10.2012	3	22.10.2012	24.10.2012							ТО, Верховой осмотр, вырубка деревьев, замена дефектных изоляторов А.Г.2ч		
ВЛ 110 кВ Абдулино тяга-Вугурусан тяга №2 (уч. Аскеево тяга-Сарай-Гир тяга)	1	10.10.2012	10.10.2012				1	10.10.2012	10.10.2012				Опробование плашки гололеда АГ 1		
ВЛ 110 кВ Абдулино-г. - Вугурусан-г. №1 (уч. Вугурусан-г. - Филипповка тяга)	3	15.10.2012	17.10.2012				3	15.10.2012	17.10.2012				ТО, Верховой осмотр, вырубка деревьев, замена дефектных изоляторов А.Г.2ч		
ВЛ 110 кВ Абдулино тяга-Вугурусан тяга №2 (уч. Аскеево тяга-Сарай-Гир тяга)	2	18.10.2012	19.10.2012				2	18.10.2012	19.10.2012				ТО, Верховой осмотр, вырубка деревьев, замена дефектных изоляторов А.Г.2ч		
Оборудование, подлежащее Оребурэнерго															
ВЛ 110 кВ															
ВЛ 110 кВ Михайловская-Тюрино 2д.	18	01.10.2012	18.10.2012	18	01.10.2012	18.10.2012							ТО замена изоляторов АГ 2		
ВЛ 35 кВ															
ВЛ 35 кВ НПС-Чаловская	2	22.10.2012	23.10.2012	2	22.10.2012	23.10.2012							ТО, Верховой осмотр, вырубка деревьев, замена дефектных изоляторов АГ 2		
ВЛ 35 кВ Северная-Староборискино	1	24.10.2012	24.10.2012	1	24.10.2012	24.10.2012							ТО, Верховой осмотр, вырубка деревьев, замена дефектных изоляторов АГ 2		
ВЛ 35 кВ Сарай-Гир-Матвеевка	1	30.10.2012	30.10.2012	1	30.10.2012	30.10.2012							ТО, Верховой осмотр, вырубка деревьев, замена дефектных изоляторов АГ 2		
ВЛ 35 кВ Борискино-Азаматово	1	31.10.2012	31.10.2012	1	31.10.2012	31.10.2012							ТО, Верховой осмотр, вырубка деревьев, замена дефектных изоляторов АГ 2		
ВЛ 35кВ Сарай-Гир-Совхозная	5	15.10.2012	19.10.2012	3	15.10.2012	17.10.2012							БВР КС ВЛ 35кВ АГ 1	М КС Ф"А", Ф"В" ВЛ 35кВ Сарай-Гир	
ВЛ 35кВ Совхозная-Покровка	5	15.10.2012	19.10.2012	3	18.10.2012	20.10.2012							ТО, Верховой осмотр, вырубка деревьев, замена дефектных изоляторов БВР КС ВЛ 35кВ АГ 1.	М КС Ф"А", Ф"В" ВЛ 35кВ Покровка	
ПС 110кВ															
ПС 110/35/6кВ Новая															
В 6 кВ №7							1	18.10.2012	18.10.2012				Замена ТГ-10кВ АГ 2		

ПС 110/10кВ Почевая												
Т1 10МВА	3	03.10.2012	05.10.2012	3	01.10.2012	03.10.2012	3	01.10.2012	03.10.2012	3	01.10.2012	М Проверка изоляции ОПН 110кВ Т1 АГ 1
Т2 16МВА	3	03.10.2012	05.10.2012	3	04.10.2012	06.10.2012	3	04.10.2012	06.10.2012	3	04.10.2012	М Проверка изоляции ОПН 110кВ Т2 АГ 1
ТСН1 10кВ	3	03.10.2012	05.10.2012	3	01.10.2012	03.10.2012	3	01.10.2012	03.10.2012	3	01.10.2012	ТР Проверка изоляции АГ 1
ТСН2 10кВ	3	03.10.2012	05.10.2012	3	04.10.2012	06.10.2012	3	04.10.2012	06.10.2012	3	04.10.2012	ТР Проверка изоляции АГ 1
ДПК 10кВ	3	03.10.2012	05.10.2012	3	01.10.2012	03.10.2012	3	01.10.2012	03.10.2012	3	01.10.2012	ТР Проверка изоляции АГ 1
В ДЛ 10кВ ПЛ1	1	01.10.2012	01.10.2012	1	01.10.2012	01.10.2012	1	01.10.2012	01.10.2012	1	01.10.2012	ТО Проф.вос.,план. проверка РЗА АГ 1
В ДЛ 10кВ ПЛ2	1	01.10.2012	01.10.2012	1	01.10.2012	01.10.2012	1	01.10.2012	01.10.2012	1	01.10.2012	ТО Проф.вос.,план. проверка РЗА АГ 1
В ДЛ 10кВ ПЛ3	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	ТО Проф.вос.,план. проверка РЗА АГ 1
В ДЛ 10кВ ПЛ7	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	ТО Проф.вос.,план. проверка РЗА АГ 1
В ДЛ 10кВ ПЛ8	1	08.10.2012	08.10.2012	1	08.10.2012	08.10.2012	1	08.10.2012	08.10.2012	1	08.10.2012	ТО Проф.вос.,план. проверка РЗА АГ 1
В ДЛ 10кВ ПЛ9	1	08.10.2012	08.10.2012	1	08.10.2012	08.10.2012	1	08.10.2012	08.10.2012	1	08.10.2012	ТО Проф.вос.,план. проверка РЗА АГ 1
В ДЛ 10кВ ПЛ10	1	10.10.2012	10.10.2012	1	10.10.2012	10.10.2012	1	10.10.2012	10.10.2012	1	10.10.2012	ТО Проф.вос.,план. проверка РЗА АГ 1
БЛП 10кВ	1	10.10.2012	10.10.2012	1	10.10.2012	10.10.2012	1	10.10.2012	10.10.2012	1	10.10.2012	ТО Проф.вос.,план. проверка РЗА АГ 1
ПС 110/35/10кВ Емонтаево												
Т1 6,3 МВА	1	15.10.2012	15.10.2012	1	15.10.2012	15.10.2012	1	15.10.2012	15.10.2012	1	15.10.2012	ТО Проф.вос.,план. проверка РЗА АГ 1
Т2 6,3 МВА	1	17.10.2012	17.10.2012	1	17.10.2012	17.10.2012	1	17.10.2012	17.10.2012	1	17.10.2012	ТО Проф.вос.,план. проверка РЗА АГ 1
В ДЛ 10кВ ЕМ1	1	19.10.2012	19.10.2012	1	19.10.2012	19.10.2012	1	19.10.2012	19.10.2012	1	19.10.2012	ТО Проф.вос.,план. проверка РЗА АГ 1
В ДЛ 10кВ ЕМ2	1	19.10.2012	19.10.2012	1	19.10.2012	19.10.2012	1	19.10.2012	19.10.2012	1	19.10.2012	ТО Проф.вос.,план. проверка РЗА АГ 1
В ДЛ 10кВ ЕМ3	1	22.10.2012	22.10.2012	1	22.10.2012	22.10.2012	1	22.10.2012	22.10.2012	1	22.10.2012	ТО Проф.вос.,план. проверка РЗА АГ 1
В ДЛ 10кВ ЕМ4	1	22.10.2012	22.10.2012	1	22.10.2012	22.10.2012	1	22.10.2012	22.10.2012	1	22.10.2012	ТО Проф.вос.,план. проверка РЗА АГ 1
В ДЛ 10кВ ЕМ5	1	24.10.2012	24.10.2012	1	24.10.2012	24.10.2012	1	24.10.2012	24.10.2012	1	24.10.2012	ТО Проф.вос.,план. проверка РЗА АГ 1
БЛП 10 кВ	1	24.10.2012	24.10.2012	1	24.10.2012	24.10.2012	1	24.10.2012	24.10.2012	1	24.10.2012	ТО Проф.вос.,план. проверка РЗА АГ 1
СВ 10 кВ	1	26.10.2012	26.10.2012	1	26.10.2012	26.10.2012	1	26.10.2012	26.10.2012	1	26.10.2012	ТО Проф.вос.,план. проверка РЗА АГ 1
ТН 1сек 10кВ	1	26.10.2012	26.10.2012	1	26.10.2012	26.10.2012	1	26.10.2012	26.10.2012	1	26.10.2012	ТО Проф.вос.,план. проверка РЗА АГ 1
ТН 2сек 10кВ	1	26.10.2012	26.10.2012	1	26.10.2012	26.10.2012	1	26.10.2012	26.10.2012	1	26.10.2012	ТО Проф.вос.,план. проверка РЗА АГ 1
ПС 35 кВ												
ПС 35/6кВ Юбилейная												
В ВЛ 35кВ Александровка				5	01.10.2012	05.10.2012	5	01.10.2012	05.10.2012			КР проверка изоляции ЛП ВЛ 35кВ Александровка, КС ф "А" ВЛ 35кВ Александровка АГ 5
В ВЛ 35кВ Радиатор				5	08.10.2012	12.10.2012	5	08.10.2012	12.10.2012			КР ЛП ВЛ 35 кВ Радиатор, КС ф "В" ВЛ 35кВ Радиатор АГ 5
СВ 35 кВ				12	01.10.2012	12.10.2012	12	01.10.2012	12.10.2012			КР ШР 1 СВ 35 кВ, ШР 2 СВ 35 кВ АГ 5
Т1 6,3МВА				5	08.10.2012	12.10.2012	5	08.10.2012	12.10.2012			ТР проверка изоляции АГ 5
Т2 6,3МВА				5	01.10.2012	05.10.2012	5	01.10.2012	05.10.2012			ТР проверка изоляции АГ 5
В 35кВ Т-1				5	08.10.2012	12.10.2012	5	08.10.2012	12.10.2012			ТР проверка изоляции АГ 5
В 35кВ Т-2				5	01.10.2012	05.10.2012	5	01.10.2012	05.10.2012			ТР проверка изоляции АГ 5

1 сек 35кВ						5	08.10.2012	12.10.2012	5	08.10.2012	12.10.2012	КР проверка изоляции ШПР ВЛ 35 кВ Радиатор, ШПР 35 кВ Т-1 АГ 5	
2 сек 35кВ						5	01.10.2012	05.10.2012	5	01.10.2012	05.10.2012	КР проверка изоляции ШПР ВЛ 35 кВ Александрова, ШПР 35 кВ Т-2 АГ 5	
ТН 35 кВ 1 сек						5	08.10.2012	12.10.2012	5	08.10.2012	12.10.2012	КР проверка изоляции РТН - 35 кВ 1 сек АГ 5	
ТН 35 кВ 2 сек						5	01.10.2012	05.10.2012	5	01.10.2012	05.10.2012	КР проверка изоляции РТН 35 кВ 2 сек АГ 5	
ТСН 1 6 кВ						5	08.10.2012	12.10.2012	5	08.10.2012	12.10.2012	КР РТСН 1 6 кВ проверка изоляции АГ 5	
ТСН 2 6 кВ						5	01.10.2012	05.10.2012	5	01.10.2012	05.10.2012	КР РТСН 2 6 кВ проверка изоляции АГ 5	
ТСН 1 Бата 6кВ						5	08.10.2012	12.10.2012	5	08.10.2012	12.10.2012	СР АГ 5	
ТСН 2 Бата 6кВ						5	01.10.2012	05.10.2012	5	01.10.2012	05.10.2012	СР АГ 5	
ТН 35 кВ 1 сек						1	02.10.2012	02.10.2012	1	02.10.2012	02.10.2012	ТО, Проверка трансф. напряжения АГ 2	
ТН 35 кВ 2 сек						1	02.10.2012	02.10.2012	1	02.10.2012	02.10.2012	ТО, Проверка трансф. напряжения АГ 2	
ПС 35/6кВ Елатонка													
Т1 2,5МВА	1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	2	15.10.2012	16.10.2012	2	15.10.2012	16.10.2012	ТР, АГ 1	
В 35 кВ Тюрино						1	17.10.2012	17.10.2012	1	17.10.2012	17.10.2012	ТО, АГ 1	
В 35 кВ Т1						2	15.10.2012	16.10.2012	2	15.10.2012	16.10.2012	ТО, АГ 1	
В 35 кВ КНС						1	17.10.2012	17.10.2012	1	17.10.2012	17.10.2012	ТО, АГ 1	
ТСН 1						2	15.10.2012	16.10.2012	2	15.10.2012	16.10.2012	ТО, АГ 1	
ТН 1 сек 35 кВ						2	15.10.2012	16.10.2012	2	15.10.2012	16.10.2012	ТО, АГ 1	
В 6 кВ Т1						2	15.10.2012	16.10.2012	2	15.10.2012	16.10.2012	ТО, АГ 1	
В Л 6 кВ Е1						2	15.10.2012	16.10.2012	2	15.10.2012	16.10.2012	ТО, АГ 1	
В Л 6 кВ Е2						2	15.10.2012	16.10.2012	2	15.10.2012	16.10.2012	ТО, АГ 1	
В Л 6 кВ Е3						2	15.10.2012	16.10.2012	2	15.10.2012	16.10.2012	ТО, АГ 1	
В Л 6 кВ Е4						2	15.10.2012	16.10.2012	2	15.10.2012	16.10.2012	ТО, АГ 1	
В Л 6 кВ Е5						2	15.10.2012	16.10.2012	2	15.10.2012	16.10.2012	ТО, АГ 1	
В Л 6 кВ Е6						2	15.10.2012	16.10.2012	2	15.10.2012	16.10.2012	ТО, АГ 1	
ТН 6 кВ						1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	ТО, Проверка трансф. напряжения АГ 2	
ПС 35/6 кВ Александровка													
ТН 35 кВ 1 сек						1	01.10.2012	01.10.2012	1	01.10.2012	01.10.2012	ТО, Проверка трансф. напряжения АГ 2	
ТН 35 кВ 2 сек						1	01.10.2012	01.10.2012	1	01.10.2012	01.10.2012	ТО, Проверка трансф. напряжения АГ 2	
ПС 35/10 кВ Коптяжево													
ТН 10 кВ						1	03.10.2012	03.10.2012	1	03.10.2012	03.10.2012	ТО, Проверка трансф. напряжения АГ 2	
ПС 35/10 кВ Полюдино													
ТН 10 кВ						1	04.10.2012	04.10.2012	1	04.10.2012	04.10.2012	ТО, Проверка трансф. напряжения АГ 2	

ПС 35/10 кВ Ролина											
ТН 35 кВ					1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	ТО,Поверка трансф. напряжения АГ 2
ТН 1 сек 10 кВ					1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	ТО,Поверка трансф. напряжения АГ 2
ТН 2 сек 10 кВ					1	05.10.2012	05.10.2012	1	05.10.2012	05.10.2012	ТО,Поверка трансф. напряжения АГ 2
ПС 35/10 кВ Ассенино											
ТН 35 кВ					1	08.10.2012	08.10.2012	1	08.10.2012	08.10.2012	ТО,Поверка трансф. напряжения АГ 2
ТН 10 кВ					1	08.10.2012	08.10.2012	1	08.10.2012	08.10.2012	ТО,Поверка трансф. напряжения АГ 2
ПС 35/10 кВ Болшепожская											
ТН 35 кВ					1	09.10.2012	09.10.2012	1	09.10.2012	09.10.2012	ТО,Поверка трансф. напряжения АГ 2
ТН 10 кВ					1	09.10.2012	09.10.2012	1	09.10.2012	09.10.2012	ТО,Поверка трансф. напряжения АГ 2
ПС 35/10 кВ Секретарка											
ТН 1 сек 10 кВ					1	10.10.2012	10.10.2012	1	10.10.2012	10.10.2012	ТО,Поверка трансф. напряжения АГ 2
ТН 2 сек 10 кВ					1	10.10.2012	10.10.2012	1	10.10.2012	10.10.2012	ТО,Поверка трансф. напряжения АГ 2
ПС 35/10 кВ Чкаловская											
ТН 35 кВ					1	11.10.2012	11.10.2012	1	11.10.2012	11.10.2012	ТО,Поверка трансф. напряжения АГ 2
ТН 1 сек 10 кВ					1	11.10.2012	11.10.2012	1	11.10.2012	11.10.2012	ТО,Поверка трансф. напряжения АГ 2
ТН 2 сек 10 кВ					1	11.10.2012	11.10.2012	1	11.10.2012	11.10.2012	ТО,Поверка трансф. напряжения АГ 2
ПС 35/10 кВ Покровка											
ТН 35 кВ					1	12.10.2012	12.10.2012	1	12.10.2012	12.10.2012	ТО,Поверка трансф. напряжения АГ 2
ПС 35/10 кВ Степановка											
ТН 10 кВ					1	15.10.2012	15.10.2012	1	15.10.2012	15.10.2012	ТО,Поверка трансф. напряжения АГ 2
ПС 35/10 кВ Азамитово											
ТН 1 сек 10 кВ					1	16.10.2012	16.10.2012	1	16.10.2012	16.10.2012	ТО,Поверка трансф. напряжения АГ 2
ТН 2 сек 10 кВ					1	16.10.2012	16.10.2012	1	16.10.2012	16.10.2012	ТО,Поверка трансф. напряжения АГ 2
ПС 35/10 кВ Мочгай											
ТН 1 сек 10 кВ					1	17.10.2012	17.10.2012	1	17.10.2012	17.10.2012	ТО,Поверка трансф. напряжения АГ 2
ТН 2 сек 10 кВ					1	17.10.2012	17.10.2012	1	17.10.2012	17.10.2012	ТО,Поверка трансф. напряжения АГ 2
ПС 35/10 кВ Красная Горка											
ТН 10 кВ					1	18.10.2012	18.10.2012	8.10.201	18.10.2012	18.10.2012	ТО,Поверка трансф. напряжения АГ 2
ПС 35/10 кВ Беседино											
ТН 1 сек 10 кВ					1	19.10.2012	19.10.2012	1	19.10.2012	19.10.2012	ТО,Поверка трансф. напряжения АГ 2
ТН 2 сек 10 кВ					1	19.10.2012	19.10.2012	1	19.10.2012	19.10.2012	ТО,Поверка трансф. напряжения АГ 2
ПС 35/10 кВ Воздвиженка											
ТН 1 сек 10 кВ					1	22.10.2012	22.10.2012	1	22.10.2012	22.10.2012	ТО,Поверка трансф. напряжения АГ 2
ТН 2 сек 10 кВ					1	22.10.2012	22.10.2012	1	22.10.2012	22.10.2012	ТО,Поверка трансф. напряжения АГ 2
ПС 35/10 кВ Ефремово-Зыково											
ТН 1 сек 10 кВ					1	23.10.2012	23.10.2012	1	23.10.2012	23.10.2012	ТО,Поверка трансф. напряжения АГ 2
ТН 2 сек 10 кВ					1	23.10.2012	23.10.2012	1	23.10.2012	23.10.2012	ТО,Поверка трансф. напряжения АГ 2
ПС 35/10 кВ Клиучевка											
ТН 1 сек 10 кВ					1	24.10.2012	24.10.2012	1	24.10.2012	24.10.2012	ТО,Поверка трансф. напряжения АГ 2
ТН 1 сек 10 кВ					1	24.10.2012	24.10.2012	1	24.10.2012	24.10.2012	ТО,Поверка трансф. напряжения АГ 2

ПС 35/10кВ Совхозная													
Т1 4 МВА	5	15.10.2012	19.10.2012	3	15.10.2012	17.10.2012	3	15.10.2012	17.10.2012	3	15.10.2012	17.10.2012	М Проверка изоляции ОПН 35кВ Т1, ОПН 10кВ Т1 АГ 1
Т2 4МВА	5	15.10.2012	19.10.2012	3	18.10.2012	20.10.2012	3	18.10.2012	20.10.2012	3	18.10.2012	20.10.2012	М Проверка изоляции ОПН 35кВ Т2, ОПН 10кВ Т2 АГ 1
В 35кВ Т1	5	15.10.2012	19.10.2012	3	15.10.2012	17.10.2012	3	15.10.2012	17.10.2012	3	15.10.2012	17.10.2012	М Проверка изоляции АГ 1
В 35кВ Т2	5	15.10.2012	19.10.2012	3	18.10.2012	20.10.2012	3	18.10.2012	20.10.2012	3	18.10.2012	20.10.2012	М Проверка изоляции АГ 1
СВ 35кВ	5	15.10.2012	19.10.2012	3	18.10.2012	20.10.2012	3	18.10.2012	20.10.2012	3	18.10.2012	20.10.2012	М Проверка изоляции АГ 1
1сек 35кВ	5	15.10.2012	19.10.2012	3	15.10.2012	17.10.2012	3	15.10.2012	17.10.2012	3	15.10.2012	17.10.2012	М Проверка изоляции ТН 1 сек 35кВ, ОПН 35кВ 1сек, КС ф"А", ф"В" ВЛ 35кВ Сарай-Гир АГ 1
2сек 35кВ	5	15.10.2012	19.10.2012	3	18.10.2012	20.10.2012	3	18.10.2012	20.10.2012	3	18.10.2012	20.10.2012	М Проверка изоляции КС ф"А", ф"В" ВЛ 35кВ Сарай-Гир АГ 1
ТЧН1 10кВ	5	15.10.2012	19.10.2012	3	15.10.2012	17.10.2012	3	15.10.2012	17.10.2012	3	15.10.2012	17.10.2012	М Проверка изоляции АГ 1
ТЧН2 10кВ	5	15.10.2012	19.10.2012	3	18.10.2012	20.10.2012	3	18.10.2012	20.10.2012	3	18.10.2012	20.10.2012	М Проверка изоляции АГ 1
ТН 1сек 10кВ	5	15.10.2012	19.10.2012	3	15.10.2012	17.10.2012	3	15.10.2012	17.10.2012	3	15.10.2012	17.10.2012	М Проверка изоляции АГ 1
ТН 2сек 10кВ	5	15.10.2012	19.10.2012	3	18.10.2012	20.10.2012	3	18.10.2012	20.10.2012	3	18.10.2012	20.10.2012	М Проверка изоляции АГ 1
1сек 10кВ	5	15.10.2012	19.10.2012	3	15.10.2012	17.10.2012	3	15.10.2012	17.10.2012	3	15.10.2012	17.10.2012	М Проверка изоляции АГ 1
2сек 10кВ	5	15.10.2012	19.10.2012	3	18.10.2012	20.10.2012	3	18.10.2012	20.10.2012	3	18.10.2012	20.10.2012	М Проверка изоляции АГ 1
ПС 35/10кВ Бурское													
В 10кВ Т1	1	11.10.2012	11.10.2012	1	11.10.2012	11.10.2012	1	11.10.2012	11.10.2012	1	11.10.2012	11.10.2012	ТО, Ревизия обогрета АГ время заявки
ВЛПТ 10кВ	1	11.10.2012	11.10.2012	1	11.10.2012	11.10.2012	1	11.10.2012	11.10.2012	1	11.10.2012	11.10.2012	ТО, Ревизия обогрета АГ время заявки
В Л1 10кВ Вр2	1	11.10.2012	11.10.2012	1	11.10.2012	11.10.2012	1	11.10.2012	11.10.2012	1	11.10.2012	11.10.2012	ТО, Ревизия обогрета АГ время заявки
В Л1 10кВ Вр4	1	11.10.2012	11.10.2012	1	11.10.2012	11.10.2012	1	11.10.2012	11.10.2012	1	11.10.2012	11.10.2012	ТО, Ревизия обогрета АГ время заявки
В Л1 10кВ Вр5	1	11.10.2012	11.10.2012	1	11.10.2012	11.10.2012	1	11.10.2012	11.10.2012	1	11.10.2012	11.10.2012	ТО, Ревизия обогрета АГ время заявки
В Л1 10кВ Вр1	1	11.10.2012	11.10.2012	1	11.10.2012	11.10.2012	1	11.10.2012	11.10.2012	1	11.10.2012	11.10.2012	ТО, Ревизия обогрета АГ время заявки
ПС 35/10кВ Азаматово													
В 10кВ Т1	1	15.10.2012	15.10.2012	1	15.10.2012	15.10.2012	1	15.10.2012	15.10.2012	1	15.10.2012	15.10.2012	ТО, Ревизия обогрета АГ В3
В Л1 10кВ А35	1	15.10.2012	15.10.2012	1	15.10.2012	15.10.2012	1	15.10.2012	15.10.2012	1	15.10.2012	15.10.2012	ТО, Ревизия обогрета АГ В3
В Л1 10кВ А36	1	15.10.2012	15.10.2012	1	15.10.2012	15.10.2012	1	15.10.2012	15.10.2012	1	15.10.2012	15.10.2012	ТО, Ревизия обогрета АГ В3
В Л1 10кВ А33	1	15.10.2012	15.10.2012	1	15.10.2012	15.10.2012	1	15.10.2012	15.10.2012	1	15.10.2012	15.10.2012	ТО, Ревизия обогрета АГ В3
СВ 10кВ	1	15.10.2012	15.10.2012	1	15.10.2012	15.10.2012	1	15.10.2012	15.10.2012	1	15.10.2012	15.10.2012	ТО, Ревизия обогрета АГ В3
В 10кВ Т2	1	16.10.2012	16.10.2012	1	16.10.2012	16.10.2012	1	16.10.2012	16.10.2012	1	16.10.2012	16.10.2012	ТО, Ревизия обогрета АГ В3
В Л1 10 кВ А34	1	16.10.2012	16.10.2012	1	16.10.2012	16.10.2012	1	16.10.2012	16.10.2012	1	16.10.2012	16.10.2012	ТО, Ревизия обогрета АГ В3
ВЛПТ 10 кВ	1	16.10.2012	16.10.2012	1	16.10.2012	16.10.2012	1	16.10.2012	16.10.2012	1	16.10.2012	16.10.2012	ТО, Ревизия обогрета АГ В3
В Л1 10 кВ А31	1	16.10.2012	16.10.2012	1	16.10.2012	16.10.2012	1	16.10.2012	16.10.2012	1	16.10.2012	16.10.2012	ТО, Ревизия обогрета АГ В3
В Л1 10 кВ А37	1	16.10.2012	16.10.2012	1	16.10.2012	16.10.2012	1	16.10.2012	16.10.2012	1	16.10.2012	16.10.2012	ТО, Ревизия обогрета АГ В3
В Л1 10 кВ А32	1	15.10.2012	15.10.2012	1	15.10.2012	15.10.2012	1	15.10.2012	15.10.2012	1	15.10.2012	15.10.2012	ТО, Ревизия обогрета АГ В3
ПС 35/10кВ Емельяновка													
В Л1 10 кВ Ен1	1	17.10.2012	17.10.2012	1	17.10.2012	17.10.2012	1	17.10.2012	17.10.2012	1	17.10.2012	17.10.2012	ТО, Ревизия обогрета АГ В3
В Л1 10 кВ Ен2	1	17.10.2012	17.10.2012	1	17.10.2012	17.10.2012	1	17.10.2012	17.10.2012	1	17.10.2012	17.10.2012	ТО, Ревизия обогрета АГ В3
В Л1 10 кВ Ен3	1	17.10.2012	17.10.2012	1	17.10.2012	17.10.2012	1	17.10.2012	17.10.2012	1	17.10.2012	17.10.2012	ТО, Ревизия обогрета АГ В3
В Л1 10 кВ ресерв	1	17.10.2012	17.10.2012	1	17.10.2012	17.10.2012	1	17.10.2012	17.10.2012	1	17.10.2012	17.10.2012	ТО, Ревизия обогрета АГ В3
ТН 10 кВ					15.10.2012	15.10.2012							ТО, Проверка трансформаторов напряжения АГ 2

ПС 35/10кВ Матвеевка												
Б 10 кВ Т1	1	24.10.2012	24.10.2012	1	24.10.2012	24.10.2012	1	24.10.2012	24.10.2012	1	24.10.2012	ТО, Ревизия оборудования ЛГ ВЗ
БПГ 10 кВ	1	24.10.2012	24.10.2012	1	24.10.2012	24.10.2012	1	24.10.2012	24.10.2012	1	24.10.2012	ТО, Ревизия оборудования ЛГ ВЗ
Б 10 кВ Т2	1	25.10.2012	25.10.2012	1	25.10.2012	25.10.2012	1	25.10.2012	25.10.2012	1	25.10.2012	ТО, Ревизия оборудования ЛГ ВЗ
Б 10 кВ Резерв	1	25.10.2012	25.10.2012	1	25.10.2012	25.10.2012	1	25.10.2012	25.10.2012	1	25.10.2012	ТО, Ревизия оборудования ЛГ ВЗ
Б Л 10 кВ Мт1	1	25.10.2012	25.10.2012	1	25.10.2012	25.10.2012	1	25.10.2012	25.10.2012	1	25.10.2012	ТО, Ревизия оборудования ЛГ ВЗ
Б Л 10 кВ Мт2	1	26.10.2012	26.10.2012	1	26.10.2012	26.10.2012	1	26.10.2012	26.10.2012	1	26.10.2012	ТО, Ревизия оборудования ЛГ ВЗ
Б Л 10 кВ Мт3	1	26.10.2012	26.10.2012	1	26.10.2012	26.10.2012	1	26.10.2012	26.10.2012	1	26.10.2012	ТО, Ревизия оборудования ЛГ ВЗ
Б Л 10 кВ Мт4	1	26.10.2012	26.10.2012	1	26.10.2012	26.10.2012	1	26.10.2012	26.10.2012	1	26.10.2012	ТО, Ревизия оборудования ЛГ ВЗ
Б Л 10 кВ Мт5	1	29.10.2012	29.10.2012	1	29.10.2012	29.10.2012	1	29.10.2012	29.10.2012	1	29.10.2012	ТО, Ревизия оборудования ЛГ ВЗ
Б Л 10 кВ Мт6	1	29.10.2012	29.10.2012	1	29.10.2012	29.10.2012	1	29.10.2012	29.10.2012	1	29.10.2012	ТО, Ревизия оборудования ЛГ ВЗ
Б Л 10 кВ Мт7	1	30.10.2012	30.10.2012	1	30.10.2012	30.10.2012	1	30.10.2012	30.10.2012	1	30.10.2012	ТО, Ревизия оборудования ЛГ ВЗ
СВ 10 кВ	1	09.10.2012	09.10.2012	1	09.10.2012	09.10.2012	1	09.10.2012	09.10.2012	1	09.10.2012	ТО, Ревизия оборудования ЛГ ВЗ

Заместитель главного инженера
по ОТУ - начальник ЦУС филиала
ОАО "МРСК Волги"-
"Оренбургэнерго"
В.Б. Константинов
«26» 09 2012 г.

Заместитель главного инженера по
эксплуатации и ремонту
филиала ОАО "МРСК Волги"-
"Оренбургэнерго"
В.П. Сальцев
«26» 09 2012 г.

Заместитель главного инженера
по ТИР Ю "СЭС"
филиала ОАО "МРСК Волги"-
"Оренбургэнерго"
А.П. Попов
«20» 09 2012 г.

Начальник ОДС ПО "СЭС"
филиала ОАО "МРСК Волги"-
"Оренбургэнерго"
Е.С. Бычков
«20» 09 2012 г.