

УТВЕРЖДАЮ:
 Главный инженер Самарского ПО
 Дорожкин А.Н.
 " " 2012 г.

График ремонтов эл.оборудования и ВЛ 110-35 кВ Самарского ПО, находящихся в диспетчерском управлении и ведении диспетчера
 СПО, на октябрь 2012г.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утверждённый в годовом графике срок ремонта			Утверждённый в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1	ВЛ-35кВ ВС-2						1	03.10.2012	03.10.2012г	Для безопасности работ по замене прозотроса ВЛ-110кВ НК-3 ав. г. 2 часа
2	ВЛ-35кВ ВС-1						1	03.10.2012	03.10.2012г	Для безопасности работ по замене прозотроса ВЛ-110кВ НК-3 ав. г. 2 часа
3	ВЛ-110кВ Утёс-2						2	02.10.2012	03.10.2012	Для безопасности работ по замене прозотроса ВЛ-110кВ НК-3 ав. г. 2 часа
4	ВЛ-110кВ Утёс-2						1	05.10.2012	05.10.2012	Для безопасности работ по замене прозотроса ВЛ-110кВ НК-3 ав. г. 2 часа
5	ВЛ-110кВ Утёс-2						1	13.10.2012	13.10.2012	Сборка шлейфов на оп. №54а, разобранных для реконструкции ВЛ-110кВ НК-3, ав. г. -1ч.
6	ВЛ-110кВ Утёс-2 у-к опор №54а-80а.						14	14.10.2012	27.10.2012	Для безопасности по замене прозотроса, дефектных опор на у-ке 51-59 ав. г.-конец работы
7	ВЛ-35кВ ВС-1						1	22.10.2012	22.10.2012	Установка перемычки в пр.34-35 ав. г. 2 часа
8	ВЛ-35кВ ВС-1 у-к 35-45						16	22.10.2012	08.11.2012г	Замена опор на у-ке 35-45, ав.г.-конец работы
9	ВЛ-35кВ ВС-2						1	27.10.2012	08.11.2012г	Разборка шлейфов на оп.№35 ав. г. 2 часа
10	ВЛ-35кВ ВС-2 у-к 35-45						12	27.10.2012	08.11.2012г	Замена опор на у-ке 35-45, ав.г.-конец работы
11	ВЛ-110кВ Утёс-2						1	27.10.2012	27.10.2012	Для снятия перемычки с ВЛ-110 НК-2, ав.г.-2час
12	ВЛ-110кВ Утёс-1						1	28.10.2012	28.10.2012	Установка перемычки в пр.1-2 с ВЛ-110 НК-2 ав. г. 2 часа
13	ВЛ-110кВ Утёс-1						1	28.10.2012	02.11.2012	Для безопасности по замене прозотроса и опор на у-ке 75-88 ав. г.-конец работы

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Оборудование	Условия	Утверждённый в годовом графике срок ремонта			Утверждённый в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
85	ПС Безымянка-3	фидер № 26		1	19.10.2012	19.10.2012			К	
86	ПС Безымянка-3	фидер № 16		2	22.10.2012	23.10.2012			В	
87	ПС Безымянка-3	фидер № 19		2	24.10.2012	25.10.2012			В	
88	ПС Центральная-2	ВУ-1		2	08.10.2012	09.10.2012			В	
89	ПС Центральная-2	ВУ-2		2	11.10.2012	12.10.2012			В	
90	ПС Центральная-2	ВУ-3		2	15.10.2012	16.10.2012			В	
91	ПС Центральная-2	ВУ-4		2	18.10.2012	19.10.2012			В	
92	ПС Городская-2	ВУ-1		2	22.10.2012	23.10.2012			В	
93	ПС Городская-2	ВУ-2		2	29.10.2012	30.10.2012			В	
94	ПС АТД	С-2-Т		5	08.10.2012	12.10.2012			В	
95	ПС Кряжская	фидер № 11		2	09.10.2012	10.10.2012			К1	
96	ПС Кряжская	фидер № 28		2	11.10.2012	12.10.2012			К1	
97	ПС Кряжская	фидер № 4		2	15.10.2012	16.10.2012			В	
98	ПС Кряжская	БРКУ "Нева"		3	22.10.2012	24.10.2012			К1	
99	ПС Кряжская	ВМ-35 "КТ-2"		2	22.10.2012	23.10.2012			В	
100	ПС Кряжская	Дуговая защита "К1"		3	17.10.2012	19.10.2012			К1	
101	ПС Фарада	ЦС		3	15.10.2012	17.10.2012			В	
102	ПС Челно-Вершинская	ВМ-110 "Челно-Вершины"		5	01.10.2012	05.10.2012			В	
103	ПС Кошки	АВР-110 на СВМ-110		1	02.10.2012	02.10.2012			К	
104	ПС Елховка	ТН-1-10		1	10.10.2012	10.10.2012			В	
105	ПС Елховка	ТН-2-10		1	11.10.2012	11.10.2012			В	
106	ПС Елховка	КТД-35 "Каменка"		1	18.10.2012	18.10.2012			В	
107	ПС Елховка	СВМ-35		1	23.10.2012	23.10.2012			В	
108	ПС Кульгура	ВМ-10, фидер № 6		1	16.10.2012	16.10.2012			В	

Примечание:

Виды тех. обслуживания устройств РЗА: к – проф. контроль устройств РЗА, К1 – первый проф. контроль устройств РЗА, в – проф. восстановление устройств РЗА, иу – изменение уставок УРЗА, о – опробование работ УРЗА на отключение и включение коммутационных аппаратов.

Начальник ОДК  А.А. Алымшинева

 