

Заместитель директора по техническим вопросам
главного инженера филиала ОАО "МРСК Волги" -
"Оренбургэнерго"

УТВЕРЖДАЮ

И.О. Лианозов ижевск 110 "СЗС"
фин. отд. ОАО "МРСК Волиги"
"Реновэ-Систро"
А.Н. Попов
"26" 11 2012г.

График ремонта ЛЭП и оборудования напряжением 110-35-10(6)кВ ПО "СЭС", находящихся на эксплуатации на обслуживании "Оренбургэнерго" Декабрь 2012г.

[illegible]

№ 12-01060 ВЛ-35В Фелиппова Т. Мюстай	2	14.12.2012	15.12.2012	2	14.12.2012	15.12.2012	1	13.12.2012	13.12.2012	1	13.12.2012	13.12.2012	Вид ремонта: БРР. Содержание работ: наработка древесины, верховой осмотру. АГ 02.00	
ПС 35кВ														
ПС Емельянова 35/10кВ														
№ 12-00865 ВЛ-10кВ Ен 1	1	05.12.2012	05.12.2012	1	05.12.2012	05.12.2012	1	05.12.2012	05.12.2012	1	05.12.2012	05.12.2012	Вид ремонта: ЗРР. Содержание работ: Т.О. план, проверка РЗА в объеме проф. восстановления. АГ 00.30	
№ 12-00867 ВЛ-10кВ Ен 2	1	07.12.2012	07.12.2012	1	07.12.2012	07.12.2012	1	07.12.2012	07.12.2012	1	07.12.2012	07.12.2012	Вид ремонта: ЗРР. Содержание работ: Т.О. план, проверка РЗА в объеме проф. восстановления. АГ 00.30	
№ 12-00869 ВЛ-10кВ Ен 3	1	10.12.2012	10.12.2012	1	10.12.2012	10.12.2012	1	10.12.2012	10.12.2012	1	10.12.2012	10.12.2012	Вид ремонта: ЗРР. Содержание работ: Т.О. план, проверка РЗА в объеме проф. восстановления. АГ 00.30	
№ 12-00866 ВЛТ-10кВ	1	05.12.2012	05.12.2012	1	05.12.2012	05.12.2012	1	05.12.2012	05.12.2012	1	05.12.2012	05.12.2012	Вид ремонта: ЗРР. Содержание работ: Т.О. план, проверка РЗА в объеме проф. восстановления. АГ 00.30	
№ 12-00864 ТЛ 1,0кВ/А	1	03.12.2012	03.12.2012	1	03.12.2012	03.12.2012	1	03.12.2012	03.12.2012	1	03.12.2012	03.12.2012	Вид ремонта: ЗРР. Содержание работ: Т.О. план, проверка РЗА в объеме проф. восстановления. АГ 01.00	
№ 12-00868 ТЛ-10кВ 1сек	1	07.12.2012	07.12.2012	1	07.12.2012	07.12.2012	1	07.12.2012	07.12.2012	1	07.12.2012	07.12.2012	Вид ремонта: ЗРР. Содержание работ: Т.О. план, проверка РЗА в объеме проф. восстановления. АГ 00.30	
Д-6/10кВ														
ПС Ангелюно 35/10кВ														
№ 12-00811 ВЛ-10кВ Ас-3	1	13.12.2012	13.12.2012	1	13.12.2012	13.12.2012	1	13.12.2012	13.12.2012	1	13.12.2012	13.12.2012	Вид ремонта: ТР. Содержание работ: Техническое обслуживание. АГ В3	
ПС Ахметияно 35/10кВ														
№ 12-01067 ДЛ 10кВ Ас3	-	-	-	-	-	-	2	06.12.2012	07.12.2012	2	06.12.2012	07.12.2012	Вид ремонта: ТР. Содержание работ: ТО - обрезка кроны деревьев. АГ 02.00	Перенос работ с сентября
ПС Боялышаровская 35/10кВ														
№ 12-00803 ВЛ-10 кВ Бс-2	1	13.12.2012	13.12.2012	1	13.12.2012	13.12.2012	1	13.12.2012	13.12.2012	1	13.12.2012	13.12.2012	Вид ремонта: ТР. Содержание работ: Техническое обслуживание. АГ В3	
№ 12-00804 ВЛ-10 кВ Бс-3	2	17.12.2012	18.12.2012	2	17.12.2012	18.12.2012	2	17.12.2012	18.12.2012	2	17.12.2012	18.12.2012	Вид ремонта: ТР. Содержание работ: Техническое обслуживание. АГ В3	
№ 12-00805 ВЛ-10 кВ Бс-4	2	19.12.2012	20.12.2012	2	19.12.2012	20.12.2012	2	19.12.2012	20.12.2012	2	19.12.2012	20.12.2012	Вид ремонта: ТР. Содержание работ: Техническое обслуживание. АГ В3	
ПС КС-7 35/10кВ														
№ 12-00807 ВЛ-10кВ КС-1	2	05.12.2012	06.12.2012	2	05.12.2012	06.12.2012	2	05.12.2012	06.12.2012	2	05.12.2012	06.12.2012	Вид ремонта: ТР. Содержание работ: Техническое обслуживание. АГ В3	
ПС Минхсая 35/10кВ														
№ 12-00806 ВЛ-10кВ Мс-2	2	03.12.2012	04.12.2012	2	03.12.2012	04.12.2012	2	03.12.2012	04.12.2012	2	03.12.2012	04.12.2012	Вид ремонта: ТР. Содержание работ: Техническое обслуживание. АГ В3	
ПС Полевая 110/10кВ														
№ 12-00942 ДЛ-10кВ ДЛ-10	2	17.12.2012	18.12.2012	2	17.12.2012	18.12.2012	2	17.12.2012	18.12.2012	2	17.12.2012	18.12.2012	Вид ремонта: ТР. Содержание работ: ТО верховой осмотру. АГ 02.00	
№ 12-00943 ДЛ-10кВ ДЛ-8	2	05.12.2012	06.12.2012	2	05.12.2012	06.12.2012	2	05.12.2012	06.12.2012	2	05.12.2012	06.12.2012	Вид ремонта: ТР. Содержание работ: ТО верховой осмотру. АГ 02.00	
ПС Пономаренка 110/35/10кВ														
№ 12-01040 ДЛ-10кВ ДЛ-2	-	-	-	-	-	-	1	04.12.2012	04.12.2012	1	04.12.2012	04.12.2012	Вид ремонта: БРР. Содержание работ: реконструкция ограждения ПС Пономаренка. АГ 01.00	Согласно инвестиционной программе на 2012г
№ 12-01041 ДЛ-10кВ ДЛ-3	-	-	-	-	-	-	1	03.12.2012	03.12.2012	1	03.12.2012	03.12.2012	Вид ремонта: БРР. Содержание работ: реконструкция ограждения ПС Пономаренка. АГ 01.00	Согласно инвестиционной программе на 2012г

[illegible]

И.о. заместителя главного инженера
по ОТУ - начальника ЦУС филиала
ОАО "ИРЭК Волги" -
"Орбей, Андрей"
С.А. Марков
"23" 11 2014г.

Заместитель главного инженера по
эксплуатации и ремонту
физлица ОАО "ИРСК Волга" -
"Орбитуриенто"
Б.И. Савица
2012г
И.И. Савица

И. о. начальника ОД по "СЭС"
фигиала ОАГ "Мирск Волги"
"Оренбург-Алматы"
А.В. Кузнецов
2012г.