

График ремонтов оборудования ПС Саранского ПО на ноябрь 2012 года

График ремонтов ЛЭП и оборудования ПС на ноябрь 2012 года

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта		Выделенный в годовом графике срок ремонта		Заявленный в месячный график срок ремонта		Разрешенный срок ремонта		Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отката-ни, переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)		
Саранское производственное отделение										
ПС 110/10 кВ Большая Елховка										
Т1 ТСН-10 №1, ОД-110 Т1, КЗ-110 Т1, В-10 Т1	4	06.11	09.11	4	06.11	09.11	4	06.11	09.11	ТО, АГ - 1 час без включения на ночь
1 СШ-110 кВ, ШР-110 Т1, СР-1 110, ТН №1 110.	4	06.11	09.11	4	06.11	09.11	4	06.11	09.11	ТО, АГ - 1 час без включения на ночь
Т2, ТСН-10 №2, ОД-110 Т2, КЗ-110 Т2, В-10 Т2	4	13.11	16.11	4	13.11	16.11	4	13.11	16.11	ТО, АГ - 1 час без включения на ночь
2 СШ-110 кВ, ШР-110 Т2, СР-2 110, ТН №2 110.	5	12.11	16.11	5	12.11	16.11	5	12.11	16.11	ТО, АГ - 1 час без включения на ночь
СВ-110.	4	13.11	16.11	4	13.11	16.11	4	13.11	16.11	ТО, АГ - 1 час без включения на ночь
ПС 110/6 кВ Пивовар										
Т1, ТСН-10 №1, В-110 Т1, В-6 Т1	5	22.10	26.10	5	22.10	26.10	5	22.10	26.10	ТО, АГ - 1 час без включения на ночь
1 секция 110 кВ, ШР-110 Т1, СР-1 110, ТН-110 №1.	5	22.10	26.10	5	22.10	26.10	5	22.10	26.10	ТО, АГ - 1 час без включения на ночь
Т2, ТСН-10 №2, В-110 Т2, В-6 Т2	5	29.10	02.11	5	29.10	02.11	5	29.10	02.11	ТО, АГ - 1 час без включения на ночь
2 секция 110 кВ, ШР-110 Т2, СР-2 110, ТН-110 №2.	5	29.10	02.11	5	29.10	02.11	5	29.10	02.11	ТО, АГ - 1 час без включения на ночь
ПС 110/6 кВ Центральная										
Т1, КЗ-110 Т1.	5	1.10	5.10	5	29.10	2.11	5	29.10	2.11	ТО, АГ - 1 час без включения

1 секция 110 кВ, ОД-110 Т1, СР-1 110, ТН №1 110.	5	01.10	05.10	5	29.10	02.11	5	29.10	02.11									ТО, АГ - 1 час	без включения на ночь
СВ-110.	2	02.10	03.10	2	29.10	30.10	2	29.10	30.10									ТО, АГ - 1 час	без включения на ночь
Т2, КЗ-110 Т2	5	22.10	26.10	5	22.10	26.10	5	22.10	26.10									ТО, АГ - 1 час	без включения на ночь
2 секция 110 кВ, ОД-110 Т2, СР-2 110, ТН №2 110.	5	22.10	26.10	5	22.10	26.10	5	22.10	26.10									ТО, АГ - 1 час	без включения на ночь
ПС 110/10 кВ Ремонт																			
1 секция 110 кВ, ТН №1 110.							1	08.11.12	08.11.12									ТО, АГ - 1 час	без включения на ночь
2 секция 110 кВ, ТН №2 110.							1	09.11.12	09.11.12									ТО, АГ - 1 час	без включения на ночь
ПС 110/10 кВ ЛАЛ																			
В-110 ВЛ-110 ЛАЛ- Ключарево							5	12.11.12	16.11.12									ТР, АГ - 1 час	без включения на ночь
ЛР-110 ВЛ-110 ЛАЛ- Ключарево							1	14.11.12	14.11.12									ТР, АГ - 1 час	без включения на ночь
РОСП-110 ВЛ-110 ЛАЛ- Ключарево							1	14.11.12	14.11.12									ТР, АГ - 1 час	без включения на ночь
ШР-110 №1 ВЛ-110 ЛАЛ-Ключарево							1	15.11.12	15.11.12									ТР, АГ - 1 час	без включения на ночь
ШР-110 №2 ВЛ-110 ЛАЛ-Ключарево							1	15.11.12	15.11.12									ТР, АГ - 1 час	без включения на ночь
ПС 110/10 кВ Рабочая																			
Т1							1	07.11.12	07.11.12									ТО, АГ - 1 час	без включения на ночь
Т2							1	08.11.12	08.11.12									ТО, АГ - 1 час	без включения на ночь
В-6 кВ отходящих ячеек	30	01.11.12	30.11.12	30	01.11.12	30.11.12	30	01.11.12	30.11.12									ТО,	без

																			АГ - 1 час	включения на ночь
ПС 110/10 кВ Пензятка																				
Т1, В-10 Т1, ТСН-10 №1, ОД-110 Т1										5	19.11.12	23.11.12							ТР, АГ - 1 час	без включения на ночь
1 секция 110: СР-110 №1										5	19.11.12	23.11.12							ТР, АГ - 1 час	без включения на ночь
2 секция 110: ШР-110 Т1, СР-110 №2										5	19.11.12	23.11.12							ТР, АГ - 1 час	без включения на ночь
ЛР-110 ВЛ-110 Саранская-Пензятка										1	22.11.12	22.11.12							ТР, АГ - 1 час	без включения на ночь
ПС 35/10 кВ Горьковка																				
Т2, В-35 Т2, В-10 Т2										2	20.11.12	20.11.12							ТР, АГ - 1 час	без включения на ночь
ВЛ-110 кВ																				
ВЛ-110 кВ Рузавка - Юго-Западная с отпайками	7	1.11	7.11	7	02.11	08.11	7	02.11	08.11										ТО, АГ - 2 часа	без включения на ночь
ВЛ-110 кВ Ромоданово - Лада	2	7.11	8.11	2	7.11	8.11	2	7.11	8.11										ТО, АГ - 2 часа	без включения на ночь
ВЛ-110 кВ ТЭЦ-2-Юго-Западная 1 с отпайкой	4	12.11	15.11	4	12.11	15.11	4	12.11	15.11										ТО, АГ - 2 часа	без включения на ночь
ВЛ-110 кВ ТЭЦ-2-Юго-Западная 2 с отпайкой	4	19.11	22.11	4	19.11	22.11	4	19.11	22.11										ТО, АГ - 2 часа	без включения на ночь

График технического обслуживания устройств СДТУ на ноябрь 2012 года

Объект	Наименование устройства СДТУ	Наименование комплекса ПА или режимной автоматики	В чьем ведении (объект, РДУ, ОДУ, СО ЕЭС)	Цикл ТО, проверки (лет)	Дата последнего ТО, восстановления (наладки)	Планируемое обслуживание, дата				Согласованные сроки обслуживания	
						Вид обслуживания	Начало	Окончание	Начало	Окончание	Окончание
ПС 110/6 кВ Восточная	ВЧ канал связи Сар.ПО -Б.Елхова АСК-1С		В ведении РДУ	0,5		ТО	07.11	08.11			
ПС 110/6 кВ Восточная	ВЧ канал связи Сар.ПО-Атемар АСК-1С		В ведении РДУ	0,5		ТО	12.11	13.11			
ПС 110/35/10 кВ Атемар	ВЧ канал связи Атемар-Сар.ПО АСК-1С		В ведении РДУ	0,5		ТО	14.11	15.11			
ПС 110/35/10 кВ Атемар	Аппаратура ТМ КП "Транит-Микро"		В ведении РДУ	0,5		ТО	14.11	15.11			
ПС 110/10 кВ Б.Елхова	ВЧ канал связи Елхова-Сар.ПО АСК-1С		В ведении РДУ	0,5		ТО	19.11	20.11			
ПС 110/10 кВ Б.Елхова	Аппаратура ТМ КП "Транит"		В ведении РДУ	0,5		ТО	19.11	20.11			
ПС 110кВ Центральная	Аппаратура ТМ КП "Транит"		В ведении РДУ	0,5		ТО	21.11	22.11			
Административное здание пр. Ленина, 50	Аппаратура по ВОЛС Мультиплексор МДО		В ведении РДУ	1		ТО	21.11	22.11			
Административное здание пр. Ленина, 50	Аппаратура по ВОЛС "Т.возд."		В ведении РДУ	1		ТО	21.11	22.11			

График технического обслуживания устройств РЗА подстанций Саранского ПО на ноябрь 2012 год.

Объект	Элемент первичной схемы	Наименование устройства РЗА	Категория УРЗА	Напряж., кВ	Цикл про- верки (лет)	Дата последн. восстан-я (наладки)	Планируемое обслуж-е, дата обслуж-я, месяц (число дня месяца)				Согласованные сроки обслуживания	
							Вид обслуж.	Нача ло	Оконч. ло	Нача ло	Оконч. ло	
Саранское производственное отделение												
ПС 110/10 кВ "Б.Елхова"	СВ-110	Защиты СВ-110кВ	IV	110	8	09.04	В	13.11	16.11			
	СВ-110	Управление и автоматика СВ-110кВ	IV	110	8	09.04	В	13.11	16.11			
ПС 110/35/10 кВ	Выв. силового обор. не	ЭПЗ 1643 ВЛ-110 кВ "Комсомольская"	III	110	8	11.08	К	19.11	20.11			

Объект	Элемент первичной схемы	Наименование устройства РЗА	Категория УРЗА	Напряжение, кВ	Цикл про- верки (лет)	Дата последн. восстан-я (наладки)	Планируемое обслуж-е, дата обслуж-я, месяц (число дня месяца)			Согласованные сроки обслуживания		
"Ромоданово"	треб.						Вид обслуж.	Нача ло	Оконч.	Нача ло	Оконч.	
	Выв. силового обор. не треб.	ПВЗ-90М ВЛ-110 кВ "Комсомольская "	III	110	6	11.06						
							В	14.11	16.11			

Начальник ССДТУ

С.А. Саутин

Начальник СПС 35-110кВ

В.А. Смуталов

Начальник СРЗА

В.Н. Пьянзов

Начальник СВЛ 35-110 кВ

С.С. Тесленко

Начальник СИЗП

Е.Н. Игнатьев

Начальник ОДС

С.Н. Аронов

Главный инженер Саранского ПО

В.В. Першко