

УТВЕРЖДАЮ:
 Главный инженер Самарского ПО

 Дорожкин А.Н.
 " " 2012 г.

**График ремонтов эл.оборудования и ВЛ 110-35 кВ Самарского ПО, находящихся в диспетчерском управлении и ведении диспетчера
 СПО, на ноябрь 2012г.**

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)		Утверждённый в годовом графике срок ремонта			Утверждённый в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	
			Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)		Окончание (дата)
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
1	ВЛ-35 кВ Б-2А						2	01.11.2012	02.11.2012	Расчистка трассы, ав. г. 1 ч
2	ВЛ-35 кВ Б-2Б						2	06.11.2012	07.09.2012	Расчистка трассы, ав. г. 1 ч
3	ВЛ-35 кВ АСК-1						2	08.11.2012	09.11.2012	Расчистка трассы, ав. г. 1 ч
4	ВЛ-35 кВ АСК-2						2	12.11.2012	13.11.2012	Расчистка трассы, ав. г. 1 ч
5	ВЛ-35 кВ АСК-3						1	14.11.2012	14.11.2012	Расчистка трассы, ав. г. 1 ч
6	ВЛ-35 кВ АСК-5						2	15.11.2012	16.11.2012	Расчистка трассы, ав. г. 1 ч
7	ВЛ-110 кВ Московская-2						5	19.11.2012	23.11.2012	Расчистка трассы, ав. г. 1 ч
8	ВЛ-110 кВ Московская-1						5	26.11.2012	30.11.2012	Расчистка трассы, ав. г. 1 ч
9	ВЛ-110 кВ Камышла-1						2	20.11.2012	21.11.2012	Расчистка трассы, ав. г. 1 ч
10	ПС Черновка	ВМ-10 ЧРН-9					1	05.11.2012	05.11.2012	тек. ремонт, ав. г. 3 часа
11	ПС Серноводская-110	СВМ 1-2-6					1	06.11.2012	06.11.2012	тек. ремонт, ав. г. 3 часа
12	ПС Сидоровская	тр-р Р1Т					1	08.11.2012	08.11.2012	тек. ремонт, ав. г. 3 часа
13	ПС Серноводская-110	ВМ-6 СРН-20					1	12.11.2012	12.11.2012	тек. ремонт, ав. г. 3 часа
14	ПС Серноводская-110	ВМ-6 СРН-21					1	13.11.2012	13.11.2012	тек. ремонт, ав. г. 3 часа
15	ПС Красносельская	ВМ-10 КР-12					1	20.11.2012	20.11.2012	тек. ремонт, ав. г. 3 часа
16	ПС Серноводская-110	ТН-1-6, ТН-2-6					1	23.11.2012	23.11.2012	тек. ремонт, ав. г. 3 часа
17	ПС Ботаническая	ВАЗП-1,ВАЗП-2(поочер)					4	05.11.2012	08.11.2012	В
18	ПС Городская-2	БПНС-1					2	12.11.2012	13.11.2012	В
19	ПС Садовая	БПНС-1,БПНС-2(поочер)					5	19.11.2012	23.11.2012	В
20	ПС ИКЕА	ТН-1-6					3	06.11.2012	07.11.2012	В
21	ПС ИКЕА	ТН-2-6					2	08.11.2012	09.11.2012	В
22	ПС ИКЕА	фидер № 11					2	12.11.2012	13.13.2012	В
23	ПС ИКЕА	фидер № 13					2	14.11.2012	15.11.2012	В
24	ПС ИКЕА	ТН-1-35					2	19.11.2012	20.11.2012	В
25	ПС ИКЕА	ТН-2-35					2	21.11.2012	22.11.2012	В
26	ПС ИКЕА	ЗДЗ-35					4	26.11.2012	29.11.2012	В

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Утвержденный в годовом графике срок ремонта			Утвержденный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
		Условия	Ко-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Ко-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
27	ПС АТД	С-2-Т				4	06.11.2012	09.11.2012
28	ПС Фарада	ЦС				3	12.11.2012	14.11.2012
29	ПС Кряжская	БРКУ "Нева"				4	26.11.2012	29.11.2012
30	ПС Кряжская	ВМ-35 "КТ-2"				3	19.11.2012	21.11.2012
31	ПС Кряжская	ВМ-6 фидер № 4				2	22.11.2012	23.11.2012
32	ПС Челно-Вершинская	СВМ-35					по графику РЭС	К
33	ПС Хилково	фидер № 11				2	01.11.2012	02.11.2012
34	ПС Хилково	фидер № 12				2	05.11.2012	06.11.2012
35	ПС Хилково	СВМ-6				2	07.11.2012	08.11.2012
36	ПС Винтай	фидер № 5				2	12.11.2012	13.11.2012
37	ПС Винтай	ВМ-35 Н. Буян				2	14.11.2012	15.11.2012
38	ПС Винтай	ВМ-35 Кур-1				2	19.11.2012	20.11.2012
39	ТП-87	СВВ-6				1	01.11.2012	01.11.2012
40	ТП-87	Перемычка 1				1	02.11.2012	02.11.2012
41	ТП-87	Перемычка 2				1	05.11.2012	05.11.2012
42	РП-8	ВВ-6 ячейка № 3				1	06.11.2012	06.11.2012
43	РП-8	ВВ-6 ячейка № 10				1	07.11.2012	07.11.2012
44	РП-8	фидер № 11				2	12.11.2012	13.11.2012
45	ПС Т-Колок	фидер № 13				2	14.11.2012	15.11.2012
46	ТП Уран	фидер № 2А				1	19.11.2012	19.11.2012
47	ТП Уран	фидер № 2В				1	20.11.2012	20.11.2012
48	ПС Ст. Буян	Т-1-Т				5	05.11.2012	09.11.2012
49	ПС Ст. Буян	ЦС КРУН-10 кВ				2	12.11.2012	13.11.2012
50	ПС Ст. Буян	ЦС ОПУ				2	14.11.2012	15.11.2012
51	ПС Безымянка-3	фидер № 33				2	19.11.2012	20.11.2012
52	ПС ДСК-2	ДСК-605				2	01.11.2012	02.11.2012
53	ПС Студеная	С-1-Т				5	19.11.2012	23.11.2012
54	ПС Северная	фидер № 1				2	26.11.2012	27.11.2012
55	ПС Северная	фидер № 2				2	28.11.2012	29.11.2012

Примечание: Виды тех. обслуживания устройств РЗА: к – проф. контроль устройств РЗА, К1 – первый проф. контроль устройств РЗА, в – проф. восстановление устройств РЗА, иу – изменение уставок УРЗА, о – опробование работы УРЗА на отключение и включение коммутационных аппаратов.

Начальник ОДС

А.А. Альмендеев




График ремонта эл. оборудования и ВЛ 110-35 кВ Самарского ПО, находящихся в диспетчерском управлении и ведении диспетчера Самарского РДУ на декабрь 2012 г.

Ид.	Название задачи	Ид. РДУ РАЗРЕ ШЕНО в мес граф зас. Количес тво дней	Ид. РДУ РАЗРЕ ШЕНО в мес графике Начало ремонта	Ид. РДУ РАЗРЕ ШЕНО в мес графике Окончание ремонта	Примечания_2)	ЗАЯВ ЛЕНО в месячный график КОЛИ ЧЕСТВО ДНЕЙ	Сентябрь 2012							Октябрь 2012							Ноябрь 2012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С	В	П	Ч	П	С

Начальник ОДС
А.А. Альмендеев