

Утверждаю
Заместитель директора-
Главный инженер
Нижне-Волжского ПМЭС
В.Н.Судьин
" " 2011г.

Утверждаю
Заместитель главного инженера
по техническому развитию и эксплуатации
ОАО МРСК Волги
С.О. Астафьев
" " 2011г.

График ремонта ЛЭП и оборудования, являющихся объектами межсетевой координации филиала ОАО "МРСК Волги" - "Саратовские РС" и Нижне-Волжского ПМЭС, на январь 2012 год

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отъезда или переноса сроков ремонта, с исключением на ночь и т.д.	Инициатор	Субъект	
Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Управление	Ведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Центральное ПО																			
нет предложений																			
Правобережное ПО																			
нет предложений																			
Приволжское ПО																			
ВЛ-110	ВЛ-110 Пушкино-Наливная	С откл.							8	10.01.12	17.01.12	8	10.01.12	17.01.12	Уч. ВЛ-110 Наливная-Широкополье. Монтаж ВОЛС, АГ-3ч.		ПривПО	ПривПО	ЦУС СарРС, ПС Пушкино
ВЛ 110	ВЛ 110 Пушкино-Наливная	С откл.							1	12.01.12	12.01.12	1	12.01.12	12.01.12	Кратковременное отключение на время переключений на ПС Широкополье для опробования ОД, КЗ-110 Т-1, АГ-1ч.		ПривПО	ПривПО	ЦУС СарРС, ПС Пушкино
Северо-Восточное ПО																			
ВЛ-110	ВЛ-110 Черкасск-1,2	Без откл.							1	11.01.12	11.01.12	1	11.01.12	11.01.12	ППГ на грозотросе, Упл=6кВ; I пл-68А от ПС Вольская-220, АГ-2ч.		СВПО	СВПО	ПС Вольская, ЦПО
ВЛ-110	ВЛ-110 Аммиак-1,2	Без откл.							1	12.01.12	12.01.12	1	12.01.12	12.01.12	ППГ на грозотросе, Упл=6кВ; I пл-68А от ПС Вольская-220, АГ-2ч.		СВПО	СВПО	ЦУС СарРС, ЦПО, ПС Вольская
Заволжское ПО																			
ВЛ-110	ВЛ-110 Ершов – Орловгай	С откл.							22	10.01.12	28.02.12	22	10.01.12	28.02.12	Реконструкция ВЛ-110 АГ-24ч.		ЗавПО	ЗавПО	ЦУС СарРС, ПС Ершовская
ПС Ершов	Оборудование схемы плавки РУ-10кВ	Без откл.							1	18.01.12	18.01.12	1	18.01.12	18.01.12	ППГ на ГЭТ ВЛ-110 Ершов-2 уч Ершов- Кам. Сарма U= 10,5кВ, I=63А		ЗавПО	ПС Ершовская	ЗавПО
Северное ПО																			
нет предложений																			
Прихоперское ПО																			
ПС Ртищев-220	Оборудование плавки гололеда РУ-10кВ	Без откл.							1	25.01.12	25.01.12	1	25.01.12	25.01.12	ТР, ППГ на грозотросе ВЛ-110кВ Ртищевская-1,2 (уч. Ртищев-оп. №310), U=10,5кВ, I=140А.		ПрихПО	ПС Ртищев	ПрихПО
ВЛ-110	ВЛ-110кВ Компрессорная-1	Без откл.							1	26.01.12	26.01.12	1	26.01.12	26.01.12	ТР, ППГ на грозотросе ВЛ-110кВ Компрессорная-1,2 с ПС Хопер-110 через ОШ-110 ПС Хопер-220, U=20кВ, I=145А.		ПрихПО	ПрихПО	ПС Хопер
ВЛ-110	ВЛ-110кВ Компрессорная-2	Без откл.							1	26.01.12	26.01.12	1	26.01.12	26.01.12	ТР, ППГ на грозотросе ВЛ-110кВ Компрессорная-1,2 с ПС Хопер-110 через ОШ-110 ПС Хопер-220, U=20кВ, I=145А.		ПрихПО	ПрихПО	ПС Хопер

Заместитель начальника Департамента оперативно-технологического управления
- начальник Центра управления сетями филиала ОАО "МРСК Волги"
- "Саратовские распределительные сети"

Начальник Департамента эксплуатации, ТОиР и управления объектами электросетевого хозяйства

Начальник Управления капитального строительства

Начальник ЦУС-СОТУ НВ ПМЭС

А.В. Третьяков

И.И. Хуртов

В.Н. Дубов

В.В. Александров