

Утверждаю
Первый заместитель директора
главный диспетчер
ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ
В.Г. Луничкин
"27" 12. 2011

График ремонта ЛЭП и оборудования в операционной зоне Филиала ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ на январь 2012 года

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)		Условия	Заявленный в годовой график срок ремонта		Выданный в годовом графике срок ремонта		Заявленный в месячный график срок ремонта		Выданный в месячном графике срок ремонта		Примечания, вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания прочие отказы для переключения
	Объект	Оборудование		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)		
МЭС Волги													
1	ПС 220 кВ Саратовская	В-220 Саратов-1	Зам. ОБ	12	16.01.2012	27.01.2012	12	16.01.2012	27.01.2012	12	16.01.2012	27.01.2012	1-й тур проф. контроль, ПИД-2,607ВД-220, Саратов-1(авт. 4 часа)
2	ПС 220 кВ Подольское	АТ-1	С откл.	2	26.01.2012	27.01.2012	2	26.01.2012	27.01.2012	2	26.01.2012	27.01.2012	Оборудование ОД-220, КЭ-220 АТ-1, отключение АВР ПИАОТ АТ-1
3	ПС 220 кВ Волжская	ОБ-220	С откл.	2	11.01.2012	12.01.2012	2	11.01.2012	12.01.2012	2	11.01.2012	12.01.2012	Тестовый контроль, ПИД-2,801, проф. контроль, ТЭНЦ, оборудование АТВ(авт. 2 часа)
Волжская АЭС													
4	Волжская АЭС	Б-3	С откл.	40	16.01.2012	24.02.2012	40	16.01.2012	24.02.2012	40	16.01.2012	24.02.2012	СР АТ-3/4
5	Волжская АЭС	ТСН-500 кВ	С откл.	10	18.01.2012	27.01.2012	12	18.01.2012	29.01.2012	12	18.01.2012	29.01.2012	ТР ПИР-1,1,2,1,3, КТ ПИР ТН ТСН-АТ-484
6	Волжская АЭС	ВВ-11	С откл.	12	18.01.2012	29.01.2012	12	18.01.2012	29.01.2012	12	18.01.2012	29.01.2012	ТР ПИР-1,1, АТ-84
МЭС Юга - Левоберское ПО													
7	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Липовинка - Гусинка	Без откл.	3	17.01.2012	19.01.2012	3	17.01.2012	19.01.2012	3	17.01.2012	19.01.2012	ЭРП - увеличение нагрузки до 25 МВАт в связи с ремонтом в Волгодонской ЭС
МЭС Волги - Центральное ПО													
8	ПС 110 кВ Кировская	Т2	С откл.	31	01.01.2012	31.01.2012	31	01.01.2012	31.01.2012	31	01.01.2012	31.01.2012	Замена Т-2 при реконструкции АТ-ВЗ
МЭС Волги - Правоберское ПО													
9	ПС 110 кВ	СВ-110 1-й сек	С откл.	1	16.01.2012	16.01.2012	1	16.01.2012	16.01.2012	1	16.01.2012	16.01.2012	Оборудование В-110, отбор проб масла с ТТ-110, АТ-24
10	ПС 110 кВ	СВ-110 2-й сек	С откл.	1	17.01.2012	17.01.2012	1	17.01.2012	17.01.2012	1	17.01.2012	17.01.2012	Оборудование В-110, отбор проб масла с ТТ-110, АТ-24
МЭС Волги - Приволжское ПО													
11	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ - Кузнецкий Яр I цепь с отпайками	С откл.	30	01.01.2012	30.01.2012	30	01.01.2012	30.01.2012	30	01.01.2012	30.01.2012	Реконструкция, разрыв троса, АТ-1204
12	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ - Кузнецкий Яр II цепь с отпайками (Сальник-2)	С откл.	30	01.01.2012	30.01.2012	30	01.01.2012	30.01.2012	30	01.01.2012	30.01.2012	Реконструкция, разрыв троса, АТ-1204
13	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ - Кузнецкий Яр I цепь с отпайками (Сальник-1)	С откл.	1	31.01.2012	31.01.2012	1	31.01.2012	31.01.2012	1	31.01.2012	31.01.2012	Сборка штефеля на опоре 29 и 60, АТ-134
14	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ - Кузнецкий Яр II цепь с отпайками (Сальник-2)	С откл.	1	30.01.2012	30.01.2012	1	30.01.2012	30.01.2012	1	30.01.2012	30.01.2012	Сборка штефеля на опоре 29 и 60, АТ-134
15	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Нахичевань-Бродов	С откл.	5	16.01.2012	20.01.2012	5	16.01.2012	20.01.2012	5	16.01.2012	20.01.2012	Участие Ерусалимское. Замена дальнобойной изоляции АТ-24
16	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2 - ТЭЦ-1 цепь с отпайкой на ПС Андиски	С откл.	2	30.01.2012	31.01.2012	2	30.01.2012	31.01.2012	2	30.01.2012	31.01.2012	Осрезка дерева, АТ-24
МЭС Волги - Северо-Восточное ПО													
17	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Центральная - Луговская II цепь с отпайками (Луговская-2)	С откл.	31	01.01.2012	31.01.2012	31	01.01.2012	31.01.2012	31	01.01.2012	31.01.2012	Участие Центральная-Кировская. Реконструкция ВЛ АТ-484
МЭС Волги - Западное ПО													
18	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Оники - Седельный Мар	С откл.	1	26.01.2012	26.01.2012	1	26.01.2012	26.01.2012	1	26.01.2012	26.01.2012	Оборудование В-110 С.Мар на ПС Онинская с заменой на СВВ-110, АТ-134
МЭС Волги - Северное ПО													
19	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Центральная - Луговская II цепь с отпайками (Луговская-2)	С откл.	30	01.01.2012	30.01.2012	30	01.01.2012	30.01.2012	30	01.01.2012	30.01.2012	Реконструкция, замена опор, тросов, проводов, изоляции от ПС Луговская по опору №121, АТ-ВЗ
МЭС Волги - Приволжское ПО													
20	ВЛ 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хапер-2 тросовая - Волжская с отпайкой на ПС Кайгородок	С откл.	31	01.01.2012	31.01.2012	31	01.01.2012	31.01.2012	31	01.01.2012	31.01.2012	КТ, реконструкция ВЛ, уч. №59-№49, АТ-2404
21	ПС 110 кВ Битумная	В-110 Битумная	Зам. ОБ	1	17.01.2012	17.01.2012	1	17.01.2012	17.01.2012	1	17.01.2012	17.01.2012	ТР В-110 Битумная, ТТ-110, АТ-14
22	ПС 220 кВ Хапер	ОП-110	С откл.	1	26.01.2012	26.01.2012	1	26.01.2012	26.01.2012	1	26.01.2012	26.01.2012	ТР, ПИД на тросовую ВЛ-110 кВ Компенсация-1,2 с ПС Хапер-110 через ОП-110 ПС Хапер-220, ПИД-208, ЛД45А, АТ-14

Начальник ОДС Филиала ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ
Начальник СЭР Филиала ОАО "СО ЕЭС" Саратовское РДУ

П.В. Кендин
А.А. Синицкий