

Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер филиала ОАО "МРСК Волги" - "Оренбургэнерго"

[illegible]

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) 2)	Заявленный в годовом графике срок ремонта 2)		Выделенный в годовом графике срок ремонта 1), 2)		Заявленный в месячный график срок ремонта 2)		Разрешенный срок ремонта 2)		Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. 2) Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. 3)					
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)						
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Оборудование, подведомственное ОРД

БД-110кВ Орская-КС 15 Ia	-	-	-	-	-	24	01.02.2012	29.02.2012	10	01.02.2012	10.02.2012	КР, Установка гасителей вибрации	с включением на ночь
БД-110кВ Орская-КС 15 Ia	1	06.02.2012	06.02.2012	-	-	1	06.02.2012	06.02.2012	1	06.02.2012	06.02.2012	ТО ВЧ-загр., КС, АГ-1	
БД-110кВ Гузнец-Заречная	3	08.02.2012	10.02.2012	-	-	3	08.02.2012	10.02.2012	3	13.02.2012	15.02.2012	Вархов. осмотр, АГ-2	
БД-110кВ Орская-КС 15 2a	-	-	-	-	-	29	01.02.2012	29.02.2012	14	16.02.2012	29.02.2012	КР, Установка гасителей вибрации	с включением на ночь
БД-110кВ Орская-КС 15 2a	1	07.02.2012	07.02.2012	-	-	1	07.02.2012	07.02.2012	1	21.02.2012	21.02.2012	ТО ВЧ-загр., КС, АГ-1	

СВ-110 кВ	1	02.02.2012	02.02.2012		1	02.02.2012	02.02.2012	1	02.02.12	02.02.12	ТО СВ-110 кВ, АТ 1 ч	
В ВЛ-110 кВ Орская - Ич	1	06.02.2012	06.02.2012		1	06.02.2012	06.02.2012	1	06.02.12	06.02.12	ТО В-110 кВ, АТ 1 ч	
В ВЛ-110 кВ Орская - ЗИ	1	07.02.2012	07.02.2012		1	07.02.2012	07.02.2012	1	21.02.12	21.02.12	ТО В-110 кВ, АТ 1 ч	
ПС Междгорская-районная 110/35/6 кВ												
ТН 10Ш 110кВ					1	03.02.2012	03.02.2012	1	02.02.2012	04.02.03.2012	18ч	

ВЛ 35 кВ											
ВЛ 35 кВ Заречная - Хабаровая	5	13.02.2012	17.02.2012	5	13.02.2012	17.02.2012	5	13.02.2012	17.02.2012	Расчистка трасс 0,6 га, АЛ-2ч	с включением на ноябрь
ВЛ 1-35кВ Городская-Елшинская 2л с отстойной на ТЭС Амурская-Восточная	10	20.02.2012	29.02.2012	10	20.02.2012	29.02.2012	10	20.02.2012	29.02.2012	Расчистка трасс 1,75 га, АЛ-2ч	
ВЛ 1-35 кВ Заводская- Восточная	14	01.02.2012	14.02.2012	14	01.02.2012	14.02.2012	14	01.02.2012	14.02.2012	Расчистка трасс 2,3 га, АЛ-2ч	

[illegible]

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) 2)	Заявленный в годовой график срок ремонта 2)		Выделенный в годовом графике срок ремонта 1),2)		Заявленный в месячный график срок ремонта 2)		Разрешенный срок ремонта 2)		Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. 2)	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. 3)			
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)			Окончание (дата)		
ПС Приморская 110/35/10 кВ													
В-10кВ Ппр-1						1	15.02.2012	15.02.2012	1	15.02.2012	15.02.2012	ТО АГ-2ч	
ВЩ-10кВ						1	16.02.2012	16.02.2012	1	16.02.2012	16.02.2012	ТО АГ-2ч	
В-10кВ Ппр-5						1	17.02.2012	17.02.2012	1	17.02.2012	17.02.2012	ТО АГ-2ч	
В-10кВ Ппр-6						1	20.02.2012	20.02.2012	1	20.02.2012	20.02.2012	ТО АГ-2ч	
В-10кВ Ппр-7						1	21.02.2012	21.02.2012	1	21.02.2012	21.02.2012	ТО АГ-2ч	
В-10кВ Т-1						1	22.02.2012	22.02.2012	1	22.02.2012	22.02.2012	ТО АГ-2ч	
ПС КС-15 110/35/10/6 кВ													
В-10 кВ КС5-1А						1	09.02.2012	09.02.2012	1	09.02.2012	09.02.2012	ТО 10 кВ, АГ 1 ч	
В-10 кВ КС5-1	1	02.02.2012	02.02.2012	1	02.02.2012	02.02.2012	1	09.02.2012	1	09.02.2012	09.02.2012	ТО 10 кВ, АГ 1 ч	
ПС Заречная 110/35/10 кВ													
В-10кВ Зр-8						1	01.02.2012	01.02.2012	1	01.02.2012	01.02.2012	ТО2 ячейки 6(10)кВ с вакуумным выключ.	
В-10кВ Зр-2						1	03.02.2012	03.02.2012	1	03.02.2012	03.02.2012	ТО2 яч-ки 6(10)кВ с МВ прив.ПЗ-1,ЛП-67	
В-10кВ Т-1						1	06.02.2012	06.02.2012	1	06.02.2012	06.02.2012	ТО2 яч-ки 6(10)кВ с МВ прив.ПЗ-1,ЛП-67	
В-10кВ Зр-17						1	08.02.2012	08.02.2012	1	08.02.2012	08.02.2012	ТО2 яч-ки 6(10)кВ с МВ прив.ПЗ-1,ЛП-67	
СВ-10 кВ						1	10.02.2012	10.02.2012	1	10.02.2012	10.02.2012	ТО2 яч-ки 6(10)кВ с МВ прив.ПЗ-1,ЛП-67	
В-10кВ Т-2						1	13.02.2012	13.02.2012	1	13.02.2012	13.02.2012	ТО2 яч-ки 6(10)кВ с МВ прив.ПЗ-1,ЛП-67	
В-10кВ Зр-7						1	15.02.2012	15.02.2012	1	15.02.2012	15.02.2012	ТО2 яч-ки 6(10)кВ с МВ прив.ПЗ-1,ЛП-67	
В-10кВ Зр-15						1	17.02.2012	17.02.2012	1	17.02.2012	17.02.2012	ТО2 яч-ки 6(10)кВ с МВ прив.ПЗ-1,ЛП-67	
ТН-10кВ 1С						1	22.02.2012	22.02.2012	1	22.02.2012	22.02.2012	ТО2 ячейки 6(10)кВ с ТН-6(10) кВ	
ТН-10кВ 2С						1	24.02.2012	24.02.2012	1	24.02.2012	24.02.2012	ТО2 ячейки 6(10)кВ с ТН-6(10) кВ	
СР-10 кВ						1	28.02.2012	28.02.2012	1	28.02.2012	28.02.2012	ТО2 разъединит. 6-10 кВ наруж.уст.	
ПС Менигорская-районная 110/35/6 кВ													
В-6 кВ Мр-51						1	01.02.2012	01.02.2012	1	01.02.2012	01.02.2012	ТО2 ячейки 6кВ с вакуумным выключателем, АГ-0,5час	
В-6 кВ Мр-52						1	01.02.2012	02.02.2012	1	01.02.2012	02.02.2012	ТО2 ячейки 6кВ с вакуумным выключателем, АГ-0,5час	
В-6 кВ Мр-53 Реактор						1	03.02.2012	03.02.2012	1	03.02.2012	03.02.2012	ТО2 ячейки 6кВ с вакуумным выключателем, АГ-0,5час	
В-6 кВ Мр-54						1	01.02.2012	01.02.2012	1	01.02.2012	01.02.2012	ТО2 ячейки 6кВ с вакуумным выключателем, АГ-0,5час	
В-6 кВ Мр-56						1	02.02.2012	02.02.2012	1	02.02.2012	02.02.2012	ТО2 ячейки 6кВ с вакуумным выключателем, АГ-0,5час	
В-6кВ Мр-57						1	02.02.2012	02.02.2012	1	02.02.2012	02.02.2012	ТО2 ячейки 6кВ с вакуумным выключателем, АГ-0,5час	
СВ - 6кВ						1	03.02.2012	03.02.2012	1	03.02.2012	03.02.2012	ТО2 ячейки 6кВ с вакуумным выключателем, АГ-0,5час	
В-6кВ Мр-60						1	02.02.2012	02.02.2012	1	02.02.2012	02.02.2012	ТО2 ячейки 6кВ с вакуумным выключателем, АГ-0,5час	
В-6кВ Мр-61						1	06.02.2012	06.02.2012	1	06.02.2012	06.02.2012	ТО2 ячейки 6кВ с вакуумным выключателем, АГ-0,5час	
В-6кВ Мр-62						1	06.02.2012	06.02.2012	1	06.02.2012	06.02.2012	ТО2 ячейки 6кВ с вакуумным выключателем, АГ-0,5час	
В-6кВ Мр-63						1	06.02.2012	06.02.2012	1	06.02.2012	06.02.2012	ТО2 ячейки 6кВ с вакуумным выключателем, АГ-0,5час	
ПС 35 кВ													
ПС Новополяевская 35/10 кВ													

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) 2)	Заявленный в годовой график срок ремонта 2)				Выданный в годовом графике срок ремонта 1), 2)				Заявленный в месячный график срок ремонта 2)				Разрешенный срок ремонта 2)				Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. 2)	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. 3)
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (Дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)						
T-1	1	01.02.2012	01.02.2012	1	01.02.2012	01.02.2012	1	01.02.2012	01.02.2012	1	01.02.2012	01.02.2012	Устранение течи масла Т-1, АГ-1ч					
T-2	1	02.02.2012	02.02.2012	1	02.02.2012	02.02.2012	1	02.02.2012	02.02.2012	1	02.02.2012	02.02.2012	Устранение течи масла Т-2, АГ-1ч					
ПС Амуринская 35/10 кВ																		
B-10кВ Агг-1							1	01.02.2012	01.02.2012	1	01.02.2012	01.02.2012	ТО АГ-2ч					
B-10кВ Агг-3							1	02.02.2012	02.02.2012	1	02.02.2012	02.02.2012	ТО АГ-2ч					
B-10кВ Агг-6							1	03.02.2012	03.02.2012	1	03.02.2012	03.02.2012	ТО АГ-2ч					
B-10кВ Т-1							1	06.02.2012	06.02.2012	1	06.02.2012	06.02.2012	ТО АГ-2ч					
ТН-10кВ							1	07.02.2012	07.02.2012	1	07.02.2012	07.02.2012	ТО АГ-2ч					
ТСН-10кВ							1	07.02.2012	07.02.2012	1	07.02.2012	07.02.2012	ТО АГ-2ч					
ПС Андриановская 35/10 кВ																		
B-10кВ Аггг-1							1	09.02.2012	09.02.2012	1	09.02.2012	09.02.2012	ТО АГ-2ч					
B-10кВ Аггг-5							1	10.02.2012	10.02.2012	1	10.02.2012	10.02.2012	ТО АГ-2ч					
B-10кВ Аггг-6							1	13.02.2012	13.02.2012	1	13.02.2012	13.02.2012	ТО АГ-2ч					
B-10кВ Т-1							1	14.02.2012	14.02.2012	1	14.02.2012	14.02.2012	ТО АГ-2ч					
ТН-10кВ							1	14.02.2012	14.02.2012	1	14.02.2012	14.02.2012	ТО АГ-2ч					
ПС Кульминская 35/10 кВ																		
B-35кВ Т-2							1	27.02.2012	27.02.2012	1	27.02.2012	27.02.2012	ТО АГ-2ч					
B-35кВ Т-1							1	28.02.2012	28.02.2012	1	28.02.2012	28.02.2012	ТО АГ-2ч					
T-2	5	13.02.2012	17.02.2012	5	13.02.2012	17.02.2012	1	29.02.2012	29.02.2012	1	29.02.2012	29.02.2012	ТР АГ-2ч					
ПС Перевозки 35/10 кВ																		
B-10кВ Пгг-7	1	13.02.2012	13.02.2012	1	13.02.2012	13.02.2012	1	13.02.2012	13.02.2012	1	13.02.2012	13.02.2012	ТО-2 ячейки и В-10кВ, АГ-1ч					
B-10кВ Пгг-5	1	13.02.2012	13.02.2012	1	13.02.2012	13.02.2012	1	13.02.2012	13.02.2012	1	13.02.2012	13.02.2012	ТО-2 ячейки и В-10кВ, АГ-1ч					
B-10кВ Пгг-2	1	13.02.2012	13.02.2012	1	13.02.2012	13.02.2012	1	13.02.2012	13.02.2012	1	13.02.2012	13.02.2012	ТО-2 ячейки и В-10кВ, АГ-1ч					
ТН-10кВ №1	1	14.02.2012	14.02.2012	1	14.02.2012	14.02.2012	1	14.02.2012	14.02.2012	1	14.02.2012	14.02.2012	ТО-2 ячейки и ТН-10кВ, АГ-1ч					
B-10кВ Т-1	1	14.02.2012	14.02.2012	1	14.02.2012	14.02.2012	1	14.02.2012	14.02.2012	1	14.02.2012	14.02.2012	ТО-2 ячейки и В-10кВ, АГ-1ч					
ВПП 10 кВ	1	14.02.2012	14.02.2012	1	14.02.2012	14.02.2012	1	14.02.2012	14.02.2012	1	14.02.2012	14.02.2012	ТО-2 ячейки и В-10кВ, АГ-1ч					
ПС Центральная 35/10 кВ																		
B-10кВ Ц-11							1	02.02.2012	02.02.2012	1	02.02.2012	02.02.2012	ТО РЗА АГ-1ч					
B-10кВ Ц-14							1	06.02.2012	06.02.2012	1	06.02.2012	06.02.2012	ТО РЗА АГ-1ч					
B-10кВ Ц-12							1	07.02.2012	07.02.2012	1	07.02.2012	07.02.2012	ТО РЗА АГ-1ч					
B-10кВ Ц-32							1	08.02.2012	08.02.2012	1	08.02.2012	08.02.2012	ТО РЗА АГ-1ч					
B-10кВ Ц-9							1	09.02.2012	09.02.2012	1	09.02.2012	09.02.2012	ТО РЗА АГ-1ч					
B-10кВ Ц-2							1	10.02.2012	10.02.2012	1	10.02.2012	10.02.2012	ТО РЗА АГ-1ч					
B-10кВ Ц-5							1	13.02.2012	13.02.2012	1	13.02.2012	13.02.2012	ТО РЗА АГ-1ч					
B-10кВ ДП-2							1	14.02.2012	14.02.2012	1	14.02.2012	14.02.2012	ТО РЗА АГ-1ч					
B-10кВ Ц-3							1	15.02.2012	15.02.2012	1	15.02.2012	15.02.2012	ТО РЗА АГ-1ч					
B-10кВ Ц-8							1	16.02.2012	16.02.2012	1	16.02.2012	16.02.2012	ТО РЗА АГ-1ч					
B-10кВ Ц-1							1	17.02.2012	17.02.2012	1	17.02.2012	17.02.2012	ТО РЗА АГ-1ч					
B-10кВ Ц-4							1	20.02.2012	20.02.2012	1	20.02.2012	20.02.2012	ТО РЗА АГ-1ч					
B-10кВ ДП-1							1	21.02.2012	21.02.2012	1	21.02.2012	21.02.2012	ТО РЗА АГ-1ч					
B-10кВ Управление 1							1	22.02.2012	22.02.2012	1	22.02.2012	22.02.2012	ТО РЗА АГ-1ч					
B-10кВ Управление 2							1	27.02.2012	27.02.2012	1	27.02.2012	27.02.2012	ТО РЗА АГ-1ч					

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанции, оборудование) 2)	Заявленный в годовой график срок ремонта 2)			Выделенный в годовом графике срок ремонта 1), 2)			Заявленный в месячный график срок ремонта 2)			Разрешенный срок ремонта 2)			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. 2)	Примечания: причина отката или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. 3)
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (Дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
ТН-10кВ 1С							1	03.02.2012	03.02.2012	1	03.02.2012	03.02.2012	ТО РЗА АТ-1ч	
ТН-10кВ 2С							1	03.02.2012	03.02.2012	1	03.02.2012	03.02.2012	ТО РЗА АТ-1ч	
СВ-10кВ							1	01.02.2012	01.02.2012	1	01.02.2012	01.02.2012	ТО РЗА АТ-1ч	

Заместитель главного инженера по
эксплуатации филиала ОАО "МРСК
Волга" Оренбурженер В.П. Салыев
"30" 01 2012г.

Заместитель главного инженера по
ОТУ - начальник ЦУС филиала ОАО "МРСК Волга",
"Оренбурженер" С.Б. Константинов
"30" 01 2012г.

Наименование объекта диспетчеризации: (ЛЭП, ПС, электростанции, оборудование)
Филиал ОАО "МРСК Волга",
Оренбургский филиал
АТ-1ч
30 01 2012г.

Наименование объекта диспетчеризации: (ЛЭП, ПС, электростанции, оборудование)
Филиал ОАО "МРСК Волга",
Оренбургский филиал
АТ-1ч
30 01 2012г.