

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по техническим вопросам -
главный инженер филиала ОАО "МРСК Волги" -
"Оренбургэнерго"


М.В. Кузьмин
«26» 01 2012г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ПО "СЭС"
филиала ОАО "МРСК Волги" -
"Оренбургэнерго"


Герахимов А.Н.
«25» 01 2012г.

График ремонта, ЛЭП и оборудования напряжением 110-35-10(6)кВ ПО СЭС, находящихся на эксплуатационном обслуживании "Оренбургэнерго" на 2012год
(Февраль, месяц 2012 года)

Наименование объекта, диспетчеризации (ДЛП, ЛЭС, электростанции, оборудование) 2)	Запланированный в годовом графике срок ремонта 2)			Выполненный в годовом графике срок ремонта 1), 2)			Запланированный в месячном графике срок ремонта 2)			Выполненный в месячном графике срок ремонта 3)			Примечания: вид ремонта, кратко содержание работ, аварийная ситуация и т.д. 2)	Примечание: причина отмены или переноса сроков ремонта, с указанием на месяц, и т.д. 3)
	Календарно-днев	Начало (дата)	Окончание (дата)	Календарно-днев	Начало (дата)	Окончание (дата)	Календарно-днев	Начало (дата)	Окончание (дата)	Календарно-днев	Начало (дата)	Окончание (дата)		
Оборудование, подвешенное ОРУ IV														
ВЛ 110 кВ Михайловская - Брусурская-ЛЭП I ц	1	09.02.2012	09.02.2012				5	06.02.2012	10.02.2012	5	06.02.2012	10.02.2012	Верховой осмотр, вырубка деревьев, замена дефектных изоляторов А.Г. 2ч Т.О	
ВЛ 110 кВ Михайловская - Брусурская-ЛЭП II ц	1	10.02.2012	10.02.2012				5	20.02.2012	24.02.2012	5	20.02.2012	24.02.2012	Верховой осмотр, вырубка деревьев, замена дефектных изоляторов А.Г. 2ч	
Оборудование, подвешенное Оренбургэнерго														
ВЛ 110кВ														
ВЛ 35кВ														
ВЛ 35кВ Тюрдино - Елагинка	1	13.02.2012	13.02.2012	1	13.02.2012	13.02.2012	1	13.02.2012	13.02.2012	1	13.02.2012	13.02.2012	Верховой осмотр, вырубка деревьев, замена дефектных изоляторов А.Г. 2ч Т.О	
ВЛ 35кВ Краснокорка - КНС 6	1	15.02.2012	15.02.2012	1	15.02.2012	15.02.2012	1	15.02.2012	15.02.2012	1	15.02.2012	15.02.2012	Верховой осмотр, вырубка деревьев, замена дефектных изоляторов А.Г. 2ч Т.О	
ВЛ 35кВ КНС 6 - Елагинка	1	16.02.2012	16.02.2012	1	16.02.2012	16.02.2012	1	16.02.2012	16.02.2012	1	16.02.2012	16.02.2012	Верховой осмотр, вырубка деревьев, замена дефектных изоляторов А.Г. 2ч	
ВЛ 35кВ Новая-Городская	1	01.02.2012	01.02.2012	1	01.02.2012	01.02.2012	1	08.02.2012	08.02.2012	1	08.02.2012	08.02.2012	БВР ЛП ВЛ 35кВ Новая А.Г. 2ч	ОПР ЛП ВЛ 35кВ Новая на ЛЭС Городская
ВЛ 35кВ Краснокорка-Городская	1	02.02.2012	02.02.2012	1	02.02.2012	02.02.2012	1	09.02.2012	09.02.2012	1	09.02.2012	09.02.2012	БВР ЛП ВЛ 35кВ Новая А.Г. 2ч	ОПР ЛП ВЛ 35кВ Краснокорка на ЛЭС Городская
ВЛ 35кВ Пономаревка-Родниковка							1	06.02.2012	06.02.2012	1	06.02.2012	06.02.2012	БВР ЛП ВЛ 35кВ Родниковка устранение напора контакторов А.Г. 1ч	
ВЛ 35кВ Пономаревка-КНС							1	07.02.2012	07.02.2012	1	07.02.2012	07.02.2012	БВР ЛП ВЛ 35кВ КНС устранение напора контакторов А.Г. 1ч	
ВЛ 35кВ Пономаревка-Ефремово-Зыково							3	01.02.2012	03.02.2012	3	01.02.2012	03.02.2012	БВР ЛП ВЛ 35кВ Ефремово-Зыково, ВЧЗ ВЛ Ефремово-Зыково устранение напора контакторов А.Г. 1ч	

В ВЛ 35кВ Пономаревка-Беседино						23	26.01.2012	17.02.2012	23	26.01.2012	17.02.2012	Реконструкция ВЛ 35кВ Пономаревка-Беседино	А/Г	
ЛПС 110кВ														
ЛПС 110/35/10кВ НПС														
В ВЛ-110кВ Михайловская №2	5	13.02.2012	17.02.2012	5	13.02.2012	17.02.2012	5	13.02.2012	17.02.2012	5	13.02.2012	Проф. востанов. линии, проверка РЗА, А/Г 1ч	ТО	без отключения ВЛ Михайловская-НПС2
Т1 40 МВА	2	01.02.2012	02.02.2012	2	01.02.2012	02.02.2012	2	01.02.2012	02.02.2012	2	01.02.2012	Проф. востанов. линии, проверка РЗА, А/Г 1ч	ТО	
Т2 40 МВА	2	06.02.2012	07.02.2012	2	06.02.2012	07.02.2012	2	06.02.2012	07.02.2012	2	06.02.2012	Проф. востанов. линии, проверка РЗА, А/Г 1ч	ТО	
ТН 1сек 10кВ	1	1.02.2012	01.02.2012	1	1.02.2012	01.02.2012	1	1.02.2012	01.02.2012	1	1.02.2012	Проф. востанов. линии, проверка РЗА, А/Г 1ч	ТО	
ТН 2сек 10кВ	1	02.02.2012	02.02.2012	1	02.02.2012	02.02.2012	1	02.02.2012	02.02.2012	1	02.02.2012	Проф. востанов. линии, проверка РЗА, А/Г 1ч	ТО	
ТСН 1сек 10кВ	1	1.02.2012	01.02.2012	1	1.02.2012	01.02.2012	1	1.02.2012	01.02.2012	1	1.02.2012	Проф. востанов. линии, проверка РЗА, А/Г 1ч	ТО	
ТСН 2сек 10кВ	1	06.02.2012	06.02.2012	1	06.02.2012	06.02.2012	1	06.02.2012	06.02.2012	1	06.02.2012	Проф. востанов. линии, проверка РЗА, А/Г 1ч	ТО	
ЛПС 110/35/10кВ Пономаревка														
В ВЛ 35кВ Родинковка				1	06.02.2012	06.02.2012	1	06.02.2012	06.02.2012	1	06.02.2012	ТР ЛР ВЛ 35кВ Родинковка, устранение нагрева контактов А/Г 1ч	ВЛ 35кВ Пономаревка-Родинковка	
В ВЛ 35кВ КНС				1	07.02.2012	07.02.2012	1	07.02.2012	07.02.2012	1	07.02.2012	ТР ЛР ВЛ 35кВ КНС, устранение нагрева контактов А/Г 1ч	ВЛ 35кВ Пономаревка-КНС	
В ВЛ 35кВ Ефремово-Знаково				3	01.02.2012	03.02.2012	3	01.02.2012	03.02.2012	3	01.02.2012	ТР ЛР ВЛ 35кВ Ефремово-Знаково, ВЛ Ефремово-Знаково, устранение нагрева контактов А/Г 1ч	ВЛ 35кВ Пономаревка-Ефремово-Знаково	
Л сш 35кВ				1	02.02.2012	02.02.2012	1	02.02.2012	02.02.2012	1	02.02.2012	ТР ШР Л СШ 35кВ ВЛ Ефремово-Знаково		
ЛПС 35кВ, РП 35кВ														
ЛПС 35/6кВ Горюховская														
СВ 35кВ	2	01.02.2012	02.02.2012	2	01.02.2012	02.02.2012	2	08.02.2012	09.02.2012	2	08.02.2012	СВ 35кВ, ШР1 СВ35кВ, ШР2 СВ 35кВ, Чистка и обжим изоляции, склейка трещинок элементов, регулировка приводов разъединителей А/Г 2ч	ТО	
В 35кВ Т-1	1	01.02.2012	01.02.2012	1	01.02.2012	01.02.2012	1	08.02.2012	08.02.2012	1	08.02.2012	Чистка и обжим изоляции, склейка трещинок элементов, регулировка приводов разъединителей А/Г 2ч	ТО	
В 35кВ Т-2	1	02.02.2012	02.02.2012	1	02.02.2012	02.02.2012	1	09.02.2012	09.02.2012	1	09.02.2012	Чистка и обжим изоляции, склейка трещинок элементов, регулировка приводов разъединителей А/Г 2ч	ТО	

1сек 35кВ	1	01.02.2012	01.02.2012	1	01.02.2012	01.02.2012	1	08.02.2012	08.02.2012	1	08.02.2012	08.02.2012	Чистка и обшая изоляция, смазка тросовых элементов, регулировка приводов раздельнотельей АГ 2ч	С выводом в ремонт ВЛ-35кВ Новая - Горюновская
2сек 35кВ	1	02.02.2012	02.02.2012	1	02.02.2012	02.02.2012	1	09.02.2012	09.02.2012	1	09.02.2012	09.02.2012	ТО ЛР ВЛ 35кВ Красногорка Чистка и обшая изоляция, смазка тросовых элементов, регулировка приводов раздельнотельей АГ 2ч	С выводом в ремонт ВЛ-35кВ Красногорка - Горюновская

Заместитель главного инженера по эксплуатации
филиала ОАО "МРСК Волги"
"Оренбургэнерго"


В.П. Салников
«28» 01 2012 г.

Заместитель главного инженера
по ОТУ - начальник ЦУС филиала
ОАО "МРСК Волги"
"Оренбургэнерго"


С.Б. Константинов
«28» 01 2012 г.

Инженера по ТОиР по "СОУ" филиала ОАО "МРСК
"Оренбургэнерго"
В.П. Салников
«28» 01 2012 г.

Начальник ОУС ЦОУСЭС
филиала ОАО "МРСК Волги"
"Оренбургэнерго"


Вичук В.С.
«28» 01 2012 г.