

Утверждаю
Первый заместитель директора-
Главный инженер
Нижне-Волжского ПМЭС
В.Н.Судбин
" 24 " 2012г.

Утверждаю
Заместитель главного инженера
по техническому развитию и эксплуатации
ОАО МРСК Волги
С.О. Астафьев
" 24 " 2012г.

**График ремонта ЛЭП и оборудования, являющихся объектами межсетевой координации филиала ОАО "МРСК Волги" - "Саратовские РС" и
Нижне-Волжского ПМЭС на февраль 2012 год**

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС электростанция, оборудование)			Заявленный в годовом графике ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Инициатор	Субъект	
Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Управление	Ведение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Центральное ПО нет предложений																			
Правобережное ПО																			
ПС Аткарек	ВЛ-10 Ф№9	С откл.							2	27.02.12	28.02.12				Проф. контроль РЗА (а.г. 1 час)		НВ ПМЭС	ПС Аткарек	ПравобПО
ПС Аткарек	ВЛ-10 Ф№12	С откл.							2	29.02.12	01.03.12				Проф. контроль РЗА (а.г. 1 час)		НВ ПМЭС	ПС Аткарек	ПравобПО
Приволжское ПО																			
ВЛ-110 кВ	ВЛ-110 Пушкино - Наливная	С откл.							1	24.02.12	24.02.12	1	24.02.12	24.02.12	Участок ВЛ-110 Пушкино-Безымянная, реконструкция ограждения ПС Безымянная, АГ-1ч.		ПривПО	ПривПО	ЦУС СарРС, ПС Пушкино
ВЛ-110 кВ	ВЛ-110 Пушкино - Наливная	С откл.							1	27.02.12	27.02.12	1	27.02.12	27.02.12	Участок ВЛ-110 Безымянная-Широкополье, Реконструкция ограждения ПС Безымянная, АГ-1ч.		ПривПО	ПривПО	ЦУС СарРС, ПС Пушкино
ВЛ-110 кВ	ВЛ-110 Пушкино - Наливная	С откл.							2	28.02.12	29.02.12	2	28.02.12	29.02.12	Участок ВЛ-110 Наливная-Широкополье, ВЧ-заградитель 110кВ крепление на U-образную подвеску на ПС Широкополье; ВЧ-заградитель 110кВ крепление на U-образную подвеску на ПС Наливная. АГ-5ч.		ПривПО	ПривПО	ЦУС СарРС, ПС Пушкино
ПС Кр.Яр	T-1	С откл.							1	20.02.12	20.02.12				Опробование ОД-110 кВ T-1(а.г. 1 час)		НВ ПМЭС	ПС Кр.Яр	ПривПО
ПС Кр.Яр	T-2	С откл.							1	22.02.12	22.02.12				Опробование ОД-110 кВ T-2(а.г. 1 час)		НВ ПМЭС	ПС Кр.Яр	ПривПО
Северо-Восточное ПО																			
ВЛ-110 кВ	ВЛ-110 Аммиак 1, 2	Без откл.							1	07.02.12	07.02.12	1	07.02.12	07.02.12	ППГ на грозотросе, Упл=6кВ; I пл-68А, от ПС Вольская-220, АГ-2ч.		СВПО	СВПО	ЦУС СарРС, ЦПО, ПС Вольская
ВЛ-110 кВ	ВЛ-110 Черкасск 1, 2	Без откл.							1	08.02.12	08.02.12	1	08.02.12	08.02.12	ППГ на грозотросе, Упл=6кВ; I пл-68А, от ПС Вольская-220, АГ-2ч.		СВПО	СВПО	ПС Вольская, ЦПО
ВЛ-110 кВ	ВЛ-110 Дзержинская-2	С откл.							29	01.02.12	29.02.12	29	01.02.12	29.02.12	Обрезка деревьев, АГ-2ч.		СВПО	СВПО	ПС Балаковская
ПС Балаковская	ТН-35 2 сш	С откл.							2	07.02.12	08.02.12				Проф. контроль вторичных цепей ТН-35 2 сш(а.г. 2 часа)		НВ ПМЭС	ПС Балаковская	СВПО
ПС Балаковская	КЛ-6 ф. №12	С откл.							2	13.02.12	14.02.12				Проф. восстановление РЗА (а.г. 1 час)		НВ ПМЭС	ПС Балаковская	СВПО


ПС Балаковская	КЛ-6 ф №10	С откл.							2	15.02.12	16.02.12				Проф. восстановление РЗА (а.г. 1 час)		НВ ПМЭС	ПС Балаковская	СВПО
ПС Балаковская	КЛ-6 ф №14	С откл.							2	20.02.12	21.02.12				Проф. восстановление РЗА (а.г. 1 час)		НВ ПМЭС	ПС Балаковская	СВПО
Заволжское ПО																			
ПС Ершов	Оборудование плавки гололеда РУ-10кВ	Без откл.							1	15.02.12	15.02.12	1	15.02.12	15.02.12	ППГ на ГЗТ ВЛ-110 Ершов-2 уч Ершов- Кам. Сарма U=10,5кВ, I=63А.		ЗавПО	ПС Ершовская	ЗавПО
ВЛ-110 кВ	ВЛ-110 Ершов – Ордонгай	С откл.							28	01.02.12	28.02.12	28	01.02.12	28.02.12	Реконструкция ВЛ-110, АГ-24ч		ЗавПО	ЗавПО	ЦУС СарПС, ПС Ершовская
Северное ПО																			
нет предложений																			
Прихоперское ПО																			
ПС Ртищев-220	Оборудование плавки гололеда	Без откл.							1	27.02.12	27.02.12	1	27.02.12	27.02.12	ТР, ППГ на грозотросе ВЛ-110 Ртищевская-1, 2 участок Ртищев-оп. №310, U=10,5кВ, I=140А, АГ-1ч.		ПрихПО	ПС Ртищево	ПрихПО
ВЛ-110 кВ	ВЛ-110 Компрессорная-1	Без откл.							1	27.02.12	27.02.12	1	27.02.12	27.02.12	ТР, ППГ на грозотросе ВЛ-110 Компрессорная-1, 2 с ПС Хопер-110 через ОШ-110 ПС Хопер-220, U=20кВ, I=145А, АГ-1ч.		ПрихПО	ПрихПО	ПС Хопер
ВЛ-110 кВ	ВЛ-110 Компрессорная-2	Без откл.							1	27.02.12	27.02.12	1	27.02.12	27.02.12	ТР, ППГ на грозотросе ВЛ-110 Компрессорная-1, 2 с ПС Хопер-110 через ОШ-110 ПС Хопер-220, U=20кВ, I=145А, АГ-1ч.		ПрихПО	ПрихПО	ПС Хопер
ВЛ-110 кВ	ВЛ-110 Компрессорная-1	С откл.	2	15.02.12	16.02.12				2	28.02.12	29.02.12	2	28.02.12	29.02.12	ТР, ТО, замена изоляции, АГ-1ч.		ПрихПО	ПрихПО	ПС Хопер

Заместитель начальника Департамента оперативно-технологического управления
- начальник Центра управления сетями филиала ОАО "МРСК Волги"
- "Саратовские распределительные сети"

Начальник Департамента эксплуатации, ТОиР и управления объектами электросетевого хозяйства

Начальник Управления капитального строительства

Начальник ЦУС-СОТУ НВ ПМЭС



А.В. Третьяков

И.И. Хуртов

В.Н. Дубов

В.В. Александров

