


"УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер Сердобского ПО
филиала ОАО "МРСК Волги" - "Пензаэнерго"

 / П.И.Ермаков _____
" 29 " 06 2012 г.

**График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования _Сердобского ПО
филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго» на июль 2012 год**

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон- чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон- чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон- чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон- чание (дата)			
Июль															
ВЛ-110-35кВ															
ВЛ-35кВ Бондовка- М.Родники	5	16 июл	20 июл	5	16 июл	20 июл							Средний ремонт ЛР-1-35кВ ПС М.Родники		
ВЛ-35кВ Беково- Согласовка	3	25 июл	27 июл	3	25 июл	27 июл							Техобслуживание ВЛ		
ВЛ 35кВ Вишневое- М.Родники	5	23 июл	27 июл	5	23 июл	27 июл							Средний ремонт ЛР-2-35кВ ПС М.Родники. Техобслуживание ВЛ		
ПС-110кВ Тамала															
Трансформатор С-1-Т	5	16 июл	20 июл	5	16 июл	20 июл							Средний ремонт ТР-1-110, ОД- 1-110, тек ремонт тр-ра, измерение параметров изоляции		
Трансформатор С-2-Т	5	9 июл	13 июл	5	9 июл	13 июл							Средний ремонт ТР-2-110, ОД- 2-110, тек ремонт тр-ра, имзерение параметров изоляции		
ПС-35кВ Чубаровка															
Трансформатор Т-1-Т	1	10 июл	10 июл	1	10 июл	10 июл							Измерение параметров изоляции		
ТСН-1	1	10 июл	10 июл	1	10 июл	10 июл							Измерение параметров изоляции		
В-35 М.Сердоба	2	9 июл	10 июл	2	9 июл	10 июл							Проф восстановление РЗА		

В-35 Степное	2	10 июл	11 июл	2	10 июл	11 июл							Проф восстановление РЗА	
ТН-10	2	10 июл	11 июл	2	10 июл	11 июл							Проф восстановление РЗА	
ПС-35кВ Колотовское														
Трансформатор Т-1-Т	2	2 июл	3 июл	2	2 июл	3 июл							Профконтроль РЗА, проф восстановление РЗА, имзерение параметров изоляции ТТ-35	
Трансформатор Т-2-Т	2	3 июл	4 июл	2	3 июл	4 июл							Профконтроль РЗА	
СВ-10	1	5 июл	5 июл	1	5 июл	5 июл							Профконтроль РЗА	
фид-10кВ	1	6 июл	6 июл	1	6 июл	6 июл							Профконтроль РЗА	
ПС-35кВ Краснополье														
Трансформатор Т-1-Т	2	16 июл	17 июл	2	16 июл	17 июл							Профконтроль РЗА, имзерение параметров изоляции.	
Трансформатор Т-2-Т	2	17 июл	18 июл	2	17 июл	18 июл							Профконтроль РЗА, имзерение параметров изоляции.	
ТСН-1	2	16 июл	17 июл	2	16 июл	17 июл							Измерение параметров изоляции	
ТСН-2	2	17 июл	18 июл	2	17 июл	18 июл							Измерение параметров изоляции	
фид-10кВ	2	19 июл	20 июл	2	19 июл	20 июл							Профконтроль РЗА	

Начальник ОДС
Начальник СП
Начальник СИЗП
Начальник СРЗА
Начальник СЛ

Л.П.Костюнина
С.В.Маточкин
В.Н.Козлов
М.В.Стяжков
А.Н.Положенцев