

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер Жигулевского ПО
Филиала ОАО "МРСК Волга" - "Самарские РС"
Емельянов А.Н.
"12.5" 06 2012 г.

График ремонтов ЛЭП и оборудования объектов межсетевой координации
Жигулевского ПО с субъектами электроэнергетики на июль 2012 г.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Оборудование	Условия	Утвержденный в годовом графике срок ремонта		Утвержденный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	
				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)		Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	ВЛ-110 кВ	ВЛ-110 кВ Каучук-1	с вводом на ночь	5	09.07.12	13.07.12	5	09.07.12	13.07.12	Замена изоляторов. Замена пласечных зажимов. Подрезка крон деревьев. АВГ-2 ч.
2	ВЛ-35 кВ	ВЛ-35 Город-2	с отключе- нием	-	-	-	1	03.07.12	03.07.12	Верховой осмотр. АВГ-1 ч.
3	ВЛ-35 кВ	ВЛ-35 ТС-2	с отключе- нием	1	11.07.12	11.07.12	1	04.07.12	04.07.12	Замена виброгасителей и изоляторов. АВГ-1ч.
4	ВЛ-35 кВ	ВЛ-35 Заборовка-1 (уч-к СТЭЦ-ПС Сердовина)	с отключе- нием	-	-	-	1	06.07.12	06.07.12	Выправка опоры. АВГ-1 ч.
5	ПС 35/10/6 кВ Новая Рачейка	ВЛ-35-Заборовка-1 (уч-к СТЭЦ-ПС Сердовина)	с отключе- нием	1	31.07.12	31.07.12	1	31.07.12	31.07.12	Средний ремонт ЛР-ВЛ-35-Заборовка-1. АВГ-1ч.
6	ПС 110/6 ЖЭТЗ	ВЛ-110-Жигулевск- Зольное	с отключе- нием	1	09.07.12	09.07.12	1	09.07.12	09.07.12	Текущий ремонт КС-ВЛ-110-Ж-Зольное. АВГ-1ч.

Начальник ОДС

Е.А.Алфеева