

УТВЕРЖДАЮ:
 Главный инженер Жигулевского ПО
 Филиала ОАО "МРСК Волги" "Самарские РС"
А.Н. Емельянов
 "25" 06 2012 г.

График ремонтов ЛЭП и оборудования объектов, находящихся в технологическом управлении и ведении оперативного персонала Жигулевского ПО, не являющихся объектами диспетчеризации на июль 2012 г.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Оборудование	Условия	Утвержденный в годовом графике срок ремонта			Утвержденный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тольяттинский РЭС										
1	ВЛ-110 кВ	ВЛ-110 кВ Каучук-1	с вводом на ночь	5	09.07.12	13.07.12	5	09.07.12	13.07.12	Замена изоляторов. Замена пласечных зажимов. Подрезка крон деревьев. АВГ-2 ч.
2	ПС 35/10 Гибридный центр	Т-1	с отключением	5	02.07.12	06.07.12	5	02.07.12	06.07.12	Текущий ремонт Т-1 (с покраской), ЛР-ВЛ-35-Гибридная-2, замена РВС-35 кВ на ОПН-35 кВ, средний ремонт ВМ-35-Т-1, ШР-35-Т-1, СР-1. АВГ-1 ч.
3	ПС 35/10 Гибридный центр	ВЛ-35 Гибридная-2, 1 с.ш.-35 кВ	с отключением	5	03.07.12	03.07.12	5	03.07.12	03.07.12	Средний ремонт ЛР-ВЛ-35-Гибридная-2, текущий ремонт КС-35. АВГ-1 ч.
4	ПС 35/10 Гибридный центр	1 с.ш.-35 кВ, секционная перемиычка СР-1, СР-2 35 кВ	с отключением	5	04.07.12	04.07.12	5	04.07.12	04.07.12	Текущий ремонт 1 с.ш.-35 кВ, средний ремонт СР-1. АВГ-1 ч.
5	ПС 35/10 Гибридный центр	Т-2	с отключением	5	09.07.12	13.07.12	5	09.07.12	13.07.12	Текущий ремонт Т-2 (с покраской), ЛР-ВЛ-35-Гибридная-1, замена РВС-35 кВ на ОПН-35 кВ, средний ремонт ВМ-35-Т-2, ШР-35-Т-2, СР-2. АВГ-1 ч.
6	ПС 35/10 Гибридный центр	ВЛ-35 Гибридная-1, 2 с.ш.-35 кВ	с отключением	5	10.07.12	10.07.12	5	10.07.12	10.07.12	Средний ремонт ЛР-ВЛ-35-Гибридная-1. АВГ-1 ч.
7	ПС 35/10 Гибридный центр	2 с.ш.-35 кВ, секционная перемиычка СР-1, СР-2 35 кВ	с отключением	5	11.07.12	11.07.12	5	11.07.12	11.07.12	Текущий ремонт 2 с.ш.-35 кВ, средний ремонт СР-2. АВГ-1 ч.
8	ПС 110/35/10 Совхозная	ВВ-10 ф-6	с отключением	1	02.07.12	02.07.12	1	02.07.12	02.07.12	Проверка РЗА ВВ-10 ф-6. АВГ-1ч.
9	ПС 110/35/10 Матюшкино	АВР СМВ-35	с отключением	1	03.07.12	03.07.12	1	03.07.12	03.07.12	Опробование АВР СМВ-35. АВГ-10 мин.
10	ПС 110/35/10 Матюшкино	АВР СМВ-10	с отключением	1	04.07.12	04.07.12	1	04.07.12	04.07.12	Опробование АВР СМВ-10. АВГ-10 мин.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утвержденный в годовом графике срок ремонта				Утвержденный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
11	ПС 110/6 Тепличная	АВР СВВ-6	с отключе- нием	1	05.07.12	05.07.12	1	05.07.12	05.07.12	Опробование АВР СВВ-6. АВГ-10 мин.	
12	ПС 110/6 Тепличная	АВР СВВ-6	с отключе- нием	1	06.07.12	06.07.12	1	06.07.12	06.07.12	Опробование АВР СВВ-6. АВГ-10 мин.	
13	ПС 110/35/10 Белозерки	АВР СМВ-10	с отключе- нием	1	09.07.12	09.07.12	1	09.07.12	09.07.12	Опробование АВР СМВ-10. АВГ-10 мин.	
14	ПС 110/10 Мусорка	АВР СМВ-10	с отключе- нием	1	10.07.12	10.07.12	1	10.07.12	10.07.12	Опробование АВР СМВ-10. АВГ-10 мин.	
15	ПС 110/10 Р. Выселки	АВР СВВ-10	с отключе- нием	1	11.07.12	11.07.12	1	11.07.12	11.07.12	Опробование АВР СВВ-10. АВГ-10 мин.	
16	ПС 35/10 Подстепки	АВР СВВ-10	с отключе- нием	1	12.07.12	12.07.12	1	12.07.12	12.07.12	Опробование АВР СВВ-10. АВГ-10 мин.	
17	ПС 110/6 Р.Котельная	Т-1	с отключе- нием	1	13.07.12	13.07.12	1	13.07.12	13.07.12	Проверка РЗА Т-1. АВГ-1ч.	
18	ПС 110/35/10 Белозерки	АВР СМВ-35	с отключе- нием	1	16.07.12	16.07.12	1	16.07.12	16.07.12	Опробование АВР СМВ-35. АВГ-10 мин.	
19	ПС 110/6 Р.Котельная	Т-2	с отключе- нием	1	19.07.12	19.07.12	1	19.07.12	19.07.12	Проверка РЗА Т-2. АВГ-1ч.	
20	ПС 35/10 Ташелка	Т-1	с отключе- нием	1	20.07.12	20.07.12	1	20.07.12	20.07.12	Проверка РЗА Т-1. АВГ-1ч.	
21	ПС 35/6 Тепличная	Т-1	с отключе- нием	1	27.07.12	27.07.12	1	27.07.12	27.07.12	Проверка РЗА Т-1. АВГ-1ч.	
Сызранский РЭС											
22	ВЛ-35 кВ	ВЛ-35 Город-2	с отключе- нием	-	-	-	1	03.07.12	03.07.12	Верховой осмотр. АВГ-1 ч.	
23	ВЛ-35 кВ	ВЛ-35 ТС-2	с отключе- нием	1	11.07.12	11.07.12	1	04.07.12	04.07.12	Замена виброгасителей и изоляторов. АВГ-1ч.	
24	ВЛ-35 кВ	ВЛ-35 Заборовка-1 (уч-к СТЭЦ-ПС Срдовина)	с отключе- нием	-	-	-	1	06.07.12	06.07.12	Выправка опоры. АВГ-1 ч.	
25	ПС 35/10/6 кВ Новая Рачейка	ТСН-2	с отключе- нием	1	02.07.12	02.07.12	1	02.07.12	02.07.12	Тек. ремонт ТСН-2. АВГ-1ч.	
26	ПС 35/10/6 кВ Новая Рачейка	ВМ-10-резерв-яч.10	с отключе- нием	1	03.07.12	03.07.12	1	03.07.12	03.07.12	Ср. ремонт ВМ-10-резерв, т.р. ТТ-10-резерв. АВГ-1ч.	
27	ПС 35/10/6 кВ Новая Рачейка	ВМ-10-резерв-яч.12	с отключе- нием	1	04.07.12	04.07.12	1	04.07.12	04.07.12	Ср. ремонт ВМ-10-резерв, т.р. ТТ-10-резерв. АВГ-1ч.	

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)		Оборудование	Условия	Утвержденный в годовом графике срок ремонта				Утвержденный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
					Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
28	ПС 35/10/6 кВ Новая Рачейка	ВМ-10-резерв-яч.15	с отключе- нием	1	05.07.12	05.07.12	1	05.07.12	05.07.12	Ср. ремонт ВМ-10-резерв, т.р. ТТ-10-резерв. АВГ-1ч.		
29	ПС 35/10/6 кВ Новая Рачейка	ВМ-10-резерв-яч.16	с отключе- нием	1	06.07.12	06.07.12	1	06.07.12	06.07.12	Ср. ремонт ВМ-10-резерв, т.р. ТТ-10-резерв. АВГ-1ч.		
30	ПС 35/10/6 кВ Новая Рачейка	СМВ-10	с отключе- нием	1	09.07.12	09.07.12	1	09.07.12	09.07.12	Ср. ремонт СМВ-10, т.р. ТТ-СМВ-10. АВГ-1ч.		
31	ПС 35/10/6 кВ Новая Рачейка	2 с.ш.-10 кВ, ВЛ-10 кВ- резерв-яч.10,12,15,16, ВМ- 10-резерв-яч.10, 12, 15, 16	с отключе- нием	1	10.07.12	10.07.12	1	10.07.12	10.07.12	Ср. ремонт ЛР,ШР-10-резерв. АВГ-1ч.		
32	ПС 35/10/6 кВ Новая Рачейка	2 с.ш.-10 кВ, Т-2 ВМ-10-Т-2, ТН-10-2с	с отключе- нием	1	12.07.12	12.07.12	1	12.07.12	12.07.12	Ср. ремонт ВМ-10-Т-2, т.р. ТТ-10-Т-2, ШР-10-Т-2, ТР-10-Т- 2, ШР-ТН-10-2с. АВГ-1ч.		
33	ПС 35/10/6 кВ Новая Рачейка	2 с.ш.-10 кВ, ВМ-10-ф-10, ВЛ-10 кВ-ф-10, СМВ-10	с отключе- нием	1	13.07.12	13.07.12	1	13.07.12	13.07.12	Ср. ремонт ШР-10-ф-10, ЛР-10-ф-10, ШР-2-СМВ-10. АВГ- 1ч.		
34	ПС 35/10/6 кВ Новая Рачейка	2 секция-10кВ	с отключе- нием	1	16.07.12	16.07.12	1	16.07.12	16.07.12	Тек. ремонт 2 секции-10кВ. АВГ-1ч.		
35	ПС 35/10/6 кВ Новая Рачейка	ТН-10-2с	с отключе- нием	1	16.07.12	16.07.12	1	16.07.12	16.07.12	Тек. ремонт ПК-ТН-10-2с, РВ-10-1с, ТН-10-2с. АВГ-1ч.		
36	ПС 35/10/6 кВ Новая Рачейка	ТСН-2	с отключе- нием	1	17.07.12	17.07.12	1	17.07.12	17.07.12	Тек. ремонт ПК-10-ТСН-2. АВГ-1ч.		
37	ПС 35/10/6 кВ Новая Рачейка	2 с.ш.-35, Т-2	с отключе- нием	1	17.07.12	17.07.12	1	17.07.12	17.07.12	Ср. ремонт ШР-35-Т-2. АВГ-1ч.		
38	ПС 35/10/6 кВ Новая Рачейка	ШПГ-10 кВ, ВЛ-10-резерв-яч.10, 12, 15, 16	с отключе- нием	1	18.07.12	18.07.12	1	18.07.12	18.07.12	Ср. ремонт РПГ-10-резерв-яч.10, 12, 15, 16. ШПГ-10. АВГ- 1ч.		
39	ПС 35/10/6 кВ Новая Рачейка	2 с.ш.-35 кВ, рем.перем. СР-1, СР-2 35 кВ	с отключе- нием	1	19.07.12	19.07.12	1	19.07.12	19.07.12	Ср. ремонт СР-2-35. АВГ-1ч.		
40	ПС 35/10/6 кВ Новая Рачейка	Т-2, ВМ-35-Т-2	с отключе- нием	5	23.07.12	27.07.12	5	23.07.12	27.07.12	Тек. ремонт Т-2, ВМ-35-Т-2. АВГ-1ч.		
41	ПС 35/10/6 кВ Новая Рачейка	Т-2	с отключе- нием	1	24.07.12	24.07.12	1	24.07.12	24.07.12	Тек. ремонт РВ-35-Т-2. АВГ-1ч.		
42	ПС 35/10/6 кВ Новая Рачейка	Т-2	с отключе- нием	1	25.07.12	25.07.12	1	25.07.12	25.07.12	Тек. ремонт РВ-10-Т-2. АВГ-1ч.		
43	ПС 35/10/6 кВ Новая Рачейка	2секция-35кВ	с отключе- нием	1	30.07.12	30.07.12	1	30.07.12	30.07.12	Тек. ремонт 2секция-35кВ. АВГ-1ч.		
44	ПС 35/10/6 кВ Новая Рачейка	ВЛ-35-Заборовка-1, 2 с.ш.-35 кВ	с отключе- нием	1	31.07.12	31.07.12	1	31.07.12	31.07.12	Ср. ремонт ЛР-ВЛ-35-Заборовка-1. АВГ-1ч.		

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)		Утвержденный в годовом графике срок ремонта				Утвержденный в месячном графике срок ремонта				Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
45	ПС 35/6 Сердовина	АВР СМВ-6 кВ	с отключением	1	19.07.12	19.07.12	1	19.07.12	19.07.12	Опробование АВР СМВ-6 кВ. АВГ-1 ч.	
Жигулевский РЭС											
46	ВЛ-35 кВ	ВЛ-35 Моркваши-Зольное	с вводом на ночь	-	-	-	1	04.07.12	05.07.12	Замена изоляторов. АВГ-1ч.	
47	ПС 35/6 Моркваши	ТСН	с отключением	1	02.07.12	02.07.12	1	02.07.12	02.07.12	Текущий ремонт и проф. испытания ТСН. АВГ-1ч.	
48	ПС 110/6 ЖЭТЗ	1 с.ш.-110 кВ	с отключением	1	03.07.12	03.07.12	1	03.07.12	03.07.12	Текущий ремонт 1 с.ш.-110 кВ. АВГ-1ч.	
49	ПС 110/6 ЖЭТЗ	Т-1	с отключением	1	05.07.12	05.07.12	1	05.07.12	05.07.12	Замена РВ-Н-Т-1 на ОПН-Н-Т-1, средний ремонт ТР-6-Т-1. АВГ-1ч.	
50	ПС 110/6 ЖЭТЗ	ВВ-6-Т-1	с отключением	1	05.07.12	05.07.12	1	05.07.12	05.07.12	Средний ремонт ТР-6-Т-1. АВГ-1ч.	
51	ПС 110/6 ЖЭТЗ	2 с.ш.-110 кВ	с отключением	1	06.07.12	06.07.12	1	06.07.12	06.07.12	Текущий ремонт 2 с.ш.-110 кВ. АВГ-1ч.	
52	ПС 110/6 ЖЭТЗ	ВЛ-110-Жигулевск-Зольное	с отключением	1	09.07.12	09.07.12	1	09.07.12	09.07.12	Текущий ремонт КС-ВЛ-110-Ж-Зольное. АВГ-1ч.	
53	ПС 110/6 ЖЭТЗ	Т-2	с отключением	1	10.07.12	10.07.12	1	10.07.12	10.07.12	Замена РВ-Н-Т-2 на ОПН-Н-Т-2, средний ремонт ТР-6-Т-2. АВГ-1ч.	
54	ПС 110/6 ЖЭТЗ	ВВ-6-Т-2	с отключением	1	10.07.12	10.07.12	1	10.07.12	10.07.12	Средний ремонт ТР-6-Т-2. АВГ-1ч.	
55	ПС 110/6 ЖЭТЗ	ТН-6-1 с.ш.	с отключением	1	11.07.12	11.07.12	1	11.07.12	11.07.12	Замена РВ-6-2 с.ш. на ОПН-6-2 с.ш. АВГ-1ч.	
56	ПС 110/6 ЖЭТЗ	ТСН-2	с отключением	1	12.07.12	12.07.12	1	12.07.12	12.07.12	Текущий ремонт ТСН-2, проф. испытания ТСН-2. АВГ-1ч.	
57	ПС 110/6 ЖЭТЗ	ВМ-ВЛ-110-Комсомольская-1	с отключением	1	16.07.12	16.07.12	1	16.07.12	16.07.12	Средний ремонт ВМ-ВЛ-110-Комсомольская-1, проф. испытания вводов 110 кВ ВМ-ВЛ-110-Комсомольская-1. АВГ-1ч.	
58	ПС 110/6 ЖЭТЗ	ВМ-ВЛ-110-Комсомольская-2	с отключением	2	17.07.12	18.07.12	2	17.07.12	18.07.12	Средний ремонт ВМ-ВЛ-110-Комсомольская-2, проф. испытания вводов 110 кВ ВМ-ВЛ-110-Комсомольская-2. АВГ-1ч.	
59	ПС 110/6 ЖЭТЗ	ТН-6-2 с.ш.	с отключением	1	18.07.12	18.07.12	1	18.07.12	18.07.12	Замена РВ-6-1 с.ш. на ОПН-6-1 с.ш. АВГ-1ч.	
60	ПС 35/6 Яблоневская	с.ш.-35 кВ	с отключением	1	19.07.12	19.07.12	1	19.07.12	19.07.12	Проф. испытания РВ-35-с.ш. АВГ-1ч.	
61	ПС 35/6 Яблоневская	с.ш.-6 кВ	с отключением	1	19.07.12	19.07.12	1	19.07.12	19.07.12	Проф. испытания с.ш.-6 кВ. АВГ-1ч.	

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утвержденный в годовом графике срок ремонта				Утвержденный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
62	ПС 35/6 Яблоневская	Т-1, ВМ-35-Т-1, ВМ-6-Т-1	с отключением	1	19.07.12	19.07.12	1	19.07.12	19.07.12	Проф. испытания яч. ВМ-6-Т-1, ТТ-6-Т-1. АВГ-1ч.	
63	ПС 35/6 Яблоневская	Т-2, ВМ-35-Т-2, ВМ-6-Т-2	с отключением	1	19.07.12	19.07.12	1	19.07.12	19.07.12	Проф. испытания яч. ВМ-6-Т-2, ТТ-6-Т-2. АВГ-1ч.	
64	ПС 110/6 ЖЭТЗ	ТСН-1	с отключением	1	20.07.12	20.07.12	1	20.07.12	20.07.12	Текущий ремонт ТСН-1, проф. испытания ТСН-1. АВГ-1ч.	
65	ПС 110/6 ЖЭТЗ	ВВ-6-Т-1	с отключением	1	23.07.12	23.07.12	1	23.07.12	23.07.12	Текущий ремонт ВВ-6-Т-1, ТТ-6-Т-1. АВГ-1ч.	
66	ПС 110/6 ЖЭТЗ	ВВ-6-Т-2	с отключением	1	23.07.12	23.07.12	1	23.07.12	23.07.12	Текущий ремонт ВВ-6-Т-2, ТТ-6-Т-2. АВГ-1ч.	
67	ПС 110/6 ЖЭТЗ	ВМ-6-ф-1	с отключением	1	26.07.12	26.07.12	1	26.07.12	26.07.12	Текущий ремонт ВВ-6-ф-1, ТТ-6-ф-1. АВГ-1ч.	
68	ПС 110/6 ЖЭТЗ	ВЛ-6-ф-1	с отключением	1	26.07.12	26.07.12	1	26.07.12	26.07.12	Текущий ремонт ТТ-6-ф-1. АВГ-1ч.	
69	ПС 110/6 "ЖЭТЗ"	1 с.ш.-6 кВ	с отключением	1	25.07.12	25.07.12	1	25.07.12	25.07.12	Текущий ремонт с.ш.-6 кВ, средний ремонт ШР-6-Т-1, ШР-6-ф-6, ШР-ТСН-1, ШР-1-СМВ-6, проф. испытания 1 с.ш.-6 кВ. АВГ-1ч.	
70	ПС 110/6 "ЖЭТЗ"	ВВ-6-Т-1	с отключением	1	25.07.12	25.07.12	1	25.07.12	25.07.12	Текущий ремонт ШР-6-Т-1. АВГ-1ч.	
71	ПС 110/6 "ЖЭТЗ"	ТСН-1	с отключением	1	25.07.12	25.07.12	1	25.07.12	25.07.12	Текущий ремонт ШР-ТСН-1. АВГ-1ч.	
72	ПС 110/6 "ЖЭТЗ"	СМВ-6	с отключением	1	25.07.12	25.07.12	1	25.07.12	25.07.12	Текущий ремонт ШР-1-СМВ-6. АВГ-1ч.	
73	ПС 110/6 "ЖЭТЗ"	2 с.ш.-6 кВ	с отключением	1	30.07.12	30.07.12	1	30.07.12	30.07.12	Текущий ремонт с.ш.-6 кВ, средний ремонт ШР-6-Т-2, ШР-6-ф-12, ШР-ТСН-25, ШР-2-СМВ-6, проф. испытания 2 с.ш.-6 кВ. АВГ-1ч.	
74	ПС 110/6 "ЖЭТЗ"	ВВ-6-Т-2	с отключением	1	30.07.12	30.07.12	1	30.07.12	30.07.12	Текущий ремонт ШР-6-Т-2. АВГ-1ч.	
75	ПС 110/6 "ЖЭТЗ"	ТСН-2	с отключением	1	30.07.12	30.07.12	1	30.07.12	30.07.12	Текущий ремонт ШР-ТСН-2. АВГ-1ч.	
76	ПС 110/6 "ЖЭТЗ"	СМВ-6	с отключением	1	30.07.12	30.07.12	1	30.07.12	30.07.12	Текущий ремонт ШР-2-СМВ-6. АВГ-1ч.	
77	ПС 110/35/6 Жигулевская	СМВ-35	с отключением	1	02.07.12	02.07.12	1	02.07.12	02.07.12	Опробования АВР 1 и 2 с.ш-35 кВ. АВГ-10 мин.	
78	ПС 110/35/6 Жигулевская	СМВ-6	с отключением	1	03.07.12	03.07.12	1	03.07.12	03.07.12	Опробования АВР 1 и 2 с.ш-6 кВ. АВГ-10 мин.	

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)		Утвержденный в годовом графике срок ремонта				Утвержденный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	ПС 110/35/6 Ремзавод	СМВ-35	с отключе- нием	1	04.07.12	04.07.12	1	04.07.12	04.07.12	Опробования АВР 1 и 2 с.ш.-35 кВ. АВГ-10 мин.
80	ПС 110/35/6 Ремзавод	СМВ-6	с отключе- нием	1	05.07.12	05.07.12	1	05.07.12	05.07.12	Опробования АВР 1 и 2 с.ш.-6 кВ. АВГ-10 мин.
81	ПС 110/6 ЖЭТЗ	СМВ-6	с отключе- нием	1	06.07.12	06.07.12	1	06.07.12	06.07.12	Опробования АВР 1 и 2 с.ш.-6 кВ. АВГ-10 мин.
82	ПС 110/35/6 Комсомольская	АВР 1 и 2 с.ш.-110 кВ	с отключе- нием	1	09.07.12	09.07.12	1	09.07.12	09.07.12	Опробование АВР 1 и 2 с.ш.-110 кВ. АВГ-10 мин.
83	ПС 110/35/10 Александровка	СМВ-35	с отключе- нием	1	10.07.12	10.07.12	1	10.07.12	10.07.12	Опробование АВР СМВ-35. АВГ-10 мин.
84	ПС 110/35/10 Рождествено	СМВ-35	с отключе- нием	1	10.07.12	10.07.12	1	10.07.12	10.07.12	Опробования АВР 1 и 2 с.ш.- 35 кВ. АВГ-10 мин.
85	ПС 110/35/10 Рождествено	СМВ-10	с отключе- нием	1	11.07.12	11.07.12	1	11.07.12	11.07.12	Опробования АВР 1 и 2 с.ш.- 10 кВ. АВГ-10 мин.
86	ПС 110/35/10 Александровка	СМВ-10	с отключе- нием	1	11.07.12	11.07.12	1	11.07.12	11.07.12	Опробование АВР СМВ-10. АВГ-10 мин.
87	ПС 35/6 Бытовая	ВМ-6-ф-55	с отключе- нием	1	12.07.12	12.07.12	1	12.07.12	12.07.12	Проверка РЗА ф-55. АВГ-1ч.
88	ПС 110/35/10 Рождествено	ВМ-10-ф-1,2	с отключе- нием	1	17.07.12	17.07.12	1	17.07.12	17.07.12	Проверка РЗА ВМ-10-ф-4, ТТ-10-ф-4. АВГ-1ч.
89	ПС 110/35/10 Рождествено	ВМ-10-ф-3,4	с отключе- нием	1	18.07.12	18.07.12	1	18.07.12	18.07.12	Проверка РЗА ВМ-10-ф-4, ТТ-10-ф-4. АВГ-1ч.
90	ПС 110/35/10 Рождествено	ВМ-10-ф-5,6	с отключе- нием	1	19.07.12	19.07.12	1	19.07.12	19.07.12	Проверка РЗА ВМ-10-ф-4, ТТ-10-ф-4. АВГ-1ч.
91	ПС 110/35/10 Рождествено	ВМ-10-ф-7,8	с отключе- нием	1	20.07.12	20.07.12	1	20.07.12	20.07.12	Проверка РЗА ВМ-10-ф-4, ТТ-10-ф-4. АВГ-1ч.
92	ПС 110/35/10 Рождествено	ВМ-10-ф-9,10	с отключе- нием	1	23.07.12	23.07.12	1	23.07.12	23.07.12	Проверка РЗА ВМ-10-ф-4, ТТ-10-ф-4. АВГ-1ч.
93	ПС 110/35/10 Рождествено	ВВ-10-ф-11	с отключе- нием	1	24.07.12	24.07.12	1	24.07.12	24.07.12	Проверка РЗА ВМ-10-ф-4, ТТ-10-ф-4. АВГ-1ч.
Шингонский РЭС										
94	ПС 35/10 Береговая	ВМ-10 Ф-5	с отключе- нием	1	02.07.12	02.07.12	1	02.07.12	02.07.12	Средний ремонт ВМ-10 ф-5. АВГ-1ч.
95	ПС 35/10 Усолье	Т-2, 2 сек.шин 35 кВ	с отключе- нием	1	03.07.12	03.07.12	1	03.07.12	03.07.12	Текущий ремонт трансформатора (с покраской), средний ремонт ТР-35 Т-2, замена РВС-35 на ОПН-35. АВГ-1ч.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)		Утвержденный в годовом графике срок ремонта				Утвержденный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	ПС 35/10 Усолье	1 сек.шин 35 кВ, Т-1, СМВ-35 кВ, ВМ-ВЛ-35- Усолье	с отклюече- нием	1	04.07.12	04.07.12	1	04.07.12	04.07.12	Средний ремонт ШР-ВЛ-35-Усолье, ТР-35-Т-1, СР-1-СМВ-35, тек.ремонт 1 сек.шин 35 кВ. АВГ-1ч.
97	ПС 35/10 Усолье	СМВ-35, 2 сек. шин 35 кВ	с отклюече- нием	1	05.07.12	05.07.12	1	05.07.12	05.07.12	Средний ремонт СМВ-35 кВ, СР-2-СМВ-35, покраска м/к. АВГ-1ч.
98	ПС 35/10 Усолье	ВМ-ВЛ-35-Санаторная-2, ВМ-ВЛ-35-Санаторная-2, 2 сек. шин 35 кВ	с отклюече- нием	1	06.07.12	06.07.12	1	06.07.12	06.07.12	Средний ремонт ВМ-ВЛ-35-Санаторная-2, покраска м/к. АВГ-1ч.
99	ПС 35/10 Усолье	ТСН-1	с отклюече- нием	1	09.07.12	09.07.12	1	09.07.12	09.07.12	Текущий ремонт ТМ-40/10 с покраской. АВГ-1ч.
100	ПС 35/10 Усолье	ВМ-10 ф-1,2	с отклюече- нием	1	10.07.12	10.07.12	1	10.07.12	10.07.12	Средний ремонт ВМ-10 ф-1,2, тек.ремонт ТТ-10 ф-1,2. АВГ-1ч.
101	ПС 35/10 Усолье	ВМ-10 ф-3	с отклюече- нием	1	11.07.12	11.07.12	1	11.07.12	11.07.12	Средний ремонт ВМ-10 ф-3, текущий ремонт ТТ-10 ф-3. АВГ-1ч.
102	ПС 35/10 Усолье	ТН-10 1сек.шин, 2 сек.шин 10 кВ	с отклюече- нием	1	12.07.12	12.07.12	1	12.07.12	12.07.12	Текущий ремонт ТН-10 1с.ш.10 кВ, ТН-10 2 с.ш-10 кВ. АВГ-1ч.
103	ПС 35/10 Усолье	1 секция шин 10 кВ, СМВ-10	с отклюече- нием	1	13.07.12	13.07.12	1	13.07.12	13.07.12	Текущий ремонт 1 секции шин 10 кВ. АВГ-1ч.
104	ПС 35/10 Усолье	СМВ-10, Р-СМВ-10, 2 секция шин 10 кВ	с отклюече- нием	1	16.07.12	16.07.12	1	16.07.12	16.07.12	Средний ремонт Р-СМВ-10, текущий ремонт 2 секции шин 10 кВ. АВГ-1ч.
105	ПС 35/10 Усолье	ШПГ-10 кВ, ВЛ-10 кВ ф-1,2,3,4,6	с отклюече- нием	1	17.07.12	17.07.12	1	17.07.12	17.07.12	Средний ремонт РПГ-10 ф-1,2,3,4,6. АВГ-1ч.
106	ПС 35/10 Усолье	Т-2, ВЛ-10 кВ ф-1,2,3,4,6	с отклюече- нием	1	18.07.12	18.07.12	1	18.07.12	18.07.12	Ремонт яч. КРУН с покраской. АВГ-1ч.
107	ПС 35/10 Усолье	ВМ-ВЛ-35-Санаторная-2, ВЛ-35-Санаторная-2	с отклюече- нием	1	19.07.12	19.07.12	1	19.07.12	19.07.12	Покраска м/к. АВГ-1ч.
108	ПС 35/10 Усинская	Т-1	с отклюече- нием	1	20.07.12	20.07.12	1	20.07.12	20.07.12	Тек.ремонт ОД-КЗ-35 кВ Т-1. АВГ-1ч.
109	ПС 35/10 Усинская	Т-2	с отклюече- нием	1	23.07.12	23.07.12	1	23.07.12	23.07.12	Тек.ремонт ОД-КЗ-35 кВ Т-2. АВГ-1ч.
110	ПС 35/10 Береговая	ТН-10-2 с.	с отклюече- нием	1	02.07.12	02.07.12	1	02.07.12	02.07.12	Проверка РЗА ТН-10-1 с. АВГ-1 ч.
111	ПС 35/10 Береговая	ВМ-10 ф-1	с отклюече- нием	1	03.07.12	03.07.12	1	03.07.12	03.07.12	Проверка РЗА ВМ-10 ф-1. АВГ-1 ч.
112	ПС 35/10 Береговая	СМВ-10	с отклюече- нием	1	04.07.12	04.07.12	1	04.07.12	04.07.12	Проверка РЗА СМВ-10 кВ. АВГ-1ч.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)		Условия	Утвержденный в годовом графике срок ремонта			Утвержденный в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	ПС 35/10 Береговая	ВМ-10 ф-2	с отклю- чением	1	05.07.12	05.07.12	1	05.07.12	05.07.12	Проверка РЗА ВМ-10 ф-2. АВГ-1 ч.
114	ПС 35/10 Береговая	ТН-10-1 с.	с отклю- чением	1	06.07.12	06.07.12	1	06.07.12	06.07.12	Проверка РЗА ТН-10-1 с. АВГ-1 ч.
115	ПС 35/10 Береговая	ВМ-10 ф-3	с отклю- чением	1	09.07.12	09.07.12	1	09.07.12	09.07.12	Проверка РЗА ВМ-10 ф-3. АВГ-1 ч.
116	ПС 35/10 Береговая	ВМ-10 ф-4	с отклю- чением	1	10.07.12	10.07.12	1	10.07.12	10.07.12	Проверка РЗА ВМ-10 ф-4. АВГ-1 ч.
117	ПС 35/10 Береговая	ВМ-10 ф-5	с отклю- чением	1	11.07.12	11.07.12	1	11.07.12	11.07.12	Проверка РЗА ВМ-10 ф-5. АВГ-1 ч.
118	ПС 35/10 Береговая	ВМ-10 ф-6	с отклю- чением	1	12.07.12	12.07.12	1	12.07.12	12.07.12	Проверка РЗА ВМ-10 ф-6. АВГ-1 ч.

Начальник ОДС

Е.А.Алфеева