

Заместитель директор по техническим вопросам - главный инженер филиала "ОАО МРСК Волга" - "Чувашэнерго"

« » 2012 г.

ремонта основного электротехнического оборудования и объектов  
(в управлении и ведении филиала ОАО "МРСК Волги" - "Чувашэнерго")  
**ОАО "МРСК Волги" - "Чувашэнерго"** на апрель 2012 года.

[illegible]

| 1   | 2                                                                         | 3  | 4 | 5     | 6     | 7  | 8 | 9 | 10     | 11  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|----|---|-------|-------|----|---|---|--------|-----|
|     | Проверка РЗА Т-2                                                          | шт | 1 | 18.04 | 20.04 | 3  |   |   | с ОТКЛ | АПО |
|     | Текущий ремонт Т-2, В-35 Т-2, В-10 Т-2                                    | шт | 3 | 18.04 | 20.04 | 3  |   |   | с ОТКЛ | АПО |
| 3   | ПС 110/6 кВ Шумерля                                                       |    |   |       |       |    |   |   |        |     |
| 3.1 | В-10                                                                      |    |   |       |       |    |   |   |        |     |
|     | Проверка РЗА отх. линий № 14,13,1,3,9,СВ-6кВ,ЦС                           | шт | 7 | 02.04 | 30.04 | 21 |   |   | с ОТКЛ | АПО |
| 4   | ПС Алатырская 110/35/6 кВ                                                 |    |   |       |       |    |   |   |        |     |
| 4.1 | Т-1                                                                       |    |   |       |       |    |   |   |        |     |
|     | Текущий ремонт Т-1, В-110 Т-1, ГТ-110 Т-1, В-35 Т-1, В-6 1-Т-1, В-6 2-Т-1 | шт | 6 | 16.04 | 18.04 | 3  |   |   | с ОТКЛ | АПО |
| 4.2 | Т-2                                                                       |    |   |       |       |    |   |   |        |     |
|     | Текущий ремонт Т-2, В-110 Т-2, ГТ-110 Т-2, В-35 Т-2, В-6 1-Т-2, В-6 2-Т-2 | шт | 6 | 19.04 | 20.04 | 2  |   |   | с ОТКЛ | АПО |
| 5   | ПС Кувакино 110/10 кВ                                                     |    |   |       |       |    |   |   |        |     |
| 5.1 | Т-1                                                                       |    |   |       |       |    |   |   |        |     |
|     | Текущий ремонт Т-1, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, ТСН-1, В-10 Т-1               | шт | 5 | 09.04 | 10.04 | 2  |   |   | с ОТКЛ | АПО |
| 5.2 | Т-2                                                                       |    |   |       |       |    |   |   |        |     |
|     | Текущий ремонт Т-2, ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, ТСН-2, В-10 Т-2               | шт | 5 | 11.04 | 12.04 | 2  |   |   | с ОТКЛ | АПО |
| 6   | ПС Порейская 110/35/10 кВ                                                 |    |   |       |       |    |   |   |        |     |
| 6.1 | Т-1                                                                       |    |   |       |       |    |   |   |        |     |
|     | Текущий ремонт Т-1, В-10 Т-1                                              | шт | 2 | 02.04 | 03.04 | 2  |   |   | с ОТКЛ | АПО |
| 6.2 | Т-2                                                                       |    |   |       |       |    |   |   |        |     |
|     | Текущий ремонт Т-2, В-10 Т-2                                              | шт | 2 | 04.04 | 05.04 | 2  |   |   | с ОТКЛ | АПО |
| 7   | ПС Саланчики 110/10 кВ                                                    |    |   |       |       |    |   |   |        |     |
| 7.1 | Т-1                                                                       |    |   |       |       |    |   |   |        |     |
|     | Текущий ремонт Т-1, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, В-10 Т-1                      | шт | 4 | 30.04 | 30.04 | 1  |   |   | с ОТКЛ | АПО |
| 8   | ПС Холары 110/10 кВ                                                       |    |   |       |       |    |   |   |        |     |
| 8.1 | Т-1                                                                       |    |   |       |       |    |   |   |        |     |
|     | Текущий ремонт Т-1, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, В-10 Т-1                      | шт | 4 | 26.04 | 26.04 | 1  |   |   | с ОТКЛ | АПО |
| 8.2 | Т-2                                                                       |    |   |       |       |    |   |   |        |     |
|     | Текущий ремонт Т-2, ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, В-10 Т-2                      | шт | 4 | 27.04 | 27.04 | 1  |   |   | с ОТКЛ | АПО |

| 1                                          | 2                                                                                           | 3   | 4 | 5     | 6     | 7 | 8 | 9 | 10      | 11  |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-------|-------|---|---|---|---------|-----|
| 9                                          | <b>С в я з ь</b>                                                                            |     |   |       |       |   |   |   |         |     |
| 9.1                                        | <b>ВЧ канал связи № 401 Алатырь- ПС Алтышево</b>                                            |     |   |       |       |   |   |   |         |     |
|                                            | Ревизия ВЧ канала                                                                           | шт  | 1 | 05.04 | 06.04 | 2 |   |   | с откл. | АПО |
| 9.2                                        | <b>ВЧ канал связи и ТМ № 402 Алатырь - ПС Киря</b>                                          |     |   |       |       |   |   |   |         |     |
|                                            | Ревизия ВЧ канала                                                                           | шт  | 1 | 26.04 | 27.04 | 2 |   |   | с откл. | АПО |
| 9.3                                        | <b>ПС 110/10 кВ Алтышево</b>                                                                |     |   |       |       |   |   |   |         |     |
|                                            | Аппаратура ТМ "Компас"                                                                      |     |   |       |       |   |   |   |         |     |
|                                            | Ревизия аппаратуры                                                                          | шт  | 1 | 05.04 | 06.04 | 2 |   |   | с откл. | АПО |
| 9.4                                        | <b>ПС 110/10 кВ Киря</b>                                                                    |     |   |       |       |   |   |   |         |     |
|                                            | Аппаратура ТМ "Компас"                                                                      |     |   |       |       |   |   |   |         |     |
|                                            | Ревизия аппаратуры                                                                          | шт  | 1 | 26.04 | 26.04 | 1 |   |   | с откл. | АПО |
| 9.5                                        | <b>УСУ АПО</b>                                                                              |     |   |       |       |   |   |   |         |     |
|                                            | Ревизия АДАСЭ                                                                               | шт  | 1 | 17.04 | 18.04 | 2 |   |   | с откл. | АПО |
| 9.6                                        | <b>УСУ КРЭС</b>                                                                             |     |   |       |       |   |   |   |         |     |
|                                            | Ревизия АДАСЭ                                                                               | шт  | 1 | 23.04 | 24.04 | 2 |   |   | с откл. | АПО |
| <b>Северное производственное отделение</b> |                                                                                             |     |   |       |       |   |   |   |         |     |
| 1                                          | <b>ПС 110/35/10 Цивильск</b>                                                                |     |   |       |       |   |   |   |         |     |
| 1.1                                        | <b>Т-1</b>                                                                                  | к-т | 6 | 8.00  | 17.00 |   |   |   | с откл. | СПО |
|                                            | Тек.рем. Т-1, ОД и КЗ-110 Т-1, ЗОН-110 Т-1, В-35 Т-1, В-10 Т-1, профиспытания, проверка РЗА |     |   | 02.04 | 04.04 | 3 |   |   |         |     |
| 1.2                                        | <b>1с-110кВ</b>                                                                             | к-т | 2 | 5.00  | 17.00 |   |   |   | с откл. | СПО |
|                                            | Тек.рем. ШР-110 Т-1, СР-110-12                                                              |     |   | 04.04 | 04.04 | 1 |   |   |         |     |
| 1.3                                        | <b>ВЛ-110 Тиньговат.-Заволжская уч.</b>                                                     | к-т | 4 | 5.00  | 17.00 |   |   |   | с откл. | СПО |
|                                            | Тиньговатово-Цивильск                                                                       |     |   | 04.04 | 04.04 | 1 |   |   |         |     |
|                                            | Тек.рем. ЛР-110 Тиньговатово, ВЧЗ и                                                         |     |   |       |       |   |   |   |         |     |
| 1.4                                        | <b>Т-2</b>                                                                                  | к-т | 6 | 8.00  | 17.00 |   |   |   | с откл. | СПО |
|                                            | Тек.рем. Т-2, ОД и КЗ-110 Т-2, ЗОН-110 Т-2, В-35 Т-2, В-10 Т-2, профиспытания, проверка РЗА |     |   | 09.04 | 11.04 | 3 |   |   |         |     |
| 1.5                                        | <b>2с-110кВ</b>                                                                             | к-т | 2 | 5.00  | 17.00 |   |   |   | с откл. | СПО |
|                                            | Тек.рем. ШР-110 Т-2, СР-110-21                                                              |     |   | 11.04 | 11.04 | 1 |   |   |         |     |
| 1.6                                        | <b>ВЛ-110 Тиньговат.-Заволжская уч.</b>                                                     | к-т | 4 | 5.00  | 17.00 |   |   |   | с откл. | СПО |

| 1           | 2                                   | 3   | 4 | 5     | 6     | 7 | 8 | 9 | 10      | 11  |
|-------------|-------------------------------------|-----|---|-------|-------|---|---|---|---------|-----|
|             | <b>Цивильск-Оросительная</b>        |     |   | 11.04 | 11.04 | 1 |   |   |         |     |
|             | Тек.рем. ЛР-110 Оросительная, ВЧЗ и |     |   |       |       |   |   |   |         |     |
|             | КС-110 Оросительная, СР-110-2       |     |   |       |       |   |   |   |         |     |
| <b>1.7</b>  | <b>ВЛ-35 Цивильск-Чурачики</b>      | к-т | 1 | 8.00  | 17.00 |   |   |   | с откл. | СПО |
|             | Тек.рем. В-35 Чурачики              |     |   | 12.04 | 12.04 | 1 |   |   |         |     |
|             | профиспытания, проверка РЗА         |     |   |       |       |   |   |   |         |     |
| <b>1.8</b>  | <b>ВЛ-35 Цивильск-Телевышка</b>     | к-т | 1 | 8.00  | 17.00 |   |   |   | с откл. | СПО |
|             | Тек.рем. В-35 Телевышка             |     |   | 12.04 | 12.04 | 1 |   |   |         |     |
|             | профиспытания, проверка РЗА         |     |   |       |       |   |   |   |         |     |
| <b>1.9</b>  | <b>2с-35кВ</b>                      | к-т | 2 | 8.00  | 17.00 |   |   |   | с откл. | СПО |
|             | Тек.рем. В-35 Чурачики,             |     |   | 12.04 | 12.04 | 1 |   |   |         |     |
|             | В-35 Телевышка для безопасного про- |     |   |       |       |   |   |   |         |     |
|             | изводства работ блочная схема       |     |   |       |       |   |   |   |         |     |
| <b>1.10</b> | <b>СВ-10кВ</b>                      | к-т | 1 | 8.00  | 17.00 |   |   |   | с откл. | СПО |
|             | Тек.рем. СВ-10кВ                    |     |   | 13.04 | 13.04 | 1 |   |   |         |     |
|             | профиспытания, проверка РЗА         |     |   |       |       |   |   |   |         |     |
| <b>1.11</b> | <b>СВ-110</b>                       | к-т | 2 | 5.00  | 17.00 |   |   |   | с откл. | СПО |
|             | Тек.рем. СВ-110кВ,                  |     |   | 13.04 | 13.04 | 2 |   |   |         |     |
|             | профиспытания, проверка РЗА         |     |   |       |       |   |   |   |         |     |
| <b>1.12</b> | <b>1с-35кВ</b>                      | к-т | 2 | 8.00  | 17.00 |   |   |   | с откл. | СПО |
|             | Тек.рем. СВ-35кВ, В-35 Резерв       |     |   | 27.04 | 27.04 | 1 |   |   |         |     |
|             | для безопасного производства работ  |     |   |       |       |   |   |   |         |     |
|             | блочная схема                       |     |   |       |       |   |   |   |         |     |
|             | профиспытания, проверка РЗА         |     |   |       |       |   |   |   |         |     |
| <b>2</b>    | <b>ПС 110/10 Оросительная</b>       |     |   |       |       |   |   |   |         |     |
| <b>2.1</b>  | <b>Т-1</b>                          | к-т | 4 | 5.00  | 17.00 |   |   |   | с откл. | СПО |
|             | Тек.рем. Т-1, ОД и КЗ-110 Т-1,      |     |   | 05.04 | 06.04 | 2 |   |   |         |     |
|             | В-10 Т-1, профиспытания, проверка   |     |   |       |       |   |   |   |         |     |
|             | РЗА                                 |     |   |       |       |   |   |   |         |     |
| <b>2.2</b>  | <b>1с-110кВ</b>                     | к-т | 1 | 5.00  | 17.00 |   |   |   | с откл. | СПО |
|             | Для безопасного производства работ  |     |   | 05.04 | 06.04 | 2 |   |   |         |     |
|             | на Т-1                              |     |   |       |       |   |   |   |         |     |
| <b>2.3</b>  | <b>СВ-110, ТТ-110 СВ-110</b>        | к-т | 2 | 5.00  | 17.00 |   |   |   | с откл. | СПО |
|             | Тек.рем. СВ-110кВ, ТТ-110 СВ-110    |     |   | 05.04 | 06.04 | 2 |   |   |         |     |
|             | профиспытания, проверка РЗА         |     |   |       |       |   |   |   |         |     |
| <b>2.4</b>  | <b>СВ-10</b>                        | к-т | 1 | 8.00  | 17.00 |   |   |   |         |     |

| 1   | 2                                                                                  | 3   | 4  | 5                    | 6     | 7 | 8 | 9 | 10      | 11  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------------------|-------|---|---|---|---------|-----|
|     | Тек.рем. СВ-10кВ                                                                   |     |    | 06.04                | 06.04 | 1 |   |   | с откл. | СПО |
|     | профиспытания, проверка РЗА                                                        |     |    |                      |       |   |   |   |         |     |
| 3   | ПС 110/10 Динамо                                                                   |     |    |                      |       |   |   |   |         |     |
| 3.1 | Т-1                                                                                | к-т | 9  | 8.00                 | 17.00 |   |   |   | с откл. | СПО |
|     | Средн.рем. ОД и КЗ-110 Т-1                                                         |     |    | 16.04                | 19.04 | 4 |   |   |         |     |
|     | Тек.рем. Т-1, ТСН-1, В-10 Т-1, ОПН-10 Т-1, РВС-110 Т-1, ЗОН-110 Т-1,               |     |    |                      |       |   |   |   |         |     |
|     | БПР ТСН-1, профиспытания, проверка РЗА                                             |     |    |                      |       |   |   |   |         |     |
| 3.2 | 1с-110кВ                                                                           | к-т | 2  | 5.00                 | 17.00 |   |   |   | с откл. | СПО |
|     | Тек.рем. ШР-110 Т-1, СР-110-12                                                     |     |    | 18.04                | 18.04 | 1 |   |   |         |     |
| 3.3 | 1с-10кВ                                                                            | к-т | 4  | 8.00                 | 17.00 |   |   |   | с откл. | СПО |
|     | Тек.рем. 1с-110кВ, ТН-10-1, ОПН-10-1с, СВ-10 яч.№1                                 |     |    | 19.04                | 19.04 | 1 |   |   |         |     |
|     | профиспытания, проверка РЗА                                                        |     |    |                      |       |   |   |   |         |     |
| 3.4 | Т-2                                                                                | к-т | 9  | 8.00                 | 17.00 |   |   |   | с откл. | СПО |
|     | Средн.рем. ОД и КЗ-110 Т-2                                                         |     |    | 23.04                | 26.04 | 4 |   |   |         |     |
|     | Тек.рем. Т-2, ТСН-2, В-10 Т-2, ОПН-10 Т-2, РВС-110 Т-2, ЗОН-110 Т-2,               |     |    |                      |       |   |   |   |         |     |
|     | БПР ТСН-2, профиспытания, проверка РЗА                                             |     |    |                      |       |   |   |   |         |     |
| 3.5 | 2с-110кВ                                                                           | к-т | 2  | 5.00                 | 17.00 |   |   |   | с откл. | СПО |
|     | Тек.рем. ШР-110 Т-2, СР-110-21                                                     |     |    | 25.04                | 25.04 | 1 |   |   |         |     |
| 3.6 | 2с-10кВ                                                                            | к-т | 5  | 8.00                 | 17.00 |   |   |   | с откл. | СПО |
|     | Тек.рем. 2с-110кВ, ТН-10-2, ОПН-10-2с, СР-10, замена проходных изолят. на В-10 Л-4 |     |    | 26.04                | 26.04 | 1 |   |   |         |     |
| 3.7 | В-10 яч.№3,5,7,9,11,4,6,8,16,12,14                                                 | к-т | 11 | по отдельным заявкам |       |   |   |   |         | СПО |
|     | Тек.рем. В-10кВ                                                                    |     |    |                      |       |   |   |   |         |     |
|     | профиспытания, проверка РЗА                                                        |     |    |                      |       |   |   |   |         |     |
| 4   | ПС 110/10 Бройлерная                                                               |     |    |                      |       |   |   |   |         |     |
| 4.1 | Т-1                                                                                | к-т | 5  | 5.00                 | 17.00 |   |   |   | с откл. | СПО |
|     | Тек.рем. Т-1, ОД и КЗ-110 Т-1, ЗОН-110 Т-1, В-10 Т-1                               |     |    | 16.04                | 18.04 | 3 |   |   |         |     |
|     | профиспытания, проверка РЗА                                                        |     |    |                      |       |   |   |   |         |     |
| 4.2 | Т-2                                                                                | к-т | 5  | 5.00                 | 17.00 |   |   |   | с откл. | СПО |









| 1    | 2                                                                                                                                                                    | 3   | 4 | 5              | 6              | 7 | 8 | 9 | 10      | 11  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------|----------------|---|---|---|---------|-----|
| 10.1 | ТСН-10кВ, ВЛ-10кВ Уразлино от ПС Янгиково, ВЛ-10кВ Шоркистры (резерв), ВЛ-10кВ Нижарово, ВЛ-10кВ Шимкуссы, ВЛ-10кВ Тенеево, секция 0,23кВ                            |     |   |                |                |   |   |   |         |     |
| --   | Текущий ремонт ТСН-10кВ, средний ремонт В-10кВ Уразлино, В-10кВ Шоркистры, В-10кВ Нижарово, В-10кВ Шимкуссы, В-10кВ Тенеево, секции 0,23кВ, испытание, проверка РЗА. | шт. | 7 | 08.00<br>23.04 | 16.00<br>27.04 | 5 | 5 |   | с откл. |     |
| 10.2 | 1сек-10кВ, ТН-10кВ                                                                                                                                                   |     |   |                |                |   |   |   |         |     |
| --   | Средний ремонт оборудования 1сек-10кВ, текущий ремонт ТН-10кВ, испытание, проверка РЗА.                                                                              | шт. | 2 | 08.00<br>26.04 | 16.00<br>26.04 | 1 | 1 |   | с откл. |     |
| 11.  | ПС 110/10 кВ Козловка                                                                                                                                                |     |   |                |                |   |   | 1 | -       | ЮПО |
| 11.1 | Т-1                                                                                                                                                                  |     |   |                |                |   |   |   |         |     |
| --   | Текущий ремонт Т-1, ОД/КЗ-110кВ Т-1, слив конденсата.                                                                                                                | шт. | 2 | 08.00<br>25.04 | 16.00<br>25.04 | 1 | 1 |   | с откл. |     |
| 11.2 | Т-2                                                                                                                                                                  |     |   |                |                |   |   |   |         |     |
| --   | Текущий ремонт Т-2, ОД/КЗ-110кВ Т-2, слив конденсата.                                                                                                                | шт. | 2 | 08.00<br>26.04 | 16.00<br>26.04 | 1 | 1 |   | с откл. |     |
| 12.  | ПС 35/6 кВ Яманчурино                                                                                                                                                |     |   |                |                |   |   | 6 | -       | ЮПО |
| 12.1 | Т-1                                                                                                                                                                  |     |   |                |                |   |   |   |         |     |
| --   | Текущий ремонт ОД/КЗ-35кВ Т-1, слив конденсата.                                                                                                                      | шт. | 2 | 08.00<br>26.04 | 16.00<br>26.04 | 1 | 1 |   | с откл. |     |
|      | ВЛ 35-110 кВ                                                                                                                                                         |     |   |                |                |   |   |   |         |     |
| 1.   | ВЛ 35кВ Лесная-Янгиково                                                                                                                                              |     |   | 08.00          | 16.00          | 1 | 1 | 8 | с откл. | ЮПО |
|      | ревизия трубчатого разрядника оп. №143                                                                                                                               | шт  | 3 |                |                |   |   |   |         |     |
|      | верховой осмотр метал. опор №141, 143                                                                                                                                | оп  | 2 |                |                |   |   |   |         |     |
|      | верховой осмотр ж/б опор №142                                                                                                                                        | оп  | 1 |                |                |   |   |   |         |     |
|      | проверка заземляющего устройства ж/б опор со вскрытием грунта опора №142                                                                                             | оп  | 1 |                |                |   |   |   |         |     |
|      | проверка состояния грозозащитного троса в поддерживающем зажиме опоры №142                                                                                           | заж | 1 |                |                |   |   |   |         |     |
|      | проверка состояния провода в поддерживающем зажиме опоры №142                                                                                                        | заж | 3 |                |                |   |   |   |         |     |

| 1  | 2                                                                               | 3      | 4     | 5     | 6           | 7      | 8 | 9 | 10        | 11  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------------|--------|---|---|-----------|-----|
|    | измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №141,142,143              | изм    | 3     |       |             |        |   |   |           |     |
| 2. | ВЛ 35кВ Кильдюшево-Шимкуссы                                                     |        |       | 08.00 | 16.00       | 1      | 1 | 6 | с откл.   | ЮПО |
|    | ревизия трубчатого разрядника оп. №104                                          | шт     | 3     |       |             |        |   |   |           |     |
|    | верховой осмотр метал. опор №104                                                | оп     | 1     |       |             |        |   |   |           |     |
|    | верховой осмотр ж/б опор №103                                                   | оп     | 1     |       |             |        |   |   |           |     |
|    | проверка заземляющего устройства ж/б опор со вскрытием грунта опоры №103        | оп     | 1     |       |             |        |   |   |           |     |
|    | проверка состояния грозозащитного троса в поддерживающем зажиме опоры №103      | заж    | 1     |       |             |        |   |   |           |     |
|    | проверка состояния провода в поддерживающем зажиме опоры №103                   | заж    | 3     |       |             |        |   |   |           |     |
|    | измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №103,104                  | изм    | 2     |       |             |        |   |   |           |     |
| 3. | ВЛ 35кВ Яльчики-Тойси                                                           |        |       | 08.00 | 16.00       | 1      | 1 | 1 | с откл.   | ЮПО |
|    | ревизия трубчатого разрядника оп. №122                                          | шт     | 3     |       |             |        |   |   |           |     |
|    | верховой осмотр метал. опор №121,122                                            | оп     | 2     |       |             |        |   |   |           |     |
|    | проверка заземляющего устройства метал. опор со вскрытием грунта опоры №121,122 | оп     | 2     |       |             |        |   |   |           |     |
|    | планировка, подсыпка и подтрамбовка грунта вручную у основания опор №121,122    | 10кв.м | 2     |       |             |        |   |   |           |     |
|    | измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №121,122                  | изм    | 2     |       |             |        |   |   |           |     |
| 4. | ВЛ 35кВ Батырево-Шимкуссы                                                       |        |       | 08.00 | 16.00       | 2      | 2 | 6 | без откл. | ЮПО |
|    | расчистка трассы (средней) оп.№1-8                                              | га     | 0,6   |       |             |        |   |   |           |     |
| 1  | ВЛ-10 кВ                                                                        |        |       | ВСЕГО | в том числе |        |   |   |           |     |
|    |                                                                                 |        |       |       | х/способ    | подряд |   |   |           |     |
|    | Кап. ремонт ВЛ-10 кВ                                                            |        | км    | 0     |             |        |   |   |           |     |
|    | в том числе:                                                                    |        |       |       |             |        |   |   |           |     |
|    | Замена, установка изоляторов                                                    |        | шт.   | 0     |             |        |   |   |           |     |
|    | Замена, установка железобетонных опор                                           |        | шт.   | 0     |             |        |   |   |           |     |
|    | Замена, установка деревянных опор                                               |        | шт.   | 0     |             |        |   |   |           |     |
|    | Замена, монтаж провода                                                          |        | пр*км | 0     |             |        |   |   |           |     |
| 2  | ВЛ-0,4 кВ                                                                       |        |       | ВСЕГО | в том числе |        |   |   |           |     |
|    |                                                                                 |        |       |       | х/способ    | подряд |   |   |           |     |

| 1 | 2                                     | 3 | 4     | 5     | 6           | 7      | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---------------------------------------|---|-------|-------|-------------|--------|---|---|----|----|
|   | Кап. ремонт ВЛ-0,4 кВ                 |   | км    | 13,12 | 13,12       |        |   |   |    |    |
|   | в том числе:                          |   |       |       |             |        |   |   |    |    |
|   | Замена, установка изоляторов          |   | шт.   |       |             |        |   |   |    |    |
|   | Замена, установка железобетонных опор |   | шт.   |       |             |        |   |   |    |    |
|   | Замена, установка деревянных опор     |   | шт.   | 5     | 5           |        |   |   |    |    |
|   | Замена, монтаж провода                |   | пр*км |       |             |        |   |   |    |    |
| 3 | ТП 6-10/0,4 кВ                        |   |       | ВСЕГО | в том числе |        |   |   |    |    |
|   |                                       |   |       |       | х/способ    | подряд |   |   |    |    |
|   | Кап. ремонт ТП 6-10/0,4 кВ            |   | шт.   | 2     | 2           |        |   |   |    |    |

Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам

Заместитель главного инженера по ОТУ - начальник ЦУС

Начальник Центральной диспетчерской службы ЦУС

Начальник ЦС РЗА ЦУС

Начальник ОЭР ЦУС

Начальник ЦС организации ремонтов

Начальник отдела технического развития

А.В. Шорникова  
39-95-30

 А.В. Клементьев

 В.А. Шорников

 А.В. Гук

 П.А. Арафайлов

 Р.Н. Ефимов

 С.П. Клементьев

 Е.В. Зинова