

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный инженер
Комсомольского ПО
Н.Г. Храмов
 «24» *сентября* 2012 г.

График ремонта ЛЭП и оборудования на ИЮНЬ 2012 год

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) ²⁾	Заявленный в годовой график срок ремонта ²⁾			Выделенный в годовом графике срок ремонта ^{1), 2)}			Заявленный в месячный график срок ремонта ²⁾			Разрешенный срок ремонта ³⁾			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. ²⁾	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. ³⁾
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
ПС 110/35/10кВ «КОЗЛОВКА»														
ВЛ-110кВ «Атышево-Козловка»:	2	18.06	19.06	2	18.06	19.06	2	18.06	19.06				ТР АГ-1час	Без ввода на ночь
ЛР-110кВ, в/ч заградитель Т1, РТ1-110, ОДТ1-110, КЭТ1-110, ЗОНТ1, РТ1-35, РВСТ1-110, РВСТ1-35, ТТВТ1-10, ВТ1-35	2	18.06	19.06	2	18.06	19.06	2	18.06	19.06				ТР, в/в АГ-1час	Без ввода на ночь
Л-я с.ш. 35кВ, ВЛ-35кВ «Козловка-Киржемань», «Козловка-Каласево» и «Козловка-Б.Сыреши»: 1 СП-35кВ, ВТ1-35, В2-35, В4-35, ТТВ4-35, В5-35, ЛРВ2-35, ЛРВ4-35, ЛРВ5-35, ШРВТ1-35, ШРВ2-35, ШРВ4-35, ШРВ5-35, РТН1-35, ТН1-35	5	18.06	19.06	5	18.06	19.06	5	18.06	27.06				ТО, в/в АГ-1час	Без ввода на ночь
В1-10, ТТВ1-10, В4-10, ТТВ4-10, В7-10, ТТВ7-10, В10-10, ТТВ10-10, В14-10, ТТВ14-10, В15-10, ТТВ15-10, ТН1-10	5	04.06	08.06	5	04.06	08.06	5	04.06	08.06				ТР АГ-1час	С вводом на ночь
ТСН1, ТСН2	1	05.06	05.06	1	05.06	05.06	1	05.06	05.06				ТО АГ-1час	---

Наименование объекта диспетчеризации (ДЭС, ПС, электростанция, оборудование) ²⁾	Заявленный в годовой график срок ремонта ²⁾			Выделенный в годовом графике срок ремонта ^{1), 2)}			Заявленный в месячный график срок ремонта ²⁾			Разрешенный срок ремонта ³⁾			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. ²⁾	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. ³⁾	
	Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (Дата)	Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			
ПС 35/10кВ «КИРЖЕМАНЫ»															
ВЛ-35кВ «Козловка- Киржеманы» и «Апраксино-Киржеманы»: РТ1-35, ШРВ2-35, В2-35, ЛР-35 и в/ч заградитель «Козловка», ЛР-35 и в/ч заградитель «Апраксино»	5	18.06	22.06	5	18.06	22.06	5	13.06	15.06				ТР АГ – 1 час	Без ввода на ночь	
	Т1: ВТ1-35, РВСТ1-35, РТ1- 10, РТСН1-10, ТСН1, ТТВТ1-10	5	18.06	22.06	5	18.06	22.06	5	13.06	15.06				ТР АГ – 1 час	Без ввода на ночь
	1 СШ-10кВ	1	25.06	25.06	1	25.06	25.06	1	09.06	09.06				ТР АГ – 1 час	---
ШРВ1-10, В1-10, ТТВ1-10, ЛРВ1-10, ШРВТ1-10, ВТ1- 10, ШРВ4-10, В4-10, ТТВ4- 10, ЛРВ4-10, РТН1-10, ТН1-10, ШРВ6-10, В6-10, ТТВ6-10, ЛРВ6-10, ШРВ7- 10, В7-10, ТТВ7-10, ЛРВ7- 10	3	25.06	26.06	3	25.06	26.06	3	07.06	09.06				ТР, в/в АГ – 1 час	С вводом на ночь	
ПС 35/10кВ «ПУРКАЕВО»															
Т1: ПСНТ1-35, РТ1-10, РТСН1-10	1	05.06	15.06	1	05.06	15.06	1	01.06	01.06				ТО, АГ – 1 час	---	
1 СШ 10 кВ, В1-10, В2-10, ВТ1-10, В6-10, В7-10, ТН1- 10, ТСН1	1	05.06	15.06	1	05.06	15.06	1	01.06	01.06				ТО, в/в, замер тока замыкания на землю, АГ – 1 час	---	
ПС 110/10кВ «МЕДАЕВО»															

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) ²⁾	Заявленный в годовой график срок ремонта ²⁾			Выделенный в годовом графике срок ремонта ^{1), 2)}			Заявленный в месячный график срок ремонта ²⁾			Разрешенный срок ремонта ³⁾			Примечания: виды ремонта, аварийная готовность и т.д. ²⁾	Примечания: причина отката или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. ³⁾
	Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (Дата)	Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
ВЛ-110кВ «Алексеевка- Медвево», «Медвево- Дубенки» и «Медвево- Паракино»: 1 СШ-110кВ, 2 СШ-110кВ, СР1-110, СР2-110, В1-110, ШРВ1-110, РТ1-110, СВ- 110, ДР-110 и в/ч зарядители ВЛ-110кВ «Алексеевка», «Дубенки», «Паракино»	5	25.06	29.06	5	20.08	24.08	5	20.08	24.08		25.06	29.06	КР, в/в АГ – 1 час	Без ввода на ночь
Т1: Т1, ОДТ1-110, КЭТ1-110, ЗОНТ1, РВСТ1-110, РВСТ1-10, ТТВТ1-10, ТСН1	5	25.06	29.06	5	25.06	29.06	5	25.06	29.06		25.06	29.06	КР, в/в АГ – 1 час	Без ввода на ночь
1 СШ 10кВ, ВТ1-10, ТН1- 10, В4-10, ТТВ4-10, В5-10, ТТВ5-10, В6-10, ТТВ6-10, В7-10, ТТВ7-10	5	25.06	29.06	5	25.06	29.06	5	25.06	29.06		25.06	29.06	ТР, в/в АГ – 1 час	С вводом на ночь
ВЛ 35-110 кВ														
ВЛ-110кВ «Медвево- Паракино»	5	25.06	29.06	5	25.06	29.06	5	25.06	29.06				ТО, АГ – 1 час	Без ввода на ночь
ВЛ-110 кВ «Б.Березники- Марьяновка»	2	04.06	05.06	2	18.06	19.06	2	18.06	19.06		18.06	19.06	ТО, АГ – 1 час	Без ввода на ночь
ВЛ-110 кВ «Сабеево- Марьяновка»	2	04.06	05.06	2	18.06	19.06	2	18.06	19.06		18.06	19.06	ТО, АГ – 1 час	Без ввода на ночь
ВЛ-35кВ Козловка- Киржеманы	2	18.06	19.06	2	18.06	19.06	2	18.06	19.06				ТО, АГ – 1 час	Без ввода на ночь
ВЛ-35 кВ «Красино - Пуркаево»	10	05.06	15.06	10	05.06	15.06	10	05.06	15.06				КР и ТО, АГ – СЗ	Без ввода на ночь
КЛ 6-10 кВ														
ВЛ-10 кВ №12 ПС Ардагов	2	26.06	27.06	2	26.06	27.06	2	26.06	27.06				В/в КЛ-10кВ, АГ - 1 час	С вводом на ночь
ВЛ-10 кВ №13 ПС Ардагов	2	26.06	27.06	2	26.06	27.06	2	26.06	27.06				В/в КЛ-10кВ, АГ - 1 час	С вводом на ночь

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) ²⁾	Заявленный в годовой график срок ремонта ²⁾			Выделенный в годовом графике срок ремонта ^{1), 2)}			Заявленный в месячный график срок ремонта ²⁾			Разрешенный срок ремонта ³⁾			Примечания: вид ремонта, аварийная ²⁾ готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. ³⁾
	Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (Дата)	Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
ВЛ-10 кВ №21 ПС Ардагов	2	26.06	27.06	2	26.06	27.06	2	26.06	27.06				В/в КЛ-10кВ, АЛ- 1 час	С вводом на ночь

График технического обслуживания устройств РЗА на ИЮНЬ 2012год

Объект	Элемент первичной схемы	Наименование устройства РЗА	Категория (управление или ведение РДУ)	Напряжение, кВ	Цикл проверки (лет)	Дата последнего восстановления (началки)	Планируемое обслуживание, дата обслуживания, месяц (число дня месяца)			Согласованные сроки обслуживания	
							Вид обслуживания	Начало	Окончание	Начало	Окончание
ПС 110/35/10 кВ "Козловка"	Т1	Устройства РЗА Т1	Комсом.ПО	110	6	2007	О	18.06	19.06		
	В-35кВ	УРЗА ВЛ-35кВ "Козловка-Каласьево"	Комсом.ПО	35	6	2010	О	18.06	19.06		
	В-35кВ	УРЗА ВЛ-35 кВ "Козловка-Б.Сыреи"	Комсом.ПО	35	6	2008	О	18.06	19.06		
	В-35кВ	УРЗА ВЛ-35 кВ "Козловка- Киржеваны"	Комсом.ПО	35	6	2008	О	18.06	19.06		
	ТН-35кВ	Вторичные цепи Устройства РЗА	Комсом.ПО	35	6	2009	К	18.06	19.06		
	Ячейки 10кВ	Вторичные цепи	Комсом.ПО	10	6	2007	О	04.06	08.06		
ПС 35/10 "Киржеваны"	ТН-10кВ	Вторичные цепи	Комсом.ПО	10	6	2009	К	04.06	08.06		
	Выход сил. оборуд. не треб.	Центральная сигнализация	Комсом.ПО	0,4	6	2009	К	04.06	08.06		
	Выход сил. оборуд. не треб.	оперативный ток ПС	Комсом.ПО	0,4	6	2006	В	04.06	08.06		
	Т1	УРЗА Т1	Комсом.ПО	35	6	2011(Н)	К1	18.06	22.06		
	В-35кВ	УРЗА ВЛ-35кВ "Кирж.-Апраксино"	Комсом.ПО	35	6	2010	О	18.06	22.06		
	ячейки 10кВ, ТН-10кВ	УРЗА	Комсом.ПО	10	6	2010	О	25.06	26.06		
ПС 35/10 "Киржеваны"	Выход сил. оборуд. не треб.	Центральная сигнализация	Комсом.ПО	0,4	6	2010	О	25.06	26.06		
	Выход сил. оборуд. не треб.	Оперативный ток ПС	Комсом.ПО	0,4	6	2010	О	25.06	26.06		
ПС 35/10кВ	Т1	УРЗА Т1	Комсом.ПО	35	6	2009	К	05.06	15.06		

Объект	Элемент первичной схемы	Наименование устройства РЗА	Категория (управление или ведение РДУ)	Напряжение, кВ	Цикл проверки (лет)	Дата последнего восстановления (наладки)	Планируемое обслуживание, дата			Согласованные сроки обслуживания	
«Пуркаево»		наладка газовой защиты				2012	Н				
	ТН-10 кВ	вторичные цепи ТН-10 кВ	Комсом.ПО	10	6	2007	О	05.06	15.06		
	ячейки 10 кВ	УРЗА ячеек 10 кВ	Комсом.ПО	10	6	2009	О	05.06	15.06		
	Вывод сил. обор. не треб.	Центральная сигнализация	Комсом.ПО	0,4	6	2009	О	05.06	15.06		
	Вывод сил. обор. не треб.	оперативный ток ПС	Комсом.ПО	0,4	6	2009	О	05.06	15.06		
ПС 110/10кВ "Медаво"	Т1	Устройства РЗА Т1	Комсом.ПО	35	6	2008	В	25.06	29.06		
	Ячейки 10 кВ	УРЗА ячеек 10 кВ	Комсом.ПО	10	6	2008	В	25.06	29.06		
	ТН-10 кВ	вторичные цепи ТН-10 кВ	Комсом.ПО	10	6	2008	В	29.06	29.06		
	Вывод сил. обор. не треб.	ЭМБ ОРУ-110кВ	Комсом.ПО	110	6	2008	В	20.08	24.08		
	Вывод сил. обор. не треб.	Центральная сигнализация	Комсом.ПО	0,4	6	2008	В	25.06	29.06		
ПС35/10кВ "Мокшаеи"	Вывод сил. обор. не треб.	Оперативный ток ПС	Комсом.ПО	0,4	6	2008	В	25.06	29.06		
	Вывод сил. обор. не треб.	оперативный ток ПС	Комсом.ПО	0,4	6	2009	К	03.06	07.06		
	Вывод сил. обор. не треб.	Панель АВР-110кВ В-110кВ "Алатырь-Хмельмаш"	ведение	110	8	2008(Н)	К	03.06	07.06		
ПС110/35/10 кВ "Алатырская"	Вывод сил. обор. не треб.										

График технического обслуживания устройств СДУ на ИЮНЬ 2012год

Объект	Наименование устройства СДУ	Наименование комплекса ПА или режимной автоматики	В чем управлении, ведении (объект, РДУ, ОДУ, СО ЕЭС)	Цикл ТО, проверки (лет)	Дата последнего ТО, восстановления (наладки)	Планируемое обслуживание, дата				Согласованные сроки обслуживания	
						Вид обслуживания	Начало	Окончание	Начало	Окончание	
ПС110/35/10 кВ "Ардатов"	ВЧ канал Комсомольская-Ардатов АСК-1		МРСК, РДУ	0,5	12.2011г	ТО	12.06	14.06			
ПС110/35/10 кВ "Ардатов"	ТМ КП "Гранит" ПС Ардатов		МРСК, РДУ	0,5	11.2011г	ТО	12.06	14.06			

Начальник ПТС:

Тюкин Е. Н.

Начальник ОДС:

Бронзенский В. В.

Начальник СП:

Дементьев Н. В.

Начальник группы ВЛ:

Евдокимов А. Н.

Начальник СРЗА:

Деряев Ю. Н.

Начальник группы ИЗП:

Белин А. Н.

Начальник службы СДТУ:

Шорин В. В.

Главный специалист ОУ и РИТ:

Сычев С. А.