

«УТВЕРЖДАЮ»

Гл. инженер

Краснослободского ПО

А.Ю. Беляков

«30» 05 2012 г.

График технического обслуживания устройств РЗА Краснослободского ПО на Июнь 2012 года.

Объект	Элемент первичной схемы	Наименование устройства РЗА	Категория (управление или ведение РДУ)	Напряжение, кВ	Цикл проверки (лет)	Дата последнего восстановления (началки)	Планируемое обслуживание, дата обслуживания, месяц (число дня месяца)			Согласованные сроки обслуживания	
							Вид обслуживания	Начало	Окончание	Начало	Окончание
ПС 110/10 кВ "Ст.Девичье"	T1	Устройства РЗА T1	ПО	110	6	2011	О	04.06	05.06	04.06	05.06
	T2	Устройства РЗА T2	ПО	110	6	2011	О	08.06	11.06	08.06	11.06
	СВ-10 кВ	Устройства РЗА	ПО	10	6	2011	О	04.06	08.06	04.06	08.06
	ТН-10 кВ №1	вторичные цепи ТН	ПО	10	6	2011	О	04.06	08.06	04.06	08.06
	ТН-10 кВ №2	вторичные цепи ТН	ПО	10	6	2011	О	04.06	08.06	04.06	08.06
	ВЛ-10 кВ №1	Устройства РЗА	ПО	10	6	2011 (Н)	К1	04.06	08.06	04.06	08.06
	ВЛ-10 кВ №2	Устройства РЗА	ПО	10	6	2011 (Н)	К1	04.06	08.06	04.06	08.06
	ВЛ-10 кВ №3	Устройства РЗА	ПО	10	6	2011	О	04.06	08.06	04.06	08.06
	ВЛ-10 кВ №4	Устройства РЗА	ПО	10	6	2011	О	04.06	08.06	04.06	08.06
	ВЛ-10 кВ №5	Устройства РЗА	ПО	10	6	2011	О	04.06	08.06	04.06	08.06

	ВЛ-10 кВ №6	Устройства РЗА	ГО	10	6	2011 (Н)	K1	04.06	08.06	04.06	08.06
ПС 110/10 кВ "Пурдошки"	T1	Устройства РЗА T1	ПО	110	6	2010	O	18.06	19.06	18.06	19.06
	PHM T1		ПО	110	6	2007	O	18.06	19.06	18.06	19.06
	T2	Устройства РЗА T2	ПО	110	6	2010	O	25.06	26.06	25.06	26.06
	PHM T2		ПО	110	6	2007	O	25.06	26.06	25.06	26.06
	ячейки РП 10кВ ВЛ-10 кВ №3	устройства РЗА ячеек 10 кВ (РП-10кВ)	ПО	10	6	2011 (Н)	K1	11.06	15.06	11.06	15.06
	ячейки РП 10кВ ВЛ-10 кВ №4	устройства РЗА ячеек 10 кВ (РП-10кВ)	ПО	10	6	2011 (Н)	K1	11.06	15.06	11.06	15.06
	ячейки РП 10кВ ВЛ-10 кВ №5	устройства РЗА ячеек 10 кВ (РП-10кВ)	ПО	10	6	2011 (Н)	K1	11.06	15.06	11.06	15.06
	ячейки РП 10кВ ВЛ-10 кВ №6	устройства РЗА ячеек 10 кВ (РП-10кВ)	ПО	10	6	2011 (Н)	K1	11.06	15.06	11.06	15.06
	ячейки РП 10кВ ВЛ-10 кВ №7	устройства РЗА ячеек 10 кВ (РП-10кВ)	ПО	10	6	2011 (Н)	K1	11.06	15.06	11.06	15.06
	ячейки РП 10кВ Ввод №1	устройства РЗА ячеек 10 кВ (РП-10кВ)	ПО	10	6	2011 (Н)	K1	11.06	15.06	11.06	15.06
	ячейки РП 10кВ Ввод №2	устройства РЗА ячеек 10 кВ (РП-10кВ)	ПО	10	6	2011 (Н)	K1	11.06	15.06	11.06	15.06
	ячейки РП 10кВ ТН-10 кВ	устройства РЗА ячеек 10 кВ (РП-10кВ)	ПО	10	6	2011 (Н)	K1	11.06	15.06	11.06	15.06
	Ячейки 10кВ, СВ- 10кВ. ТН- 10кВ №1,2	Устройства РЗА, вторичные цепи ТН	ПО	10	6	2009 (Н)	K	11.06	19.06	11.06	19.06
	T1	устройства РЗА T1	ПО	35	6	2011(Н)	K1	04.06	05.06	04.06	05.06
ПС 35/10 кВ "Куликово"	ТН-10кВ	вторичные цепи ТН	ПО	10	6	2007	O	06.06	08.06	06.06	08.06
	ВЛ-10 кВ №1	Устройства РЗА	ПО	10	6	2007	O	06.06	08.06	06.06	08.06
	ВЛ-10 кВ №2	Устройства РЗА	ПО	10	6	2007	O	06.06	08.06	06.06	08.06
	ВЛ-10 кВ №3	Устройства РЗА	ПО	10	6	2007	O	06.06	08.06	06.06	08.06

ВЛ-10 кВ №4	Устройства РЗА	С	10	6	2007	О	06.06	08.06	06.06	08.06
----------------	-------------------	---	----	---	------	---	-------	-------	-------	-------

График ремонта ЛЭП и оборудования Кр. ПО на Июнь 2012 год.

Наименование объекта	Заявленный в годовой график срок ремонта		Выделенный в годовом графике срок ремонта		Заявленный в месячный график срок ремонта		Разрешенный срок ремонта		Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)			Окончание (дата)
ПС 35/10 кВ Куликово											
Т-1, МВ-35 кВ Т-1, РВС-35 кВ Т-1	2	04.06	05.06	2	04.06	05.06	2	04.06	05.06	ТР, АГ-1 час	без включения на ночь
Т-1, МВ-35 кВ Т-1, РВС-35 кВ Т-1	2	04.06	05.06	2	04.06	05.06	2	04.06	05.06	испытания, АГ-1 час	без включения на ночь
ШР-35 кВ Т-1, ЛР- ВЛ-35 кВ Куликово- Теньгушево	2	05.06	06.06	2	05.06	06.06	2	05.06	06.06	ТР, АГ-1 час*	без включения на ночь
ВЛ-35кВ											
ВЛ-35 кВ Ст.Синдрово- Н.Девичье	3	13.06.	15.06.	3	13.06.	15.06.	3	13.06.	15.06.	КР. АГ-1 час.	Без включения на ночь

/ Начальник службы ПС

 М.Н.Левин

Начальник службы ВЛ 35-110 кВ

И.В. Аброськин

Начальник службы РЗА

А.Н. Зайцев

Руководитель группы ИЗПИ

Т.А. Сергаев