

График ремонта ЛЭП и оборудования на АПРЕЛЬ 2012 год

«УТВЕРЖАЮ»
 Главный инженер
 Комсомольского ЦО
 Н.Г. Храмов
 «28» февраля 2012 г.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) ¹⁾	Заявленный в годовой график срок ремонта ²⁾			Выделенный в годовом графике срок ремонта ^{1,2)}			Заявленный в месячный график срок ремонта ²⁾			Разрешенный срок ремонта ³⁾			Примечание: вид ремонта, длительная готовность и т.д. ²⁾	Примечание: причина отказа или переоса срок ремонта, с включением на ночь, и т.д. ³⁾
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
ПС 110/35/10кВ «АЛЕКСЕЕВКА»														
ТН1-35	---	---	---	---	---	---	1	26.04	26.04				В/в, АГ-1час	---
ПС 110/35/10кВ «АТЯШЕВО»														
Л-я с.ш. 110кВ, СР1-110, ШРВТ1-110, ШРВ1-110, ШРВ2-110, РТН1-110, ШР1ОВ-110, ТН1-110	5	02.04	06.04	5	02.04	06.04	5	02.04	06.04				ТР АГ-1 час	Без ввода на ночь
ТН1-110	5	02.04	06.04	5	02.04	06.04	5	02.04	06.04				ТР АГ-1 час	Без ввода на ночь
ВЛ-110кВ «Атязево-Сарасть» и ОСШ-110кВ: В1-110, ЛРВ1-110, РОСШВ1-110, ВЧЗВ1-110, КСВ1-110 ВЛ-110кВ «Комсомольская-Атязево», ОСШ-110кВ: В2-110, ТТБ2-110, ЛРВ2-110, ВЧЗВ2-110, КСВ2-110, РОСШВ2-110	5	02.04	06.04	5	02.04	06.04	5	02.04	06.04				ТР АГ-1 час	Без ввода на ночь
ОВ-110кВ, ОСШ-110кВ: ОВ-110, РОСШОВ-110	5	02.04	06.04	5	02.04	06.04	5	02.04	06.04				ТР, В/В АГ-1 час	Без ввода на ночь
Л-я с.ш. 110кВ, ШР2ОВ-110, РОСШОВ-110, ШРВТ2-110, РТН2-110, ШРВ4-110, ШРВ6-110, СР2-110	5	09.04	13.04	5	09.04	13.04	5	09.04	13.04				ТР, АГ-1 час	Без ввода на ночь
ТН2-110	5	09.04	13.04	5	09.04	13.04	5	09.04	13.04				ТР, В/В АГ-1 час	Без ввода на ночь

Наименование объекта диспетчеризации (ИДП, ПЭС, электростанция, оборудование) ¹⁾	Заявленный в годовой график срок ремонта ²⁾			Выделенный в годовом графике срок ремонта ^{3, 4)}			Заявленный в месячный график срок ремонта ²⁾			Разрешенный срок ремонта ³⁾			Примечания: включая: аварийная ремонта с т.д. ²⁾	Примечания: причина отказа или переоса сроков ремонта с включением на ночь, и т.д. ³⁾
	Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
ТСН4	1	19.04	19.04	1	19.04	19.04	1	19.04	19.04				ТР	---
ВД-10кВ №№17, 19, 20; В17-10, ТТБ17-10, В19-10, ТТБ19-10, В20-10, ТТБ20-10, СВ-10	---	---	---	---	---	---	2	09.04	10.04				В/в, АГ-1 час	Без ввода на ночь
ПС 110/10кВ «САРАКТ»														
Т1, ОДТ1-110, КЗТ1-110, РВСТ1-110, РВСЗОТ1, ЗОТ1, РВОТ1-10, ТСН1	2	15.04	16.04	2	15.04	16.04	2	15.04	16.04				ТО, в/в АГ-1 час	---
Т2, ОДТ2-110, КЗТ2-110, ТТ2-110, РВСТ2-110, РВСЗОТ2, ЗОТ2, РВОТ2- 10, ТСН2	2	17.04	18.04	2	17.04	18.04	2	17.04	18.04				ТО, в/в АГ-1 час	---
ПС 35/10кВ «АЛШЕВКА»														
Т1, ВТ1-35, РТ1-10, РВСТ1-35, РТСН1-10, ТСН1	---	---	---	---	---	---	2	22.04	23.04				ТО АГ-1 час	Без ввода на ночь
ПС 35/10кВ «ШУГУРОВО»														
Т1, ВТ1-35, РВСТ1-35, РТСН1-10, ТСН1, ТТБТ1-10	2	05.11	06.11	2	05.11	06.11	2	05.11	06.11				ТО, АГ-1 час	Без ввода на ночь
Т2, ВТ2-35, РВСТ2-35, РТСН2-10, ТСН2, ТТБТ2-10	2	05.11	06.11	2	05.11	06.11	2	05.11	06.11				ТО, АГ-1 час	Без ввода на ночь
ПС 110/10кВ «САЙГУЩИ»														
Т1, ЗОТ1, РВСТ1-110, ОДТ1-110, КЗТ1-110, ТСН1	2	03.10	04.10	2	03.10	04.10	2	03.10	04.10				ТО АГ-1 час	Без ввода на ночь

График технического обслуживания устройств РЗА на АПРЕЛЬ 2012года

Объект	Элемент первичной схемы	Наименование устройства РЗА	Категория (управление или ведение Р/У)	Напряжение, кВ	Цикл проверки (лет)	Дата последнего восстановления (наладки)	Планируемое обслуживание, дата обслуживания, месяц (число дня)		Согласованные сроки обслуживания		
							Вид	Начало	Окончание	Начало	Окончание
ПС 110/35/6 кВ "Алексеевка"	2 сш 110 кВ	ДЗШ, УРОВ-110кВ	ведение	110	6	2011	О	04.04	05.04		
	ТН-35 кВ	Цепи ТН	Комсом.ПО	35	6	2009	К	26.04	26.04		
	Т1	Устройства РЗА Т1	Комсом.ПО	110	8	2011	О	16.04	20.04		
	Т2	Устройства РЗА Т2	Комсом.ПО	110	8	2011	О	23.04	27.04		
	В1-110 кВ	РЗА ВЛ-110 кВ "Атیشه-Сараст"	ведение	110	8	2009	О	02.04	06.04		
	В1-110 кВ	Панель автоматизации ВЛ-110 кВ "Атیشه-Сараст"	ведение	110	8	2009	О	02.04	06.04		
	В4-110 кВ	Панель автоматизации ВЛ-110 кВ "Атیشه-Козловка"	ведение	110	8	2009	К	09.04	13.04		
	В4-110 кВ	Панель РЗА ВЛ-110 кВ "Атیشه-Козловка"	ведение	110	8	2009	К	09.04	13.04		
	В6-110 кВ	ВЛ-110 кВ "Атیشه-Ардагов ШЭЭС"	управление	110	6	2011	О	09.04	13.04		
	В6-110 кВ	панель автоматизации В-110 кВ "Атیشه-Ардагов"	управление	110	8	2005(Н)	О	09.04	13.04		
	В2-110 кВ	ВЛ-110 кВ "Атیشه-Комсомольск ШЭЭС"	управление	110	6	2011	О	02.04	06.04		
	В2-110 кВ	панель автоматизации В-110 кВ "Атیشه-Комсомольск"	управление	110	8	2005(Н)	О	02.04	06.04		
	СВ-110 кВ	РЗА СВ-110 кВ	ведение	110	8	2005	О	09.04	13.04		
	СВ-110 кВ	Автоматика СВ-110кВ	ведение	110	8	2005	О	09.04	13.04		
	ОВ-110 кВ	РЗА ОВ-110 кВ	ведение	110	8	2011	О	02.04	06.04		
	ОВ-110 кВ	Автоматика ОВ-110 кВ	ведение	110	8	2011	О	02.04	06.04		

Объект	Элемент первичной схемы	Наименование устройства РЗА	Категория (управление или ведение РДУ)	Напряжение, кВ	Цикл проверки (лет)	Дата последнего восстановления (наладки)	Планируемое обслуживание, дата обслуживания, месяц (число для Вид		Согласованные сроки обслуживания	
							Вид	Начало	Окончание	Начало
ПС35/10кВ "Кабаево"	ТН-110кВ №1	Вторичные цепи ТН-110кВ	ведение	110	8	2006	О	02.04	06.04	
	ТН-110кВ №2	Вторичные цепи ТН-110кВ	ведение	110	8	2006	О	09.04	13.04	
	В-35кВ	УРЗА ВЛ-35кВ "Атышево-Алашеевка"	Комсом.ПО	35	8	2009	К	30.04	30.04	
	В-35кВ	УРЗА ВЛ-35кВ "Атышево-АМК №1"	Комсом.ПО	35	8	2009	К	30.04	30.04	
	В-35кВ	УРЗА ВЛ-35кВ "Атышево-АМК №2"	Комсом.ПО	35	8	2009	К	23.04	27.04	
	ТН-35 кВ №1	вторичные цепи ТН-35 кВ	Комсом.ПО	35	8	2006	В	30.04	30.04	
	ТН-35 кВ №2	вторичные цепи ТН-35 кВ	Комсом.ПО	35	8	2011	О	23.04	27.04	
	ОРУ-110 кВ	ЭМБ ОРУ-110 кВ	Комсом.ПО	110	6	2011(Н)	К1	02.04	13.04	
	ОРУ-35 кВ	ЭМБ ОРУ-35 кВ	Комсом.ПО	110	6	2011(Н)	К1	23.04	30.04	
	СВ-35 кВ	АВР-35	Комсом.ПО	35	6	2006(Н)	В	23.04	27.04	
ПС35/10кВ "Кабаево"	Т-1	устройства РЗА Т-1	Комсом.ПО	35	6	2011	О	28.04	28.04	
	ячейки 10кВ, ТН-10кВ	УРЗА	Комсом.ПО	10	6	2011(Н) 2011	К1 О	28.04	28.04	
	Вывод сил. обор. не треб.	оперативный ток ПС	Комсом.ПО	0,4	6	2011	О	28.04	28.04	
	Вывод сил. обор. не треб.	Центральная сигнализация	Комсом.ПО	0,4	6	2011	О	28.04	28.04	
ПС35/10 кВ "Айраксиньо"	В-35 кВ	УРЗА ВЛ-35 кВ "Айраксиньо-Кирж."	Комсом.ПО	35	6	2006	В	16.04	20.04	
	ячейки 10кВ, ТН-10кВ №1,2	Устройства РЗА, вторичные цепи ТН	Комсом.ПО	10	6	2009(Н) 2006	К В	16.04	20.04	
	СВ-10 кВ	АВР-10 кВ	Комсом.ПО	10	6	2011(Н)	К1	16.04	20.04	
	Вывод сил. обор. не треб.	Центральная сигнализация	Комсом.ПО	0,4	6	2009	К	16.04	20.04	
	Вывод сил. обор. не треб.	Оперативный ток ПС	Комсом.ПО	0,4	6	2009	К	16.04	20.04	

График технического обслуживания устройств СДТУ на АПРЕЛЬ 2012 год

Объект	Наименование устройства СДТУ	Наименование комплекса ПА или режимной автоматики	В чем управление, ведение (объект, РДУ, ОДУ, СО ЕЭС)	Цикл ТО, проверки (лет)	Дата последнего ТО, восстановления (наладки)	Планируемое обслуживание, дата обслуживания, месяц (число дня месяца)		Согласованные сроки обслуживания		
						Вид	Начало	Окончание	Начало	Окончание
Комсомольское ПО	УПАТС "Миником" DX-500		РДУ	1	04.2011г	ТО	10.04	12.04		
ПС 110/35/10кВ "Атшево "	ВЧ канал Комсомольская- Атшево АСК-3		МРСК, РДУ	0,5	10.2011г	ТО	10.04	12.04		
ПС 110/35/10кВ "Атшево "	ТМ КТ "Ранит" ПС Атшево		МРСК, РДУ	0,5	10.2011г	ТО	17.04	19.04		

Начальник ОДС:

В.В. Бронзенский

Начальник СП:

Н.В. Дементьев

Начальник группы ВЛ:

А.Н. Евдокимов

Начальник СРЗА:

Ю.Н. Деряев

Начальник группы ИЗП:

А.Н. Белин

Начальник службы СДТУ:

В.В. Шорин

Главный специалист ОУ и РИТ:

С.А. Сычев