

«УТВЕРЖДАЮ»

Гл. инженер

Краснобободского ПО

А.Ю. Беляков

«24/» 04 2012 г.

График технического обслуживания устройств РЗА Кр.ПО на Май 2012 года.

Объект	Элемент первичной схемы	Наименование устройства РЗА	Категория (управление или ведение РДУ)	Напряжение, кВ	Цикл проверки (лет)	Дата последнего восстановления (наладки)	Планируемое обслуживание, дата обслуживания, месяц (число дня)			Согласованные сроки обслуживания	
							Вид обслуживания	Начало	Окончание	Начало	Окончание
ПС 110/10 кВ "Тенишево"	T1	Устройства РЗА T1	ПО	110	6	2008	О	21.05	22.05	21.05	22.05
	ТН-10 кВ	Вторичные цепи ТН	ПО	10	6	2009 (Н)	О	20.05	25.05	21.05	25.05
	ВЛ-10 кВ №1	Устройства РЗА	ПО	10	6	2009 (Н)	О	20.05	25.05	21.05	25.05
	ВЛ-10 кВ №2	Устройства РЗА	ПО	10	6	2009 (Н)	О	20.05	25.05	21.05	25.05
	ВЛ-10 кВ №3	Устройства РЗА	ПО	10	6	2009 (Н)	О	20.05	25.05	21.05	25.05
	ВЛ-10 кВ №4	Устройства РЗА	ПО	10	6	2009 (Н)	О	20.05	25.05	21.05	25.05
	ВЛ-10 кВ №5	Устройства РЗА	ПО	10	6	2009 (Н)	О	20.05	25.05	21.05	25.05
	СВ-10 кВ	Устройства РЗА	ПО	10	6	2009 (Н)	О	20.05	25.05	21.05	25.05
ПС 110/10 кВ "Н.Зубарево"	T1	Устройства РЗА T1	ПО	110	6	2008	О	03.05	04.05	03.05	04.05
	ВЛ-10 кВ №1	Устройства РЗА	ПО	10	6	2009	К	07.05	11.05	07.05	11.05
	ВЛ-10 кВ №2	Устройства РЗА	ПО	10	6	2009	К	07.05	11.05	07.05	11.05
	ВЛ-10 кВ №3	Устройства РЗА	ПО	10	6	2009	К	07.05	11.05	07.05	11.05

ПС 110/10 кВ "Атюрьево"	ВЛ-10 кВ №4	Устройства РЗА	ПО	10	6	2009	К	07.05	11.05	07.05	11.05
	ВЛ-10 кВ №5	Устройства РЗА	ПО	10	6	2009	К	07.05	11.05	07.05	11.05
	ВЛ-10 кВ №6	Устройства РЗА	ПО	10	6	2009	К	07.05	11.05	07.05	11.05
	ТН-10кВ	Вторичные цепи ТН	ПО	10	6	2009	К	07.05	11.05	07.05	11.05
	Т1	Устройства РЗА Т1	ПО	110	8	2006	О	10.05	15.05	10.05	15.05
	Т2	Устройства РЗА Т2	ПО	110	8	2006	О	20.05	23.05	21.05	23.05
	ТН-110 кВ №1	Вторичные цепи ТН-110 кВ 1 С.Ш.	ПО	110	8	2006	О	14.05	15.05	14.05	15.05
	ТН-110 кВ №2	Вторичные цепи ТН-110 кВ 2 С.Ш.	ПО	110	8	2006	О	20.05	23.05	21.05	23.05
	ВЛ-10 кВ №1	устройства РЗА ячеек 10 кВ	ПО	10	6	2006	В	25.05	31.05	25.05	31.05
	ВЛ-10 кВ №2	устройства РЗА ячеек 10 кВ	ПО	10	6	2006	В	25.05	31.05	25.05	31.05
	ВЛ-10 кВ №3	устройства РЗА ячеек 10 кВ	ПО	10	6	2006	В	25.05	31.05	25.05	31.05
	ВЛ-10 кВ №4	устройства РЗА ячеек 10 кВ	ПО	10	6	2006	В	25.05	31.05	25.05	31.05
	ВЛ-10 кВ №5	устройства РЗА ячеек 10 кВ	ПО	10	6	2006	В	25.05	31.05	25.05	31.05
	ВЛ-10 кВ №6	устройства РЗА ячеек 10 кВ	ПО	10	6	2006	В	25.05	31.05	25.05	31.05
	ВЛ-10 кВ №7	устройства РЗА ячеек 10 кВ	ПО	10	6	2006	В	25.05	31.05	25.05	31.05
	ВЛ-10 кВ №8	устройства РЗА ячеек 10 кВ	ПО	10	6	2006	В	25.05	31.05	25.05	31.05
	ВЛ-10 кВ №9	устройства РЗА ячеек 10 кВ	ПО	10	6	2006	В	25.05	31.05	25.05	31.05
	ВЛ-10 кВ	устройства РЗА ячеек 10	ПО	10	6	2006	В	25.05	31.05	25.05	31.05

[illegible]

График ремонта ЛЭП и оборудования Кр. ПО на Май 2012 год.

Наименование объекта	Заявленный в годовой график срок ремонта		Выделенный в годовом графике срок ремонта		Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				
ПС 35/10 кВ Н.Девичье													
T-1, МВ-35 кВ Т-1, РВС-35 кВ Т-1	2	10.05	11.05	2	10.05	11.05	2	10.05	11.05	2	10.05	11.05	ТР, АГ-1 час без включения на ночь
T-1	2	10.05	11.05	2	10.05	11.05	2	10.05	11.05	2	10.05	11.05	испытания, АГ-1 час без включения

ШР-35 кВ Т-1, СР-35 кВ, ЛВ-35 кВ Н.Девичье-Ельники	2	14.05	15.05	2	14.05	15.05	2	14.05	15.05	2	ТР, АГ-1 час	без включения на ночь
СМВ-35 кВ, ЛВ-ВЛ-35 кВ Н.Девичье-Ст.Синдрово	2	16.05	17.05	2	16.05	17.05	2	16.05	17.05	2	ТР, АГ-1 час	без включения на ночь
ЛВ-ВЛ-35 кВ Н.Девичье-Ст.Синдрово	2	16.05	17.05	2	16.05	17.05	2	16.05	17.05	2	испытания, АГ-1 час	без включения на ночь

Начальник службы ПС

М.Н.Левин

Начальник службы ВЛ 35-110 кВ

И.В. Аброськин

Начальник службы РЗА

А.Н. Зайцев

Руководитель группы ИЗПИ

Т.А. Сергаев