



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СИСТЕМНЫЙ ОПЕРАТОР
ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ»

ФИЛИАЛ ОАО «СО ЕЭС»
«РЕГИОНАЛЬНОЕ ДИСПЕТЧЕРСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ»

ул. Маршала Г.К. Жукова, д. 44
г. Оренбург, Оренбургская обл., 460024
Тел. (3532) 98-03-15, 77-39-82
Факс: (3532) 98-03-72
E-mail: oren-rdu@orenrdusosups.ru

Заместителю директора по
техническим вопросам –
главному инженеру Филиала
ОАО «МРСК Волги» -
«Оренбургэнерго»

М.В. Кузьмину

2704/2012 № Р4-П.Б.Т-4-482Ф

на № _____ от _____

О направлении графика ремонтов ЛЭП и
оборудования на май 2012 года

Уважаемый Михаил Васильевич!

Направляю Вам утвержденные сводные графики ремонта ЛЭП и
оборудования «Оренбургэнерго» на май 2012 года.

- Приложение:
1. Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования ПО ВЭС на май 2012 года на 1 л. в 1 экз.
 2. Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования ПО ЦЭС на май 2012 года на 2 л. в 1 экз.
 3. Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования ПО ЗЭС на май 2012 года на 2 л. в 1 экз.
 4. Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования ПО СЭС на май 2012 года на 2 л. в 1 экз.

И.о. первого заместителя директора –
главного диспетчера

В.Н. Алабердин

В.А. Рожков
98 03 32

Утверждаю:

И.о. главного диспетчера

Филиала ОАО "СО ЕЭС" Оренбургское РДУ

М.А. Алабердин В.Н. Алабердин

" 27 " *апреля* 2012 г.

Приложение

График ремонтов оборудования ПО ВЭС филиала ОАО МРСК Волги - Оренбургэнерго находящегося в ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Оренбургское РДУ на май 2012 года

№ п.п.	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечани я: причина отказа или переноса сроков, с вкл. на ночь и т.п.	Примечания: вид ремонта, АГ и пр.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Срок	Начало	Окончание			Срок	Начало	Окончание	Срок	Начало	Окончание	Срок	Начало	Окончание
ВЛ 110 кВ															
1	ВЛ - 110кВ Медногорская-Рысаево - II цепь	3 дней	02.05.2012	04.05.2012		ТО ВЧ заградителя, ТО конденсатора связи, АГ-1ч	3 дней	02.05.2012	04.05.2012						
2	ВЛ-110кВ Медногорская-Рысаево - I цепь	2 дней	11.05.2012	12.05.2012		ТО ВЧ заградителя, ТО конденсатора связи, АГ-1ч	2 дней	10.05.2012	11.05.2012						
3	ВЛ-110 кВ Орская-КС-15 I цепь	7 дней	14.05.2012	20.05.2012		КР, Установка гасителей вибрации	10 дней	02.05.2012	11.05.2012						
4	ВЛ-110кВ Медногорская - Сара-Тяга	2 дней	14.05.2012	15.05.2012		ТО-1 Выключателя, ТО ВЧ заградителя, ТО	2 дней	28.05.2012	29.05.2012						
5	ВЛ-110 кВ Кувандыкская - Дубенская	5 дней	21.05.2012	25.05.2012		Верховой осмотр, АГ - 2ч	5 дней	14.05.2012	18.05.2012						
6	ВЛ-110кВ Рысаево-Кувандыкская 1ц	5 дней	27.05.2012	31.05.2012	С разрез	Замена опор, изоляторов. АГ-6	5 дней	27.05.2012	31.05.2012	5 дней	04.06.2012	08.06.2012	5 дней	27.05.2012	31.05.2012
7	ВЛ-110кВ Рысаево-Кувандыкская 2ц	5 дней	27.05.2012	31.05.2012	С разрез	Замена опор, изоляторов. АГ-6	5 дней	27.05.2012	31.05.2012	5 дней	04.06.2012	08.06.2012	5 дней	27.05.2012	31.05.2012
ПС Медногорская															
1	В ВЛ-110 кВ Рысаево - IIц	3 дней	02.05.2012	04.05.2012		ТО В-110 кВ; АГ-1ч	3 дней	02.05.2012	04.05.2012						
2	В ВЛ-110 кВ Рысаево - Iц	2 дней	11.05.2012	12.05.2012		ТО В-110 кВ; АГ-1ч	2 дней	10.05.2012	11.05.2012						
3	В ВЛ-110 кВ Сара-тяга	4 дней	14.05.2012	17.05.2012		ТО В-110 кВ; АГ-1ч	4 дней	28.05.2012	31.05.2012						
4	ШСВ-110 кВ	5 дней	14.05.2012	18.05.2012		ТО ШСВ-110 кВ, АГ-2ч	5 дней	14.05.2012	18.05.2012						
5	В ВЛ- 110 кВ Разъезд 213	5 дней	21.05.2012	25.05.2012		ТО В-110 кВ; АГ-1ч	5 дней	21.05.2012	25.05.2012 18:00						
ПС НПЗ															
1	1СШ 110кВ	5 дней	14.05.2012	18.05.2012		ТР. АГ-2				5 дней	14.05.2012	18.05.2012	5 дней	14.05.2012	18.05.2012
2	ШСВ 110кВ	12 дней	14.05.2012	25.05.2012		ТР. АГ-2				12 дней	14.05.2012	25.05.2012	12 дней	14.05.2012	25.05.2012
3	ОВ 110кВ	12 дней	14.05.2012	25.05.2012		ТР. АГ-2				12 дней	14.05.2012	25.05.2012	12 дней	14.05.2012	25.05.2012
4	2СШ 110кВ	5 дней	21.05.2012	25.05.2012		ТР. АГ-2				5 дней	21.05.2012	25.05.2012	5 дней	21.05.2012	25.05.2012

Начальник ОДС *Михайлов В.Н.* В.Н. Алабердин

Начальник СЭР *Терехов В.В.* В.В. Терехов

Утверждаю:

И.о. главного диспетчера

Филиала ОАО "СО ЕЭС" Оренбургское РДУ

В.Н. Алабердин

" 27 " апреля 2012 г.

Приложение

График ремонтов оборудования ПО ЦЭС филиала ОАО МРСК Волги - Оренбургэнерго находящегося в ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Оренбургское РДУ на май 2012 года

№ п.п.	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечани я: причина отказа или переноса сроков, с вкл. на ночь и т.д.	Примечания: вид ремонта, АГ и пр.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Срок	Начало	Окончание			Срок	Начало	Окончание	Срок	Начало	Окончание	Срок	Начало	Окончание
ВЛ 110 кВ															
1	ВЛ 110кВ Сакмарская ТЭЦ - Октябрьская с отпайками (участок Октябрьская-Газовая)	1 день	02.05.2012	02.05.2012		исп.КС на ПС Октябрьская, Сакмарская; АГ 1ч	1 день	11.05.2012	11.05.2012						
2	ВЛ 110 кВ СТЭЦ - Ростоши с отп. на ПС Шёлковая	2 дней	04.05.2012	05.05.2012		Замена изоляторов, вырубка угрожающих деревьев АГ 1 час	2 дней	21.05.2012	22.05.2012						
3	ВЛ 110кВ Пономарёвка- Каликинская	1 день	04.05.2012	04.05.2012		исп.КС на ПС Каликинская; АГ 1ч	1 день	04.05.2012	04.05.2012						
4	ВЛ 110кВ Александровская 1 - Каликинская	1 день	11.05.2012	11.05.2012		исп.КС на ПС Каликинская; АГ 1ч	1 день	11.05.2012	11.05.2012						
5	ВЛ-110кВ Каргалинская- Оренбургская	2 дней	14.05.2012	15.05.2012		Замена изоляторов. АГ-3	2 дней	10.05.2012	11.05.2012	2 дня	10.05.2012	11.05.2012	2 дней	10.05.2012	11.05.2012
6	ВЛ 110кВ Плешановская- Каликинская	1 день	15.05.2012	15.05.2012		исп.КС на ПС Каликинская; АГ 1ч	1 день	15.05.2012	15.05.2012						
7	ВЛ 110кВ Белоусовская- Александровская 1 (уч. Александровская 1 - Новоникольская)	1 день	17.05.2012	17.05.2012		Испытание КС 110кВ на ПС Александровская 1. АГ-1ч.	1 день	17.05.2012	17.05.2012						
ПС Каликинская															
1	СВ 110кВ	3 дней	04.05.2012	06.05.2012		ТО УРЗА АГ-4ч.	3 дней	02.05.2012	04.05.2012						
2	ТН 2сек 110кВ	1 день	05.05.2012	05.05.2012		ТО УРЗА АГ-4ч.	1 день	05.05.2012	05.05.2012						
3	В ВЛ 110кВ Александровская- 1	2 дней	10.05.2012	11.05.2012		ТО УРЗА АГ-4ч.	2 дней	10.05.2012	11.05.2012						
4	В ВЛ 110кВ Пономарёвка	3 дней	04.05.2012	06.05.2012		ТО УРЗА АГ-4ч.	3 дней	02.05.2012	04.05.2012						
5	ТН 1сек 110кВ	1 день	10.05.2012	10.05.2012		ТО УРЗА АГ-4ч.	1 день	10.05.2012	10.05.2012						
6	В ВЛ 110кВ Плешановская	3 дней	13.05.2012	15.05.2012		ТО УРЗА АГ-4ч.	3 дней	13.05.2012	15.05.2012						
ПС Пугачевская															
1	В ВЛ110кВ Ростоши	1 день	10.05.2012	10.05.2012		ТО УРЗА АГ-4ч.	1 день	10.05.2012	10.05.2012						
ПС Степная															
1	В ВЛ110кВ СТЭЦ	2 дней	11.05.2012	12.05.2012		ТО УРЗА АГ-4ч.	2 дней	11.05.2012	12.05.2012						
ПС Юго-Восточная															
1	В-110кВ ВЛ Оренбургская	15 дней	15.05.2012	29.05.2012		КР В, АГ-3	15 дней	15.05.2012	29.05.2012	15 дней	15.05.2012	29.05.2012	15 дней	15.05.2012	29.05.2012

№ п.п.	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечания: я: причина отказа или переноса сроков, с вкл. на ночь и т.д.	Примечания: вид ремонта, АГ и пр.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Срок	Начало	Окончание			Срок	Начало	Окончание	Срок	Начало	Окончание	Срок	Начало	Окончание
2	В-110кВ ВЛ Оренбургская	1 день	15.05.2012	15.05.2012		ТО УРЗА АГ-4ч.	1 день	15.05.2012	15.05.2012						
ПС Александровская															
1	ОСШ-110кВ	3 дней	15.05.2012	17.05.2012		ТР РОСШ. АГ-3	3 дней	15.05.2012	17.05.2012	3 дня	15.05.2012	17.05.2012	3 дней	15.05.2012	17.05.2012
2	В-110кВ ВЛ Белоусовская	4 дней	16.05.2012	19.05.2012		ТР В. АГ-4	4 дней	14.05.2012	17.05.2012	4 дня	14.05.2012	17.05.2012	4 дней	14.05.2012	17.05.2012
3	В ВЛ 110кВ Белоусовская	1 день	17.05.2012	17.05.2012		исп.В; АГ 1ч	1 день	17.05.2012	17.05.2012						
4	СОВ-110кВ	2 дней	21.05.2012	22.05.2012		ТР, ИС В. АГ-3	2 дней	21.05.2012	22.05.2012	2 дня	21.05.2012	22.05.2012	2 дней	21.05.2012	22.05.2012
5	ТН 2сек 110 кВ	1 день	23.05.2012	23.05.2012		исп. ТН; АГ 1ч	1 день	21.05.2012	21.05.2012						

/ Начальник ОДС *Михаил В. А.* *Михаил В. А.* В.Н. Алабердин

Начальник СЭР

В.В. Терехов

В.В. Терехов

Утверждаю:

И.о. главного диспетчера

Филиала ОАО "СО ЕЭС" Оренбургское РДУ

В.Н. Алабердин

" 27 " апрель 2012 г.

Приложение

График ремонтов оборудования ПО ЗЭС филиала ОАО МРСК Волги - Оренбургэнерго находящегося в ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Оренбургское РДУ на май 2012 года

№ п.п.	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков, с вкл. на ночь и т.д.	Примечания: вид ремонта, АГ и пр.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Срок	Начало	Окончание			Срок	Начало	Окончание	Срок	Начало	Окончание	Срок	Начало	Окончание
ВЛ 110 кВ															
1	ВЛ 110кВ Курманаевская-Первомайская, участок Мансуровская-Первомайская	2 дней	03.05.2012	04.05.2012		Текущий ремонт ЛР ВЛ 110кВ Первомайск, демонтаж ВЧЗ ф."А" ВЛ 110кВ Первомайск на ПС Мансуровская 110/35/10кВ, АГ-1ч	2 дней	03.05.2012	04.05.2012						
2	ВЛ 110кВ Курманаевская-Первомайская, участок Андреевская-Мансуровская	2 дней	07.05.2012	08.05.2012		Капитальный ремонт ЛР ВЛ 110кВ Андреевка на ПС Мансуровская 110/35/10кВ, АГ-1ч	2 дней	07.05.2012	08.05.2012						
3	ВЛ Бузулукская - Сорочинская II цепь с отпайками	1 день	18.05.2012	18.05.2012		Капитальный ремонт ЛР ВЛ 110кВ Сорочинск 2ц на ПС Погроминская, АГ-1ч	1 день	18.05.2012	18.05.2012						
4	ВЛ Бузулукская - Сорочинская I цепь с отпайками	1 день	21.05.2012	21.05.2012		Капитальный ремонт ЛР ВЛ 110кВ Сорочинск 1ц на ПС Погроминская, АГ-1ч	1 день	21.05.2012	21.05.2012						
ПС Платовская															
1	Сек 110кВ	1 день	14.05.2012	14.05.2012		Текущий ремонт, испытание и измерение ТТ ВЛ 110кВ Переволоцк, ТН ВЛ 110кВ Переволоцк, АГ-0,5ч	1 день	14.05.2012	14.05.2012						
ПС Новосергиевская															
1	СВ 110кВ	1 день	15.05.2012	15.05.2012		Техническое обслуживание, АГ - 1ч.	1 день	15.05.2012	15.05.2012						
ПС Ташлинская															
1	СВ 110кВ	1 день	29.05.2012	29.05.2012		Тек.ремонт, испытание и измерение, АГ - 1ч.	1 день	29.05.2012	29.05.2012						
ПС Курманаевская															
1	В-110кВ ВЛ Первомайская	7 дней	21.05.2012	27.05.2012		КР В. АГ-1	7 дней	21.05.2012	27.05.2012	7 дней	21.05.2012	27.05.2012	7 дней	21.05.2012	27.05.2012

№ п.п.	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечания: я: причина отказа или переноса сроков, с вкл. на поч. и т.д.	Примечания: вид ремонта, АГ и пр.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Срок	Начало	Окончание			Срок	Начало	Окончание	Срок	Начало	Окончание	Срок	Начало	Окончание
ПС Первомайская															
1	СВ-110кВ	3 дней	23.05.2012	25.05.2012		Проверка РЗА ВЛ 110кВ Курманаевская-Первомай- ская, АГ - 1ч	3 дней	23.05.2012	25.05.2012	5 дней	21.05.2012	25.05.2012	5 дней	14.05.2012	18.05.2012
2	СВ-110кВ	4 дней	28.05.2012	31.05.2012		Проверка РЗА ВЛ 110кВ Восток-Первомайская, АГ - 1ч	4 дней	28.05.2012	31.05.2012	5 дней	14.05.2012	18.05.2012	5 дней	14.05.2012	18.05.2012

/Начальник ОДС  В.Н. Алабердин
 Начальник СЭР  В.В. Терехов

Утверждаю:

И.о. главного диспетчера

Филиала ОАО "СО ЕЭС" Оренбургское РДУ

В.Н. Алабердин

" 27 " апреля 2012 г.

Приложение

График ремонтов оборудования ПО СЭС филиала ОАО МРСК Волги - Оренбургэнерго находящегося в ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Оренбургское РДУ на май 2012 года

№ п.п.	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечания: я: причина отказа или переноса сроков, с вкл. на ночь и т.д.	Примечания: вид ремонта, АГ и пр.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Срок	Начало	Окончание			Срок	Начало	Окончание	Срок	Начало	Окончание	Срок	Начало	Окончание
ВЛ 110															
1	ВЛ-110 кВ Абдулино-тяги-Пономаревка участок Емонтаево-Пономаревка	2 дней	02.05.2012	03.05.2012		БВР ОРК ЛР 110кВ Абдулино на ПС Пономаревка А/Г ВЗ	2 дней	10.05.2012	11.05.2012						
2	ВЛ-110кВ Пономаревка-Каликинская	3 дней	04.05.2012	06.05.2012		ТО, Замена изоляторов, верховой осмотр, вырубка деревьев.в. АГ-2	3 дней	15.05.2012	17.05.2012	2 дней	16.05.2012	17.05.2012	2 дней	03.05.2012	04.05.2012
3	ВЛ-110кВ Абдулино-т-Бугуруслан-т-2ц (уч.Абдулино-т-Сарай-Гир)	2 дней	28.05.2012	29.05.2012		ТО, Замена изоляторов, верховой осмотр, вырубка деревьев.в. АГ-2	2 дней	23.05.2012	24.05.2012	2 дней	23.05.2012	24.05.2012	2 дней	28.05.2012	29.05.2012
4	ВЛ-110кВ Абдулино-т-Бугуруслан-т-1ц (уч.Абдулино-т-Филипповка)	2 дней	17.05.2012	18.05.2012		ТО, Замена изоляторов, верховой осмотр, вырубка деревьев.в. АГ-2	2 дней	17.05.2012	18.05.2012	3 дней	16.05.2012	18.05.2012	3 дней	17.05.2012	19.05.2012
ПС Пономаревка															
1	ТН 2 сек 110 кВ	1 день	04.05.2012	04.05.2012		ТО ОРК,Проф.восстанов.,план. проверка РЗА А/Г 1ч	1 день	16.05.2012	16.05.2012						
2	ТН 2 сек 110 кВ	1 день	04.05.2012	04.05.2012		Проверка изоляции А/Г 1ч.	1 день	15.05.2012	15.05.2012						
3	В ВЛ-110кВ Каликинская	3 дней	04.05.2012	06.05.2012		ТО. АГ-2	30 дней	02.05.2012	31.05.2012	30 дней	02.05.2012	31.05.2012	17 дней	02.05.2012	08.05.2012
4	СВ-110кВ	2 дней	04.05.2012	05.05.2012		ТО. АГ-2	2 дней	21.05.2012	22.05.2012	30 дней	02.05.2012	31.05.2012	17 дней	02.05.2012	08.05.2012
5	В ВЛ 110 кВ Абдулино тяга	2 дней	02.05.2012	03.05.2012		ТО ОРК В ВЛ 110кВ Абдулино, ЛР ВЛ 110кВ Абдулино	2 дней	10.05.2012	11.05.2012						
6	ТН 1сек 110 кВ	2 дней	02.05.2012	03.05.2012		ТО ОРК А/Г 2ч	2 дней	08.05.2012	09.05.2012						
7	ОСШ 110 кВ	2 дней	02.05.2012	03.05.2012		ТО, ОРК, Проверка Изоляции ТН ОСШ 110кВ	2 дней	10.05.2012	11.05.2012						
8	ТН 1 сек 110 кВ	1 день	02.05.2012	02.05.2012		Проверка изоляции А/Г 1ч.	1 день	10.05.2012	10.05.2012						
9	1 сек 110 кВ	2 дней	02.05.2012	03.05.2012		ТО ОРК А/Г 2ч	2 дней	10.05.2012	11.05.2012						
10	ОВ-110кВ	2 дней	02.05.2012	03.05.2012		ТО. АГ-2	1 день	11.05.2012	11.05.2012	30 дней	02.05.2012	31.05.2012	17 дней	02.05.2012	08.05.2012

№ п.п.	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечани я: причина отказа или переноса сроков, с вкл. на ночь и т.д.	Примечания: вид ремонта, АГ и пр.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Срок	Начало	Окончание			Срок	Начало	Окончание	Срок	Начало	Окончание	Срок	Начало	Окончание
ПС Пилюгино															
1	В ВЛ 110 кВ Державинская	1 день	01.05.2012	01.05.2012		ТО Опробование и регулировка привода, чистка и обмыв изоляции, смазка трущихся и	1 день	01.05.2012	01.05.2012						
2	В ВЛ 110 кВ Михайловская	1 день	01.05.2012	01.05.2012		ТО Опробование и регулировка привода, чистка и обмыв изоляции, смазка трущихся и	1 день	01.05.2012	01.05.2012						
3	ТН 1 сек 110 кВ	1 день	01.05.2012	01.05.2012		ТР чистка и обмыв изоляции, отбор пробы масла	1 день	01.05.2012	01.05.2012						
4	СВ-110кВ	2 дней	02.05.2012	03.05.2012		ТО. АГ-2	2 дней	02.05.2012	03.05.2012	2 дней	01.05.2012	02.05.2012	2 дней	02.05.2012	03.05.2012
5	СВ 110 кВ	1 день	02.05.2012	02.05.2012		ТО. АГ 2	1 день	02.05.2012	02.05.2012						
6	ТН 2 сек 110 кВ	1 день	04.05.2012	04.05.2012		ТР чистка и обмыв изоляции, отбор пробы масла	1 день	02.05.2012	02.05.2012						

/Начальник ОДС  В.А. Михайлов/В.Н. Алабердин

Начальник СЭР



В.В. Терехов