

Утверждаю
Главный инженер Каменского ПО
Филиала ОАО "МРСК-Волги" - "Пензаэнерго"

— А.В.Лавров

" 02 " 04 2012г.

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования
по Каменскому производственному отделению
Филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго» на апрель 2012 год

Наименование объекта	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)		
Апрель														
Оборудование ПС														
Каменское ПО														
ПС 110/10кВ Тарханы														
C-1-Т	2	12 апр	13 апр	2	12 апр	13 апр	2	12 апр	13 апр	2	12 апр	13 апр	Тек.рем C-1-Т, ОД, КЗ яч.5, ЗОН 110кВ, РВС-110 яч.5. Проверка УРЗА Проф. опробование	
C-2-Т	4	16 апр	19 апр	4	16 апр	19 апр	4	16 апр	19 апр	4	16 апр	19 апр	Тек.рем C-2-Т, ОД, КЗ яч.6, ЗОН 110кВ, РВС-110 яч.6. Проверка УРЗА Проф. восстановление	
ПС 110/10кВ Н.Толковка														
C-1-Т	2	24 апр	25 апр	2	03 апр	04 апр	2	03 апр	04 апр	2	03 апр	04 апр	Тек.рем C-1-Т, РВС-110 яч.5. Проверка УРЗА Проф. опробование	
C-2-Т	2	26 апр	27 апр	2	05 апр	06 апр	2	05 апр	06 апр	2	05 апр	06 апр	Тек.рем C-2-Т, РВС-110 яч.6. Проверка УРЗА Проф. опробование	
ПС 110/35/6кВ Каменка														
В-110 яч.№12 Ростовка-2				4	24 апр	27 апр	4	24 апр	27 апр	4	24 апр	27 апр	Замена Вводов 110кВ ф."А". Измерение изоляции.	

Начальник ОДС КаПО

А.А. Мошкетов

Исп. Кобелев А.И.
т. 33-71