

Утверждаю
 Главный инженер Каменского ПО
 филиала ОАО "МРСК-Волги" - "Пензаэнерго"

—  — А.В.Лавров

"__02__" __апреля__ 2012г.

**График ремонта , технического обслуживания и испытаний ВЛ-35, 10, 6 кВ и сетевого оборудования
 35, 10, 6 кВ, находящихся в оперативном управлении или ведении диспетчера ОДС Каменского ПО
 на апрель 2012г.**

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)		
Апрель														
ВЛ 35кВ														
ВЛ 35 кВ "Владыкино- Анучено"	5	23 апреля	27 апреля	5	23 апреля	27 апреля	5	23 апреля	27 апреля	5	23 апреля	27 апреля	кап.рем. линии	
ВЛ 35 кВ"Белинский- С/Х Техника"	4	17 апреля	20 апреля	4	17 апреля	20 апреля	4	17 апреля	20 апреля	4	17 апреля	20 апреля	кап.рем. линии	
ВЛ 6-10кВ														
ВЛ 10кВ Ф. 12 Николаевка ПС 35/10кВ Клейменовка	20	2 апреля	27 апреля	2	5 апреля	6 апреля	2	5 апреля	6 апреля	2	5 апреля	6 апреля	Кап. ремонт ВЛ 10кВ Ф. 12 Николаевка ПС 35/10кВ Клейменовка с отключением	
ВЛ 10кВ Ф. 9 Гавриловка ПС 35/10кВ Анучино	20	2 апреля	27 апреля	2	10 апреля	11 апреля	2	10 апреля	11 апреля	2	10 апреля	11 апреля	Кап. ремонт ВЛ 10кВ Ф. 9 Гавриловка ПС 35/10кВ Анучино с отключением	
ВЛ 10кВ Ф. 15 Кевда ПС 35/10кВ Водозабор	20	2 апреля	27 апреля	2	16 апреля	18 апреля	2	16 апреля	18 апреля	2	16 апреля	18 апреля	Кап. ремонт ВЛ 10кВ Ф. 15 Кевда ПС 35/10кВ Водозабор с отключением	
ВЛ 6 кВ Ф. 15 "Город" от ПС 110/35/6 "Каменка"	20	2 апреля	27 апреля	5	23 апреля	27 апреля	5	23 апреля	27 апреля	5	23 апреля	27 апреля	Кап. ремонт ВЛ 10кВ Ф. 15 Город ПС110/35/6кВ Каменка с отключением	
ВЛ 10кВ Ф. 15 Мамлеевка ПС 35/10 Бондовка	20	2 апреля	27 апреля	5	16 апреля	20 апреля	5	16 апреля	20 апреля	5	16 апреля	20 апреля	Кап. ремонт ВЛ 10кВ Ф. 15 Мамлеевка ПС 35/10кВ Бондовка с отключением	

ВЛ 10кВ Ф. 6 Сережино ПС 110/10 Калдусы	20	2 апреля	27 апреля	6	23 апреля	28 апреля	6	23 апреля	28 апреля	6	23 апреля	28 апреля	Кап. ремонт ВЛ 10кВ Ф. 6 Сережино ПС 110/10кВ Калдусы с отключением	
ВЛ 10кВ Ф. 33 Ст.Валовой ПС 220/110/10кВ Пачелма	20	2 апреля	27 апреля	6	23 апреля	28 апреля	6	23 апреля	28 апреля	6	23 апреля	28 апреля	Кап. ремонт ВЛ 10кВ Ф. 33 Ст. Валовой ПС 220/110/10кВ Пачелма с отключением	
ВЛ 10кВ Ф. 3 З.Зерно ПС110/35/10кВ Титово	20	2 апреля	27 апреля	5	16 апреля	20 апреля	5	16 апреля	20 апреля	5	16 апреля	20 апреля	Кап. ремонт ВЛ 10кВ Ф. 3 З.Зерно ПС 110/35/10 кВ Титово с отключением	
ВЛ 10кВ Ф. 16 Ермаково ПС 110/10кВ Башмаково	20	2 апреля	27 апреля	6	23 апреля	28 апреля	6	23 апреля	28 апреля	6	23 апреля	28 апреля	Кап. ремонт ВЛ 10кВ Ф. 16 Ермаково ПС 110/10 кВ Башмаково с отключением	
ВЛ 10кВ Ф. 8 Раб. поселок ПС 110/10кВ Башмаково	20	2 апреля	27 апреля	5	9 апреля	13 апреля	5	9 апреля	13 апреля	5	9 апреля	13 апреля	Кап. ремонт ВЛ 10кВ Ф. 8 Раб. поселок ПС 110/10 кВ Башмаково с отключением	
Оборудование ПС 110/35/6кВ Каменка														
МВ-35кВ яч.3 "Кобылкино"	1	9 апр	9 апр	1	9 апр	9 апр	1	9 апр	9 апр	1	9 апр	9 апр	Тек.ремонт В-35 яч.3 Измерение изоляции	
С-1-Т	1	3 апр	3 апр	1	3 апр	3 апр	1	3 апр	3 апр	1	3 апр	3 апр	Тек.ремонт РВС-35 С-1-Т Измерение изоляции	
МВ-35кВ яч.4 Ввод С-1-Т	1	3 апр	3 апр	1	3 апр	3 апр	1	3 апр	3 апр	1	3 апр	3 апр	Тек.ремонт В-35 яч.4 Измерение изоляции	
МВ-35кВ яч.8 "К.Владыкино"	1	4 апр	4 апр	1	4 апр	4 апр	1	4 апр	4 апр	1	4 апр	4 апр	Кап.ремонт В-35 и тек.ремонт ТТ- 35 яч.8 Измерение изоляции	
МВ-35кВ яч.5 "Плавка гололеда"	1	6 апр	6 апр	1	6 апр	6 апр	1	6 апр	6 апр	1	6 апр	6 апр	Тек.ремонт В-35 яч.5 Измерение изоляции	
С-2-Т	1	5 апр	5 апр	1	5 апр	5 апр	1	5 апр	5 апр	1	5 апр	5 апр	Тек.ремонт РВС-35 С-2-Т Измерение изоляции	
МВ-35кВ яч.6 ввод С-2-Т	1	5 апр	5 апр	1	5 апр	5 апр	1	5 апр	5 апр	1	5 апр	5 апр	Тек.ремонт В-35 яч.6 Измерение изоляции	
Тр-р напряжения I СШ-35кВ яч.2	1	2 апр	2 апр	1	27 апр	27 апр	1	27 апр	27 апр	1	27 апр	27 апр	Тек.ремонт ТН-1-35 и РВС-35 яч.2 Измерение изоляции	
Тр-р напряжения II СШ-35кВ яч.7	1	2 апр	2 апр	1	28 апр	28 апр	1	28 апр	28 апр	1	28 апр	28 апр	Тек.ремонт ТН-2-35 и РВС-35 яч.7 Измерение изоляции	
Оборудование ПС 110/10кВ Студенец														
ТСН-1 яч.1	1	24 апр	24 апр	1	24 апр	24 апр	1	24 апр	24 апр	1	24 апр	24 апр	Тек.ремонт ТСН-1 яч.1 Измерение изоляции	

С-1-Т	1	24 апр	24 апр	1	24 апр	24 апр	1	24 апр	24 апр	1	24 апр	24 апр	Тек.ремонт РВО-10 С-1-Т Измерение изоляции
ТН-1-10 яч.5	1	24 апр	24 апр	1	24 апр	24 апр	1	24 апр	24 апр	1	24 апр	24 апр	Тек.ремонт РВО-10 яч.5 Измерение изоляции
С-2-Т	1	25 апр	25 апр	1	25 апр	25 апр	1	25 апр	25 апр	1	25 апр	25 апр	Тек.ремонт РВО-10 С-2-Т Измерение изоляции
ТН-2-10 яч.11	1	25 апр	25 апр	1	25 апр	25 апр	1	25 апр	25 апр	1	25 апр	25 апр	Тек.ремонт РВО-10 яч.11 Измерение изоляции
Оборудование ПС 110/10кВ Тарханы													
ТСН-1 яч.6	1	17 апр	17 апр	1	17 апр	17 апр	1	17 апр	17 апр	1	17 апр	17 апр	Тек.ремонт ТСН-1 яч.6 Измерение изоляции
ТСН-2	1	19 апр	19 апр	1	19 апр	19 апр	1	19 апр	19 апр	1	19 апр	19 апр	Тек.ремонт ТСН-2 Измерение изоляция
ТН-1-10 яч.7	1	17 апр	17 апр	1	17 апр	17 апр	1	17 апр	17 апр	1	17 апр	17 апр	Тек.ремонт РВО-10 яч.7 Измерение изоляции
ТН-2-10 яч.14	1	19 апр	19 апр	1	19 апр	19 апр	1	19 апр	19 апр	1	19 апр	19 апр	Тек.ремонт РВО-10 яч.14 Измерение изоляции
В-10 яч.1 Крюково	1	23 апр	23 апр	1	23 апр	23 апр	1	23 апр	23 апр	1	23 апр	23 апр	Кап.ремонт В-10 Измерение изоляции, проф.восстановление
В-10 яч.3 Поляны	1	23 апр	23 апр	1	23 апр	23 апр	1	23 апр	23 апр	1	23 апр	23 апр	Кап.ремонт В-10 Измерение изоляции, проф.восстановление
В-10 яч.4 Ввод 10 С-1-Т	1	17 апр	17 апр	1	17 апр	17 апр	1	17 апр	17 апр	1	17 апр	17 апр	Кап.ремонт В-10 Измерение изоляции, проф.восстановление
В-10 яч.8 Полив с/х Троицкий	1	24 апр	24 апр	1	24 апр	24 апр	1	24 апр	24 апр	1	24 апр	24 апр	Кап.ремонт В-10 Измерение изоляции, проф.восстановление
СВ-10 яч.9	1	24 апр	24 апр	1	24 апр	24 апр	1	24 апр	24 апр	1	24 апр	24 апр	Кап.ремонт В-10 Измерение изоляции, проф.восстановление
В-10 яч.11 Лермонтово	1	25 апр	25 апр	1	25 апр	25 апр	1	25 апр	25 апр	1	25 апр	25 апр	Кап.ремонт В-10 Измерение изоляции
В-10 яч.12 Резерв	1	25 апр	25 апр	1	25 апр	25 апр	1	25 апр	25 апр	1	25 апр	25 апр	Кап.ремонт В-10 Измерение изоляции
В-10 яч.13 Комплекс	1	26 апр	26 апр	1	26 апр	26 апр	1	26 апр	26 апр	1	26 апр	26 апр	Кап.ремонт В-10 Измерение изоляции

В-10 яч.15 Ввод 10 С-2-Т	1	19 апр	19 апр	1	19 апр	19 апр	1	19 апр	19 апр	1	19 апр	19 апр	Кап.ремонт В-10 Измерение изоляции
1С-10	1	27 апр	27 апр	1	27 апр	27 апр	1	27 апр	27 апр	1	27 апр	27 апр	Тек.ремонт 1С-10 Измерение изоляции
2С-10	1	27 апр	27 апр	1	27 апр	27 апр	1	27 апр	27 апр	1	27 апр	27 апр	Тек.ремонт 2С-10 Измерение изоляции
Эл. магнитная блокировка	8	12.апр	19.апр	8	12.апр	19.апр	8	12.апр	19.апр	8	12.апр	19.апр	Проф. Восстановление
Центральная сигнализация	1	10.апр	10.апр	1	10.апр	10.апр	1	10.апр	10.апр	1	10.апр	10.апр	Проф. Опробование
Оперативный ток ПС	1	11.апр	11.апр	1	11.апр	11.апр	1	11.апр	11.апр	1	11.апр	11.апр	Проф. Опробование
Оборудование ПС 110/10кВ Н.Толковка													
ТСН-1	1	17 апр	17 апр	2	03 апр	04 апр	2	03 апр	04 апр	2	03 апр	04 апр	Тек.ремонт ТСН-1 Измерение изоляции
ТСН-2	1	19 апр	19 апр	2	05 апр	06 апр	2	05 апр	06 апр	2	05 апр	06 апр	Тек.ремонт ТСН-2 Измерение изоляции
С-1-Т	1	17 апр	17 апр	2	03 апр	04 апр	2	03 апр	04 апр	2	03 апр	04 апр	Тек.ремонт РВО-10 С-1-Т Измерение изоляции
ТН-1-10 яч.2	1	17 апр	17 апр	1	17 апр	17 апр	1	17 апр	17 апр	1	17 апр	17 апр	Тек.ремонт РВО-10 яч.2 Измерение изоляции
С-2-Т	1	19 апр	19 апр	2	05 апр	06 апр	2	05 апр	06 апр	2	05 апр	06 апр	Тек.ремонт РВО-10 С-2-Т Измерение изоляции
ТН-2-10 яч.11	1	19 апр	19 апр	1	19 апр	19 апр	1	19 апр	19 апр	1	19 апр	19 апр	Тек.ремонт РВО-10 яч.11 Измерение изоляции
1С-10	1	20 апр	20 апр	1	20 апр	20 апр	1	20 апр	20 апр	1	20 апр	20 апр	Тек.ремонт 1С-10 Измерение изоляции
2С-10	1	20 апр	20 апр	1	20 апр	20 апр	1	20 апр	20 апр	1	20 апр	20 апр	Тек.ремонт 2С-10 Измерение изоляции
Центральная сигнализация	1	02.апр	02.апр	1	02.апр	02.апр	1	02.апр	02.апр	1	02.апр	02.апр	Проф. Опробование
Оперативный ток ПС	1	02.апр	02.апр	1	02.апр	02.апр	1	02.апр	02.апр	1	02.апр	02.апр	Проф. Опробование
Эл. магнитная блокировка	4	03.апр	06.апр	4	03.апр	06.апр	4	03.апр	06.апр	4	03.апр	06.апр	Проф. Контроль
Оборудование ПС 110/10кВ Пачелма с/х													
ТН-1-10 яч.3	1	24 апр	24 апр	1	24 апр	24 апр	1	24 апр	24 апр	1	24 апр	24 апр	Тек.ремонт РВО-10 яч.3 Измерение изоляции

1С-10	1	24 апр	24 апр	1	24 апр	24 апр	1	24 апр	24 апр	1	24 апр	24 апр	Тек.ремонт 1С-10 Измерение изоляции
Оборудование ПС 35/10кВ Водозабор													
СВ-35кВ яч.4	1	9 апр	9 апр	1	9 апр	9 апр	1	9 апр	9 апр	1	9 апр	9 апр	Кап.ремонт СВ-35 яч.4 Измерение изоляции
Т-1-Т	2	10 апр	11 апр	2	10 апр	11 апр	2	10 апр	11 апр	2	10 апр	11 апр	Кап.ремонт В-35 яч.5 и тек.ремонт РВС-35 Т-1-Т Измерение изоляции, проф. восстановление
ТН-1-35	1	11 апр	11 апр	1	11 апр	11 апр	1	11 апр	11 апр	1	11 апр	11 апр	Тек.ремонт ТН-1-35
Т-2-Т	2	12 апр	13 апр	2	12 апр	13 апр	2	12 апр	13 апр	2	12 апр	13 апр	Кап.ремонт В-35 яч.6 и тек.ремонт РВС-35 Т-2-Т Измерение изоляции, проф.
ТН-2-35	1	13 апр	13 апр	1	13 апр	13 апр	1	13 апр	13 апр	1	13 апр	13 апр	Тек.ремонт ТН-2-35
ТН-1-10 яч.6	1	11 апр	11 апр	1	11 апр	11 апр	1	11 апр	11 апр	1	11 апр	11 апр	Тек.ремонт РВО-10 яч.6
ТН-2-10 яч.9	1	13 апр	13 апр	1	13 апр	13 апр	1	13 апр	13 апр	1	13 апр	13 апр	Тек.ремонт РВО-10 яч.9
1С-10	1	11 апр	11 апр	1	11 апр	11 апр	1	11 апр	11 апр	1	11 апр	11 апр	Тек.ремонт 1С-10
2С-10	1	13 апр	13 апр	1	13 апр	13 апр	1	13 апр	13 апр	1	13 апр	13 апр	Тек.ремонт 2С-10
СВ-35кВ	1	27.апр	27.апр	1	27.апр	27.апр	1	27.апр	27.апр	1	27.апр	27.апр	Проф. Восстановление
Оперативный ток ПС	1	30.апр	30.апр	1	28.апр	28.апр	1	28.апр	28.апр	1	28.апр	28.апр	Проф. Восстановление

Начальник ОДС КаПО

Исп. Кобелев А.И.
т. 33-71




А.А. Мошегов