

"УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер Сердобского ПО
филиала ОАО "МРСК Волги" - "Пензаэнерго"

_____/Р.И.Ермаков_____
" ____ " _____ 2012 г.

**График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования _Сердобского ПО
филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго» на май 2012 год**

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
Май														
ВЛ-35кВ														
ВЛ-35кВ Телегино-Колтовское	2	10.май	11 май	2	10.май	11 май							Техобслуживание ВЛ	
ВЛ-35кВ Телегино-Краснополье	2	3 май	4 май	2	3 май	4 май							Техобслуживание ВЛ	
ВЛ-35кВМ.Сердоба-Чунаки	2	29 май	30 май	2	29 май	30 май							Техобслуживание ВЛ	
ВЛ 35кВ Кондоль-Н.Павловка	1	24 май	24 май	1	24 май	24 май							Для безопасного производства работ на ПС 35кВ Кондоль	
ВЛ-35кВ Кондоль-Назимкино	1	24 май	24 май	1	24 май	24 май							Для безопасного производства работ на ПС 35кВ Кондоль	
ВЛ 35кВ Кондоль-Межсовхозная	1	25 май	25 май	1	25 май	25 май							Для безопасного производства работ на ПС 35кВ Кондоль	
ВЛ-35кВ Даниловка-Чунаки	2	30 май	31 май	2	30 май	31 май							Техобслуживание ВЛ	
Сердобск тяговая-Секретарка	2	21.май	22.май	2	21.май	22.май							Текущий ремонт ЛР-35 на ПС Секретарка	
ПС 110кВ Колышлей														
Трансформатор С-1-Т	2	7 май	8 май	2	7 май	8 май							Текущий ремонт тр-ра, измерение параметров изоляции, Профконтроль РЗА	

[illegible]

Трансформатор С-2-Т	2	15 май	16 май	2	15 май	16 май							Текущий ремонт тр-ра, измерение параметров изоляции. Проф восстановление РЗА	
Трансформатор С-1-Т	1	14 май	14 май	1	14 май	14 май							Текущий ремонт тр-ра, измерение параметров изоляции. Опробование автоматики ОД,КЗ	
СВ-10	1	16 май	16 май	1	16 май	16 май							Проф восстановление РЗА	
фид-10кВ 1С	2	17 май	18 май	2	17 май	18 май							Проф восстановление РЗА	
фид-10кВ 2С	2	17 май	18 май	2	17 май	18 май							Проф восстановление РЗА	
ПС 35 кВ Секретарка														
Трансформатор Т-1-Т	2	21 май	22 май	2	21 май	22 май							Текущий ремонт тр-ра, измерение параметров изоляции, проф восстановление РЗА	
В-10 ввода Т-1-Т	2	21 май	22 май	2	21 май	22 май							Текущий ремонт В-10 измерение параметров изоляции, проф восстановление РЗА	
Трансформатор Т-2-Т	2	23 май	25 май	2	23 май	25 май							Текущий ремонт тр-ра, измерение параметров изоляции, проф восстановление РЗА	
В-10 ввода Т-2-Т	2	23 май	25 май	2	23 май	25 май							Текущий ремонт В-10 измерение параметров изоляции, проф восстановление РЗА	
ТН-1-10	2	21 май	22 май	2	21 май	22 май							Текущий ремонт тр-ра, измерение параметров изоляции, проф восстановление РЗА	
ТН-2-10	2	23 май	25 май	2	23 май	25 май							Текущий ремонт тр-ра, измерение параметров изоляции, проф восстановление РЗА	
ТСН-1	2	21 май	22 май	2	21 май	22 май							Текущий ремонт тр-ра, измерение параметров изоляции, проф восстановление РЗА	
ТСН-2	2	23 май	25 май	2	23 май	25 май							Текущий ремонт тр-ра, измерение параметров изоляции, проф восстановление РЗА	
СВ-10	1	25 май	25 май	1	25 май	25 май							Текущий ремонт В-10 измерение параметров изоляции, проф восстановление РЗА РЗА	

Начальник ОДС

Л.П.Костюнина

