

УТВЕРЖДАЮ:
 Главный инженер Жигулевского ПО
 Филиала ОАО "МРСК Волги" "Самарские РС"

 Емельянов А.Н.
 "25" 05 2012 г.

График ремонтов ЛЭП и оборудования объектов межсетевой координации
 Жигулевского ПО с субъектами электроэнергетики на июнь 2012 г.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Оборудование	Условия	Утвержденный в годовом графике срок ремонта		Утвержденный в месячном графике срок ремонта		Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.		
				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней		Начало (дата)	Окончание (дата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тольяттинский РЭС										
1	ВЛ-110 кВ	ВЛ-110 Совхозная-1	с вводом на ночь	-	-	-	5	04.06.12	08.06.12	Замена изоляторов. Замена пласечных зажимов. АВГ-3 ч.
2	ВЛ-110 кВ	ВЛ-110 Матюшкино-1	с вводом на ночь	2	13.06.12	14.06.12	2	18.06.12	19.06.12	Замена изоляторов. Подрезка крон деревьев. АВГ-3 ч.
3	ПС 110/6 Восточная	ВЛ-110 Восточная-1	с отклюече- нием	1	12.06.12	12.06.12	1	14.06.12	14.06.12	Текущий ремонт ЛР-ВЛ-110-Восточная-1. АВГ-2 ч.
4	ПС 110/6 Восточная	ВЛ-110 Восточная-2	с отклюече- нием	1	19.06.12	19.06.12	1	18.06.12	18.06.12	Текущий ремонт ЛР-ВЛ-110-Восточная-2. АВГ-2 ч.
5	ПС 110/6 Районная Котельная	ВЛ-110 МИС	с отклюече- нием	1	25.06.12	25.06.12	1	19.06.12	19.06.12	Текущий ремонт проходных вводов 110 кВ. АВГ-2 ч.
Сызранский РЭС										
6	ПС 35/6 Заборовка	ВЛ-35 Заборовка-1	с отклюече- нием	1	11.06.12	11.06.12	1	07.06.12	07.06.12	Опробование АВР ВЛ-35 Заборовка-1. АВГ-10 мин.

Начальник ОДС



Е.А.Алфеева