

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер Самарского ПО
Дорожкин А.Н.
" " 2012 г.

График ремонтов эл.оборудования и ВЛ 110-35 кВ Самарского ПО, находящихся в диспетчерском управлении и ведении диспетчера
СПО, на июнь 2012г.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ДЭП, ПС, электростанция, оборудование)			Утверждённый в годовом графике срок ремонта			Утверждённый в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
	Объект	Оборудование	Условия	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
	ВЛ-35 кВ Б-2Б							04.06.2012	29.06.2012	Капитальный ремонт, замена фарфоровой изоляции, расчистка трассы, ав. г. 1 ч
1							16			
2	ВЛ-110 кВ Московская-1						3	05.06.2012	07.06.2012	ТО. Подрезка деревьев, замена изоляторов, ав. г. 1 ч
3	ВЛ-110 кВ Московская-2						3	13.06.2012	15.06.2012	Подрезка деревьев, замена изоляторов, ав. г. 1 ч
4	ВЛ-35 кВ Водино-1						5	18.06.2012	22.06.2012	Подрезка деревьев, замена изоляторов, ав. г. 1 ч
5	ВЛ-35 кВ Водино-2						3	25.06.2012	27.06.2012	Подрезка деревьев, замена изоляторов, ав. г. 1 ч
6	ВЛ-110 кВ Клявдино-3						10	18.06.2012	29.06.2012	Усиление изоляции, без ввода на ночь, с вводом на выходные дни.
7	ВЛ-110 кВ Газовая-1						1	05.06.2012	05.06.2012	Верховая ревизия.
8	ВЛ-110 кВ Газовая-2						1	06.06.2012	06.06.2012	Верховая ревизия.
9	ВЛ-110 кВ Н.Кармала						1	14.06.2012	14.06.2012	Капитальный ремонт.
10	ВЛ-35 кВ Аделяково						1	15.06.2012	15.06.2012	Капитальный ремонт.
11	ВЛ-110 кВ Шентала-1						1	25.06.2012	25.06.2012	Расчистка трассы
12	ВЛ-110 кВ Шентала-2						1	26.06.2012	26.06.2012	Расчистка трассы
13	ВЛ-35 кВ АСК-1						2	25.06.2012	26.06.2012	Расчистка трассы
14	ВЛ-35 кВ АСК-2						2	27.06.2012	28.06.2012	Расчистка трассы
15	ВЛ-110 кВ Сергиевская						7	04.06.2012	10.06.2012	Монтаж ВОЛС
16	ВЛ-110 кВ Радаевская						10	11.06.2012	20.06.2012	Монтаж ВОЛС
17	ВЛ-110 кВ Красносельская						15	21.06.2012	05.07.2012	Монтаж ВОЛС
18	ВЛ-35 кВ НК-3						13	18.06.2012	30.06.2012	Реконструкция ВЛ
19	ВЛ-35 кВ Кряж-3-3						13	18.06.2012	30.06.2012	Реконструкция ВЛ

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Оборудование	Условия	Утверждённый в годовом графике срок ремонта			Утверждённый в месячном графике срок ремонта			Вид ремонта, аварийная готовность и т.д.
				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
89	ПС Клининская	фидер № 15					2	08.06.2012	09.06.2012	К1
90	ПС Клининская	фидер № 17					2	13.06.2012	14.06.2012	К1
91	ПС Студеная	фидер № 4					2	18.06.2012	19.06.2012	В
92	ПС Студеная	фидер №14					2	20.06.2012	21.06.2012	В
93	ТП-87	фидер №4					1	01.06.2012	01.06.2012	К
94	ТП-87	Оперток I с.ш.					1	04.06.2012	04.06.2012	К
95	ТП-87	ЗДЗ I с.ш.					1	04.06.2012	04.06.2012	К
96	ТП-87	фидер № 26					1	05.06.2012	05.06.2012	К
97	ТП-87	Оперток II с.ш.					1	06.06.2012	06.06.2012	К
98	ТП-87	ЗДЗ II с.ш.					1	06.06.2012	06.06.2012	К
99	ТП-87	Т1					1	14.06.2012	14.06.2012	К
100	ТП-87	Т2					1	15.06.2012	15.06.2012	К
101	ПС ИКЕА	Т-1-Т					5	25.06.2012	29.06.2012	К1
102	ПС Р. Добрино	С-1-Т					5	04.06.2012	08.06.2012	В
103	ПС Р. Добрино	ВМ С-1-Т					2	13.06.2012	14.06.2012	В
104	ПС Р. Добрино	ТСН					1	15.06.2012	15.06.2012	В
105	ПС Шентала	фидер № 9					1	21.06.2012	21.06.2012	К
106	ПС Денискино	фидер № 8					1	28.06.2012	28.06.2012	К
107	ПС Ч. Ключ	фидер № 2					2	18.06.2012	19.06.2012	К
108	ПС Ч. Ключ	ТН-10					2	26.06.2012	27.06.2012	К
109	ПС Ч. Ключ	фидер № 6					2	20.06.2012	21.06.2012	К

Примечание:

Виды тех. обслуживания устройств РЗА: к – проф. контроль устройств РЗА, К1 – первый проф. контроль устройств РЗА, в – проф. восстановление устройств РЗА, иу – изменение уставок УРЗА, о – опробование работы УРЗА на отключение и включение коммутационных аппаратов.

Начальник ОДС

А.А. Альмендеев