

Утверждаю
 Главный инженер Самарского ПО

 Дорожкин А.М.

« » 2012 г.

Г Р А Ф И К

ремонта ЛЭП и оборудования филиала ОАО «МРСК Волга» - «Самарские РЭС»,
 находящегося в оперативном управлении и ведении диспетчера Самарского РДУ, на июнь 2012г.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ЛС, оборудование)	Выделенный в годовом графике срок ремонта*			Запланированный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта**			Примечание: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечание: причина отката или переноса сроков ремонта, с указанием имен на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
ВЛ-110 кВ Портланд-1				3	04.06.12	06.06.12				Расчистка трассы, ар. г. 1 ч.	
ВЛ-110 кВ РЦ-2				2	07.06.12	08.06.12				Расчистка трассы, ар. г. 1 ч.	
ВЛ-110 кВ Ме-талур-1				2	04.06.12	05.06.12				Расчистка трассы, ар. г. 1 ч.	
ВЛ-110 кВ Ме-талур-4				2	06.06.12	07.06.12				Расчистка трассы, ар. г. 1 ч.	
ВЛ-110 кВ Ме-талур-2				2	08.06.12	11.06.12				Расчистка трассы, ар. г. 1 ч.	
ВЛ-110 кВ Ка-ромская-4				3	13.06.12	15.06.12				Расчистка трассы, ар. г. 1 ч.	
ВЛ-110 кВ Крюк-4				2	11.06.12	13.06.12				Расчистка трассы, ар. г. 1 ч.	
ВЛ-110 кВ Юж-ная-1				2	14.06.12	15.06.12				Расчистка трассы, ар. г. 1 ч.	
ВЛ-110 кВ Водозабор-3				2	18.06.12	19.06.12				Расчистка трассы, ар. г. 1 ч.	
ВЛ-110 кВ НК-2				2	18.06.12	19.06.12				Расчистка трассы, ар. г. 1 ч.	
ВЛ-110 кВ Са-марская-1				3	20.06.12	22.06.12				Расчистка трассы, ар. г. 1 ч.	
ВЛ-110 кВ БК-2				3	20.06.12	22.06.12				Расчистка трассы, ар. г. 1 ч.	

ВЛ-110 кВ Сам.ТЭЦ-Кинель				2	25.06.12	26.06.12				Расчистка трассы. ав.г. 1 ч.	
ВЛ-110 кВ Крас- нолинская-3				2	25.06.12	26.06.12				Расчистка трассы. ав.г. 1 ч.	
ВЛ-110 кВ Крас- нолинская-4				3	27.06.12	29.06.12				Расчистка трассы. ав.г. 1 ч.	
ВЛ-110 кВ Пор- товая-2				3	27.06.12	29.06.12				Расчистка трассы. ав.г. 1 ч.	
ПС 110/35/6 Кривая											
СИТ				5	18.06.12	22.06.12				Проф. восстановление УРЗА, ав.г. 4 ч.	
ПС 110/35/6 Красноглинская											
ПСВМ-110 кВ				5	04.06.12	08.06.12				Проф. контроль УРЗА, ав.г. 4 ч.	
ВМ 110 КТЛ-4					04.06.12	04.06.12				Текущий ремонт, проф. испытания ав.г. 2 ч.	
ПСВМ 110					07.06.12	07.06.12				Текущий ремонт, проф. испытания ав.г. 2 ч.	
ОВМ 110					18.06.12	18.06.12				Текущий ремонт, проф. испытания ав.г. 2 ч.	

* - указывается кол-во дней, даты начала и окончания ремонта, согласно утвержденному годовому графику Самарского РДУ.
 ** - не заполняется.

Начальник ОДС

А.А.Альмендеев

Альмендеев

УТВЕРЖДАЮ:
 Главный инженер Самарского ПО
 Дорожкин А.Н.
 " " 2012 г.

График ремонтов э.т.оборудования и ВЛ 110-35 кВ Самарского ПО, находящихся в диспетчерском управлении и ведении диспетчера СНО, на май 2012г.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ЛС, электростанция, оборудование)	Оборудование	Условия	Утвержденный в годовом графике срок ремонта			Утвержденный в месячном графике срок ремонта			Под ремонт, аварийная готовность и т.д.
				Классификация	Начало (дата)	Окончание (дата)	Классификация	Начало (дата)	Окончание (дата)	
1	ВЛ-110 кВ Кавказско-3						14	14.05.2012	31.05.2012	Устранение неисправности, без ввода на ночь, с включением в эксплуатацию ЛЭП
2	ВЛ-110 кВ Серноводская-3							21.05.2012	21.05.2012	Работы на нейтраль. Разобрать шлейфы на оп. № 275. Заключить в сторону оп. № 274 и в сторону оп. № 1 отп. на ЛС Александровка. В сторону оп. № 276-изменить. У-ч-к оп. № 275-556
3	ВЛ-110 кВ Сухолод-1						1	03.05.2012	03.05.2012	Вывести в ремонт.
4	ВЛ-110 кВ Сухолод-3						1	04.05.2012	04.05.2012	Вывод на ремонт
5	ВЛ-35 кВ Б-2А						3	14.05.2012	16.05.2012	Расчистка трассы
6	ВЛ-35 кВ Б-2Б						3	17.05.2012	21.05.2012	Замена подстроев. Расчистка трассы.
7	ВЛ-35 кВ АСК-1						1	22.05.2012	22.05.2012	ТО. Проверка трубчатых разрядников со снятием с опор.
8	ВЛ-35 кВ АСК-2						1	23.05.2012	23.05.2012	ТО. Проверка трубчатых разрядников со снятием с опор.
9	ВЛ-35 кВ АСК-3						1	24.05.2012	24.05.2012	ТО. Проверка трубчатых разрядников со снятием с опор.
10	ЛС Серноводская-110	ЛП-35 Копловка					1	15.05.2012	15.05.2012	Средний ремонт
11	ЛС Серноводская-110	Тр-р СЛТ					1	04.05.2012	04.05.2012	Текущий ремонт
12	ЛС Серноводская-110	ШСВМ-35 кВ, СВМ-6 кВ					1	25.05.2012	25.05.2012	Обслуживание АВР
13	ЛС Серноводская	Л-с.м. - 110 кВ					1	22.05.2012	22.05.2012	Текущий ремонт

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (УЭД, ПС, электростанция, оборуд. жилище)	Оборудование	Условия	Утвержденный в годовом графике срок ремонта				Утвержденный в месячном графике срок ремонта		Вид ремонта, аварийная готовность в т.д.
				в 2012 г.	Начало (дата)	Окончание (дата)	в 2012 г.	Начало (дата)	Окончание (дата)	
163	ПС Шенгала	ВМП-10					2	15.05.2012	16.05.2012	В
164	ПС Шенгала	СВМ-35					2	17.05.2012	18.05.2012	В
165	ПС Р. Добрино	Ф. Р-1					2	14.05.2012	15.05.2012	В
166	ПС Р. Добрино	Ф. Р-1					2	14.05.2012	15.05.2012	В
167	ПС Р. Добрино	Ф. Р-4					2	16.05.2012	17.05.2012	В
168	ПС Р. Добрино	Ф. Р-6					2	22.05.2012	23.05.2012	В
169	ПС Р. Добрино	ТН-10 кВ					2	24.05.2012	25.05.2012	В
170	ПС Надежно	СВМ-10 кВ					1	03.05.2012	03.05.2012	К
171	ПС Н.Кармала	Ф. КРМ-5					1	14.05.2012	14.05.2012	К
172	ПС Н. Выхода	Ф. НВК-5					1	16.05.2012	16.05.2012	К
173	ПС Ермаково	Ф. ЕРМ-6					1	17.05.2012	17.05.2012	К
174	ПС Центральная-1	Ф. № 14					1	03.05.2012	03.05.2012	К
175	ПС Центральная-1	Ф. № 4					1	04.05.2012	04.05.2012	К
176	ПС Центральная-1	Ф. № 15					1	05.05.2012	05.05.2012	К
177	ПС Центральная-1	ВВ-6 ТДП Р-2-6					1	11.05.2012	11.05.2012	К
178	ПС Центральная-1	Ф. № 6					1	12.05.2012	12.05.2012	К
179	ПС Центральная-1	Ф. № 17					1	16.05.2012	16.05.2012	К
180	ПС Центральная-1	Ф. № 7					1	17.05.2012	17.05.2012	К
181	ПС Центральная-1	Ф. № 18					1	18.05.2012	18.05.2012	К
182	ПС Центральная-1	Ф. № 8					1	22.05.2012	22.05.2012	К
183	ПС Центральная-1	Ф. № 19					1	23.05.2012	23.05.2012	К
184	ПС Центральная-1	Ф. № 9					1	24.05.2012	24.05.2012	К

Примечание:

Выполн. тех. обслуживания устройств РЗА: К – проф. контроль устройств РЗА, К1 – первый проф. контроль устройств РЗА, В – проф. восстановление устройств РЗА, ИУ – изменение уставок УРЗА, О – опробование работ УРЗА на отключение и включение коммутационных аппаратов.

Начальник ОЛС



А.А. Артюхин

