

Утверждаю
Главный инженер Каменского ПО
Филиала ОАО "МРСК-Волги" - "Пензаэнерго"

— А.В.Лавров

" 21 " 08 2011г.

График ремонта, технического обслуживания и испытаний ВЛ-35, 10, 6 кВ и сетевого оборудования 35, 10, 6 кВ, находящихся в оперативном управлении или ведении диспетчера ОДС Каменского ПО на сентябрь 2012 год

Наименование объекта диспетчеризации (ДЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окон-чание (дата)		
Сентябрь														
Оборудование ПС 35/10кВ Скоречное														
Т-1-Т	2	18 сентября	19 сентября	2	18 сентября	19 сентября	2	18 сентября	19 сентября	2	18 сентября	19 сентября	Тек.ремонт РВС-35, РВП-10 и ТТ-35"Т-1-Т" Измерение изоляции	
Т-2-Т	2	20 сентября	21 сентября	2	20 сентября	21 сентября	2	20 сентября	21 сентября	2	20 сентября	21 сентября	Тек.ремонт РВС-35 "Т-2-Т" и кап.ремонт В-35кВ	
ТСН-1	2	18 сентября	19 сентября	2	18 сентября	19 сентября	2	18 сентября	19 сентября	2	18 сентября	19 сентября	Тек.ремонт ТСН-1	
ТСН-2	2	20 сентября	21 сентября	2	20 сентября	21 сентября	2	20 сентября	21 сентября	2	20 сентября	21 сентября	Тек.ремонт ТСН-2	
ТН-1-10	1	18 сентября	18 сентября	1	18 сентября	18 сентября	1	18 сентября	18 сентября	1	18 сентября	18 сентября	Тек.ремонт РВО-10 яч.2	
ТН-2-10	1	20 сентября	20 сентября	1	20 сентября	20 сентября	1	20 сентября	20 сентября	1	20 сентября	20 сентября	Тек.ремонт РВО-10 яч.11	
Оборудование ПС 35/10кВ Пичёвка														
В-35 яч.1 Поим	2	18 сентября	19 сентября	2	18 сентября	19 сентября	2	18 сентября	19 сентября	2	18 сентября	19 сентября	Тек.ремонт В-35яч.1	
Т-1-Т	2	18 сентября	19 сентября	2	18 сентября	19 сентября	2	18 сентября	19 сентября	2	18 сентября	19 сентября	Тек.ремонт РВС-35, РВП-10 "Т-1-Т"	
Т-2-Т	2	20 сентября	21 сентября	2	20 сентября	21 сентября	2	20 сентября	21 сентября	2	20 сентября	21 сентября	Тек.ремонт РВС-35, РВП-10 "Т-2-Т"	

Оборудование ПС 35/10кВ Вязовская

Т-1-Т	2	11 сентября	12 сентября	2	11 сентября	12 сентября	2	11 сентября	12 сентября	2	11 сентября	12 сентября	Тек.ремонт В-35 и РВС-35 "Т-1"
Т-2-Т	2	13 сентября	14 сентября	2	13 сентября	14 сентября	2	13 сентября	14 сентября	2	13 сентября	14 сентября	Тек.ремонт В-35 и РВС-35 "Т-2-Т" Измерение изоляции
1С-35	1	11 сентября	11 сентября	1	11 сентября	11 сентября	1	11 сентября	11 сентября	1	11 сентября	11 сентября	Тек.ремонт ТН-1-35 яч.4
1С-10	1	11 сентября	11 сентября	1	11 сентября	11 сентября	1	11 сентября	11 сентября	1	11 сентября	11 сентября	Тек.ремонт 1С-10 Измерение изоляции
2С-10	1	13 сентября	13 сентября	1	13 сентября	13 сентября	1	13 сентября	13 сентября	1	13 сентября	13 сентября	Тек.ремонт 2С-10 Измерение изоляции
ТН-1-10	1	11 сентября	11 сентября	1	11 сентября	11 сентября	1	11 сентября	11 сентября	1	11 сентября	11 сентября	Тек.ремонт РВО-10 яч.7
ТН-2-10	1	13 сентября	13 сентября	1	13 сентября	13 сентября	1	13 сентября	13 сентября	1	13 сентября	13 сентября	Тек.ремонт РВО-10 яч.9

Оборудование ПС 35/10кВ Р.Никольская

Трансформатор Т-2-Т РПН	1	14 сен	14 сен	1	14 сен	14 сен	1	14 сен	14 сен	1	14 сен	14 сен	Проф. Контроль
СВ-35кВ	2	12 сен	13 сен	2	12 сен	13 сен	2	12 сен	13 сен	2	12 сен	13 сен	Проф. Контроль
Фидеры 10кВ 1 с.ш.	5	03 сен	07 сен	5	03 сен	07 сен	5	03 сен	07 сен	5	03 сен	07 сен	Проф. Восстановление
Фидеры 10кВ 2 с.ш.	5	03 сен	07 сен	5	03 сен	07 сен	5	03 сен	07 сен	5	03 сен	07 сен	Проф. Восстановление
СВ-10кВ	1	03 сен	07 сен	1	03 сен	07 сен	1	03 сен	07 сен	1	03 сен	07 сен	Проф. Восстановление
Центральная сигнализация	1	10 сен	10 сен	1	10 сен	10 сен	1	10 сен	10 сен	1	10 сен	10 сен	Проф. Контроль
Оперативный ток ПС	1	11 сен	11 сен	1	11 сен	11 сен	1	11 сен	11 сен	1	11 сен	11 сен	Проф. Контроль

Оборудование ПС 110/35/10кВ Знаменка

ВЛ-35кВ Знаменка-	1	17 сен	17 сен	1	17 сен	17 сен	1	17 сен	17 сен	1	17 сен	17 сен	Проф. Контроль
ВЛ-35кВ Знаменка-Р.Никольская	2	18 сен	19 сен	2	18 сен	19 сен	2	18 сен	19 сен	2	18 сен	19 сен	Проф. Восстановление
ВЛ-35кВ Знаменка-Ушинка	1	21 сен	21 сен	1	21 сен	21 сен	1	21 сен	21 сен	1	21 сен	21 сен	Проф. Контроль
СВ-35кВ	1	20 сен	20 сен	1	20 сен	20 сен	1	20 сен	20 сен	1	20 сен	20 сен	Проф. Восстановление
Фидеры 10кВ 1 с.ш.	5	24 сен	28 сен	5	24 сен	28 сен	5	24 сен	28 сен	5	24 сен	28 сен	Проф. Восстановление
СВ-10кВ	3	17 сен	19 сен	3	17 сен	19 сен	3	17 сен	19 сен	3	17 сен	19 сен	Проф. Восстановление

Центральная сигнализация с ш.	1	20. сен	20. сен	1	20. сен	20. сен	1	20. сен	20. сен	1	20. сен	20. сен	Проф. Восстановление	
Оперативный ток ПС	1	21. сен	21. сен	1	21. сен	21. сен	1	21. сен	21. сен	1	21. сен	21. сен	Проф. Восстановление	
Оборудование ПС 35/10кВ Сельхозтехника														
Трансформатор Т-1-Т, РПН	1	03. сен	03. сен	1	03. сен	03. сен	1	03. сен	03. сен	1	03. сен	03. сен	Проф. Контроль	
Фидеры 10кВ 1 с.ш.	6	04. сен 10. сен	07. сен 11. сен	6	04. сен 10. сен	07. сен 11. сен	6	04. сен 10. сен	07. сен 11. сен	6	04. сен 10. сен	07. сен 11. сен	Проф. Восстановление	
Фидеры 10кВ 2 с.ш.	3	12. сен	14. сен	3	12. сен	14. сен	3	12. сен	14. сен	3	12. сен	14. сен	Проф. Восстановление	
СВ-10кВ	1	24. сен	24. сен	1	24. сен	24. сен	1	24. сен	24. сен	1	24. сен	24. сен	Проф. Восстановление	
Центральная сигнализация	1	25. сен	25. сен	1	25. сен	25. сен	1	25. сен	25. сен	1	25. сен	25. сен	Проф. Контроль	
Оперативный ток ПС	1	26. сен	26. сен	1	26. сен	26. сен	1	26. сен	26. сен	1	26. сен	26. сен	Проф. Контроль	

Начальник ПТО КаПО

М.Г. Баранова

Начальник ОДС КаПО

А.А. Мошеров

Начальник СП

Р.Р. Каромов

Начальник СРЗА

В.А. Баранов

Начальник СИЗП

С.А. Желудков

Начальник СЛ

Д.Ю. Долженко

Начальник СРС

С.М. Марчишин

Исп. Кобелев А.И.
т. 33-71