

Главный инженер Нижнеломовского ПО
филиала ОАО "МРСК Волги" -
"Пензаэнерго"

А.Е.Власов
2012 г.

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования, находящегося в управлении и ведении ДД Нижнеломовского ПО филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго» на сентябрь 2012 год

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
сентябрь														
Оборудование ВЛ-35 кВ														
ВЛ-35 кВ К.Никольск-Сорокино	2	3 сен	4 сен		2	3 сен	4 сен		2	3 сен	4 сен	Тек.рем. ЛР-1-35 на ПС К.Никольск Аварийная готовность 1 ч		
ВЛ-35 кВ Котел - К.Никольск	2	5 сен	6 сен		2	5 сен	6 сен		2	5 сен	6 сен	Тек.рем. ЛР-2-35 на ПС К.Никольск Аварийная готовность 1 ч		
ВЛ-35 кВ Вадинск Котел	5	10 сен	14 сен		5	10 сен	14 сен		2	17 сен	18 сен	Тек.рем. ЛР-35 Котел на ПС Вадинск Аварийная готовность 1 ч		
ВЛ-35 кВ Вадинск-Рахмановка	5	10 сен	14 сен		5	10 сен	14 сен		2	17 сен	18 сен	Тек.рем. ЛР-35 Рахмановка на ПС Вадинск Аварийная готовность 1 ч		
ВЛ-35 кВ Б.Демьяновск-Веденяпино	5	8 окт	12 окт		5	8 окт	12 окт		3	10 сен	12 сен	Кап.рем. ЛР-35 Веденяпино на ПС Беднодемьяновск Аварийная готовность 1 ч	Перенос ремонтов с октября письмо Пензаэнерго	
ВЛ-35 кВ Б.Демьяновск-Торбеево	5	8 окт	12 окт		5	8 окт	12 окт		3	10 сен	12 сен	Кап.рем. ЛР-35 Торбеево на ПС Беднодемьяновск Аварийная готовность 1 ч	Перенос ремонтов с октября письмо Пензаэнерго	
ВЛ-35 кВ Б.Демьяновск-Ачадово	5	8 окт	12 окт		5	8 окт	12 окт		3	10 сен	12 сен	Кап.рем. ЛР-35 Ачадово на ПС Беднодемьяновск Аварийная готовность 1 ч	Перенос ремонтов с октября письмо Пензаэнерго	
Оборудование ПС														

ПС 35/10кВ К.Никольск													
1 СШ-35 кВ	2	3 сен	4 сен	2	3 сен	4 сен	2	3 сен	4 сен	2	3 сен	4 сен	Тек.рем. ТР-35 Т-1-Т, ЛР-1-35, СР-1-35, Аварийная готовность -1ч.
2 СШ-35 кВ	2	5 сен	6 сен	2	5 сен	6 сен	2	5 сен	6 сен	2	5 сен	6 сен	Тек.рем. ТР-35 Т-2-Т, ЛР-2-35, СР-2-35, Аварийная готовность -1ч.
Т-1-Т													Тек. Рем. Т-1-Т, В-35 Т-1-Т, В-10 Т-1-Т, ТСН-1-10 кВ, проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, Аварийная готовность 1 ч.
Т-2-Т	2	3 сен	4 сен	2	3 сен	4 сен	2	3 сен	4 сен	2	3 сен	4 сен	Тек. Рем. Т-2-Т, ОД-35 Т-2-Т, КЗ-35 Т-2-Т, В-10 Т-2-Т, ТСН 2 С 10 кВ, проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, Аварийная готовность 1 ч.
СВ-35 кВ	4	3 сен	6 сен	4	3 сен	6 сен	4	3 сен	6 сен	4	3 сен	6 сен	Тек.рем. СВ-35, СР-1-35, СР-2-35, проверка РЗА Аварийная готовность 1ч.
1 СШ-10 кВ	1	7 сен	7 сен	1	7 сен	7 сен	1	4 сен	4 сен	1	4 сен	4 сен	Тек.рем 1С 10 , проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, Аварийная готовность 1ч.
2 СШ-10 кВ	1	7 сен	7 сен	1	7 сен	7 сен	1	6 сен	6 сен	1	6 сен	6 сен	Тек.рем 2С 10 , проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, Аварийная готовность 1ч.
ПС 110/35/10кВ Вадинск													
1 СШ-35 кВ	5	10 сен	14 сен	5	10 сен	14 сен	2	17 сен	18 сен	2	17 сен	18 сен	Текущий ремонт 1С 35, СР-1-35, ШР-35 С-1-Т, ШР-35 ТН-1-35, ШР-35 Котел, В-35 Котел, ШР-35 Рахмановка, В-35 Рахмановка, проверка изоляции, проверка РЗА, аварийная готовность 1ч

2 СШ-35 кВ	5	10 сен	14 сен	5	10 сен	14 сен	2	17 сен	18 сен	2	17 сен	18 сен	Текущий ремонт 2С 35, СР-2-35, ШР-35 С-2-Т, ШР-35 ТН-2-35, ШР-35 Резерв, В-35 Резерв, ШР-35 Резерв, В-35 Резерв , проверка РЗА, аварийная готовность 1ч	
СВ-35 кВ	5	10 сен	14 сен	5	10 сен	14 сен	2	17 сен	18 сен	2	17 сен	18 сен	Текущий ремонт СВ-35, СР-1-35, СР-2-35, проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, аварийная готовность 1ч	
С-1-Т	2	10 сен	11 сен	2	10 сен	11 сен	1	17 сен	17 сен	1	17 сен	17 сен	тек рем В-35 С-1-Т , ТР-1-35 С-1-Т-проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, Аварийная готовность 1ч.	
С-2-Т	2	12 сен	13 сен	2	12 сен	13 сен	1	18 сен	18 сен	1	18 сен	18 сен	тек рем В-35 С-2-Т , ТР-2-35 С-2-Т-проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, Аварийная готовность 1ч.	
ТН-1-35	5	10 сен	14 сен	5	10 сен	14 сен	2	17 сен	18 сен	2	17 сен	18 сен	Тек.рем. ТН-1-35, ШР-1-35 ТН-1-35, проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, аварийная готовность 1 ч.	
ТН-2-35	5	10 сен	14 сен	5	10 сен	14 сен	2	17 сен	18 сен	2	17 сен	18 сен	Тек.рем. ТН-2-35, ШР-2-35 ТН-2-35, проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, аварийная готовность 1 ч.	
С-1-Т	2	17 сен	18 сен	2	17 сен	18 сен	3	19 сен	21 сен	3	19 сен	21 сен	Тек. Рем. С-1-Т, ОД-110 С-1-Т, КЗ-110 С-1-Т, ТСН-1-10, проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, Аварийная готовность 1 ч.	

1 СШ-10 кВ	1	18 сен	18 сен	1	18 сен	1	21 сен	1	21 сен	21 сен	Тек.рем 1С 10 , проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, Аварийная готовность 1ч.		
C-2-Т	2	27 сен	28 сен	2	27 сен	3	24 сен	3	24 сен	26 сен	Тек. Рем. С-2-Т, ОД-110 С-2-Т, КЗ-110 С-2-Т, ТСН-2-10, проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, Аварийная готовность 1 ч.		
2 СШ-10 кВ	1	28 сен	28 сен	1	28 сен	1	26 сен	1	26 сен	26 сен	Тек.рем 2С 10 , проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, Аварийная готовность 1ч.		
ПС 110/ 35/10 кВ Бедноземьяновск													
1 СШ-35 кВ	5	8 окт	12 окт	5	8 окт	12 окт	10 сен	12 сен	3	10 сен	12 сен	Кап ремонт 1С 35, СР-1-35, ШР-35 С-1-Т, ШР-35 ТН-1-35, ШР-35 Ачадово,В-35 Ачадово, ШР-35 Веденяпино, В-35 Веденяпино, проверка изоляции, проверка РЗА, аварийная готовность 1ч	Перенос ремонтов с октября письмо Пензаэнерго
2 СШ-35 кВ	5	8 окт	12 окт	5	8 окт	12 окт	10 сен	12 сен	3	10 сен	12 сен	Кап ремонт 2С 35, СР-2-35, ШР-35 С-2-Т, ШР-35 ТН-2-35, ШР-35 Устье,В-35 Устье, ШР-35 Резерв,В-35 Резерв , ШР-35 Резерв,В-35 Резерв , проверка изоляции, проверка РЗА, аварийная готовность 1ч	Перенос ремонтов с октября письмо Пензаэнерго
C-1-Т	2	22 окт	23 окт	2	22 окт	23 окт	27 сен	28 сен	2	27 сен	28 сен	Текущий ремонт С-1-Т, ОД-110 С-1-Т, КЗ-110 С-1-Т. В-10 С-1-Т, ТСН-1-10. проверка изоляции, отбор масла. проверка РЗА, аварийная готовность 1 ч	Перенос ремонтов с октября письмо Пензаэнерго
C-2-Т	2	24 окт	25 окт	2	24 окт	25 окт	25 сен	26 сен	2	25 сен	26 сен	Текущий ремонт С-2-Т. ОД-110 С-2-Т, КЗ-110 С-2-Т. В-10 С-2-Т, ТСН-2-10. проверка изоляции, отбор масла. проверка РЗА, аварийная готовность 1 ч	Перенос ремонтов с октября письмо Пензаэнерго
СВ-35 кВ	5	8 окт	12 окт	5	8 окт	12 окт	10 сен	12 сен	3	10 сен	12 сен	Текущий ремонт СВ-35, СР-1-35, СР-2-35, проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, аварийная готовность 1ч	Перенос ремонтов с октября письмо Пензаэнерго

ТН-1-35	5	8 окт	12 окт	5	8 окт	12 окт	3	10 сен	12 сен	3	10 сен	12 сен	Тек.рем. ТН-1-35, кап.рем. ШР-1-35 ТН-1-35, проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, аварийная готовность 1 ч.	Перенос ремонтов с октября письмом Пензаэнерго
ТН-2-35	5	8 окт	12 окт	5	8 окт	12 окт	3	10 сен	12 сен	3	10 сен	12 сен	Тек.рем. ТН-2-35, кап.рем. ШР-2-35 ТН-2-35, проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, аварийная готовность 1 ч.	Перенос ремонтов с октября письмом Пензаэнерго
С-1-Т	2	8 окт	9 окт	2	8 окт	9 окт	1	10 сен	10 сен	1	10 сен	10 сен	тек.рем. В-35 С-1-Т, ТР-1-35 С-1-Т проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, Аварийная готовность 1 ч.	Перенос ремонтов с октября письмом Пензаэнерго
С-2-Т	2	10 окт	11 окт	2	10 окт	11 окт	1	11 сен	11 сен	1	11 сен	11 сен	тек.рем. В-35 С-2-Т, ТР-2-35 С-2-Т проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, Аварийная готовность 1 ч.	Перенос ремонтов с октября письмом Пензаэнерго
1 СШ-10 кВ	1	23 окт	23 окт	1	23 окт	23 окт	1	13 сен	13 сен	1	13 сен	13 сен	Тек.рем. 1С 10, проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, Аварийная готовность 1 ч.	Перенос ремонтов с октября письмом Пензаэнерго
2 СШ-10 кВ	1	25 окт	25 окт	1	25 окт	25 окт	1	14 сен	14 сен	1	14 сен	14 сен	Тек.рем. 2С 10, проверка изоляции, отбор масла, проверка РЗА, Аварийная готовность 1 ч.	Перенос ремонтов с октября письмом Пензаэнерго

Начальник ОДС Нижнеломовского ПО

Согласовано

Начальник ПС

Начальник ВЛ

Начальник РЗА

Начальник ИЗПИ

В.В.Власов

И.Г.Волянов

В.И.Кузнецов

А.Ф.Барабанов

В.А.Парамонов

Илс Шумилина Л.Н.

тел 3-72