

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный инженер
Комсомольского ПО
Н.Г. Храмов
 «26» 07 2012 г.

График ремонта ЛЭП и оборудования на СЕНТЯБРЬ 2012 год

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электроустановка, оборудование) ²⁾	Заявленный в годовой график срок ремонта ²⁾			Выделенный в годовом графике срок ремонта ^{1), 2)}			Заявленный в месячный график срок ремонта ²⁾			Разрешенный срок ремонта ³⁾			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. ²⁾	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. ³⁾
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
ПС 35/10кВ «НИЗОВКА»														
Т1, ОДТ1-35, КЭТ1-35, РТ1-10, РТСН1-10	5	17.09	21.09	5	17.09	21.09	5	17.09	21.09				ТР АГ-1 час	Без ввода на ночь
Л-я с.ш. 35кВ, ВЛ-35кВ «Ардатов-Низовка»: РТ1-35, СР1-35, ЛР-35 «Ардатов» и в/ч зарадатель	5	17.09	21.09	5	17.09	21.09	5	17.09	21.09				ТР АГ-1 час	Без ввода на ночь
Л-я с.ш. 10кВ, ШРВ1-10, ШРВТ1-10, ШРВ4-10, ШРВ6-10, СР1-10, РТН1-10	5	17.09	21.09	5	17.09	21.09	5	17.09	21.09				ТР АГ-1 час	С вводом на ночь
ВЛ-10, ЛРВ1-10, ВТ1-10, В4-10, ЛРВ4-10, В6-10, ЛРВ6-10, СВ-10, ТСН1	5	17.09	21.09	5	17.09	21.09	5	17.09	21.09				ТР АГ-2 часа	С вводом на ночь
ТН1-10	5	17.09	21.09	5	17.09	21.09	5	17.09	21.09				АГ-1 час	С вводом на ночь
Т2, ОДТ2-35, КЭТ2-35, РТ2-10, РТСН2-10	5	24.09	28.09	5	24.09	28.09	5	24.09	28.09				КР АГ-1 час	Без ввода на ночь
Л-я с.ш. 35кВ, ВЛ-35кВ «Низовка-Дюрки»: СВ-35, РТ2-35, СР2-35, ЛР-35 «Дюрки» и в/ч зарадатель	5	24.09	28.09	5	24.09	28.09	5	24.09	28.09				ТР АГ-1 час	Без ввода на ночь

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) ²⁾	Заявленный в годовой график срок ремонта ²⁾			Выделенный в годовом графике срок ремонта ^{1), 2)}			Заявленный в месячный график срок ремонта ²⁾			Разрешенный срок ремонта ³⁾			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. ²⁾	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. ³⁾
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
Л-я с.ш. 10кВ: СР2-10, ШРВ9-10, ШРВ11-10, ШРВ12-10, ШРВТ2-10, ШРВ15-10, РТН2-10 В9-10, ЛРВ9-10, В10-10, ЛРВ10-10, ВТ2-10, В15-10, ЛРВ15-10, ТСН2	5	24.09	28.09	5	24.09	28.09	5	24.09	28.09				ТО АГ-1 час	С вводом на ночь
	5	24.09	28.09	5	24.09	28.09	5	24.09	28.09				ТР АГ-1 час	С вводом на ночь
	5	24.09	28.09	5	24.09	28.09	5	24.09	28.09				ТО АГ-1 час	С вводом на ночь
	5	24.09	28.09	5	24.09	28.09	5	24.09	28.09				ТО АГ-1 час	С вводом на ночь
	5	24.09	28.09	5	24.09	28.09	5	24.09	28.09				ТО АГ-1 час	С вводом на ночь
ПС 35/10кВ «СОЛДАТСКОЕ»														
Л-я с.ш. 35кВ, ВЛ-35кВ «Октябрьская-Солдатское» и «Солдатское-Горки»: ШРВТ1-35, РТН1-35, В1-35, ТТВ1-35, ШРВ1-35, ЛР-35 «Горки», ЛР-35 «Октябрьская» и в/ч заградитель, ТН1-35 Т1, ВТ1-35, РВСТ1-35, РТ1-35, РТСН1-10, РТ1-10, ТСН1, ТТВТ1-10	5	03.09	07.09	5	03.09	07.09	5	03.09	07.09				ТР АГ-1 час	Без ввода на ночь
	5	03.09	07.09	5	03.09	07.09	5	03.09	07.09				ТР АГ-1 час	Без ввода на ночь
	5	03.09	07.09	5	03.09	07.09	5	03.09	07.09				ТР АГ-1 час	Без ввода на ночь
	5	03.09	07.09	5	03.09	07.09	5	03.09	07.09				ТР АГ-1 час	Без ввода на ночь
	5	03.09	07.09	5	03.09	07.09	5	03.09	07.09				ТР АГ-1 час	Без ввода на ночь
1 СШ-10кВ ШРВ1-10, ШРВТ1-10, ШРВ4-10, ШРВ6-10, ШРВ7-10, РТН1-10, В1-10, ТТВ1-10, ЛРВ1-10, ВТ1-10, В4-10, ТТВ4-10, ЛРВ4-10, В6-10, ТТВ6-10, ЛРВ6-10, В7-10, ТТВ7-10, ЛРВ7-10, ТН1-10	1	11.09	11.09	1	11.09	11.09	1	11.09	11.09				ТР АГ-1 час	---
	1	11.09	11.09	1	11.09	11.09	1	11.09	11.09				ТР АГ-1 час	---
	1	11.09	11.09	1	11.09	11.09	1	11.09	11.09				ТР АГ-1 час	---
	1	11.09	11.09	1	11.09	11.09	1	11.09	11.09				ТР АГ-1 час	---
	1	11.09	11.09	1	11.09	11.09	1	11.09	11.09				ТР АГ-1 час	---
ПС 110/35/10кВ «АТЯШЕВО»														
ТН1-110	1	24.09	24.09	1	24.09	24.09	1	24.09	24.09				ТО АГ-1 час	---
ТН2-110	1	25.09	25.09	1	25.09	25.09	1	25.09	25.09				ТО АГ-1 час	---
ТТ1: ТТВТ1-110	1	24.09	24.09	1	24.09	24.09	1	24.09	24.09				ТО АГ-1 час	---

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) ²⁾	Заявленный в годовой график срок ремонта ²⁾			Выделенный в годовом графике срок ремонта ^{1), 2)}			Заявленный в месячный график срок ремонта ²⁾			Разрешенный срок ремонта ³⁾			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. ²⁾	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. ³⁾
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
Т2: ТТВт2-110			Внеплановая	1	25.09	25.09							ТО АГ-1 час	---
В2-110: ТТВ2-110			Внеплановая	1	26.09	26.09							ТО АГ-1 час	---
СВ-110: ТТСВ-110			Внеплановая	1	27.09	24.09							ТО АГ-1 час	---
В6-110: ТТВ6-110			Внеплановая	1	28.09	28.09							ТО АГ-1 час	---
В6-35: ТТВ6-35			Внеплановая	1	26.09	26.09							ТО АГ-1 час	---
В7-35: ТТВ6-35			Внеплановая	1	27.09	27.09							ТО АГ-1 час	---
ТСН1, ТСН4			Внеплановая	1	28.09	28.09							ТО АГ-1 час	---
ПС 110/35/10кВ «ДУБЕНКИ»														
Т1: ОДТ1-110, КЭТ1-110, разрядник ЗОНТ1, РВСТ1-110, РВСТ1-35, РВОТ1-10	1	11.09	11.09	1	11.09	11.09	1	11.09	11.09				В/в АГ – 1 час	---
Т2: ОДТ2-110, КЭТ2-110	1	12.09	12.09	1	12.09	12.09	1	12.09	12.09				В/в АГ – 1 час	---
ТН1-35: РВСТН1-35	1	13.09	13.09	1	13.09	13.09	1	13.09	13.09				В/в АГ – 1 час	---
ПС 35/10кВ «КАБАЕВО»														
Т1, РВСТ1-35	1	04.09	04.09	1	04.09	04.09	1	04.09	04.09				В/в АГ – 1 час	---
ТН1-10, разрядник ТН1-10, ТСН1	1	04.09	04.09	1	04.09	04.09	1	04.09	04.09				В/в АГ – 1 час	---
ПС 110/35/10кВ «СЫРЯТИНО»														
В2-35	1	26.09	26.09	1	26.09	26.09	1	26.09	26.09				В/в, АГ-1 час	---
ПС 35/10кВ «МОКШАЛЕИ»														
ВЛ-35кВ «Сыратино-Мокшалеи»: ЛР-35 и в/ч заградитель ВЛ-35кВ «Сыратино»	2	01.09	02.09	2	01.09	02.09	2	01.09	02.09				ТО АГ – 1 час	Без ввода на ночь

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) ²⁾	Заявленный в годовой график срок ремонта ²⁾			Выделенный в годовом графике срок ремонта ^{1), 2)}			Заявленный в месячный график срок ремонта ²⁾			Разрешенный срок ремонта ³⁾			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. ²⁾	Примечания: причина отказа или перебега сроков ремонта, с которыми на ночь, и т.д. ³⁾
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (Дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
Т1, ВТ1-35, РВСТ1-35, РТ1-35, РТ1-10, РТСН1-10, ТСН1	2	01.09	02.09	2	01.09	02.09	2	01.09	02.09				ТО АГ – 1 час	Без ввода на ночь
1-я с.ш. 10кВ: ШРВ1-10, ШРВТ1-10, ШРВ2-10, РТН1-10, ШРВ5-10, ШРВ7-10	2	01.09	02.09	2	01.09	02.09	2	01.09	02.09				ТО АГ – 1 час	С вводом на ночь
ВТ1-10, В1-10, В2-10, В5-10, В7-10, ТН1-10	2	01.09	02.09	2	01.09	02.09	2	01.09	02.09				ТО АГ – 1 час	С вводом на ночь
ЛРВ1-10, ЛРВ2-10, ЛРВ5-10, ЛРВ7-10	2	01.09	02.09	2	01.09	02.09	2	01.09	02.09				ТО АГ – 1 час	С вводом на ночь
ВЛ 35-110 кВ														
ВЛ-110кВ «Медаво-Дубенки»	4	11.09	14.09	4	11.09	14.09	4	11.09	14.09				КР и ТО, АГ - СЗ	Без ввода на ночь
ВЛ-110кВ «Атгашево-Ардатов»	5	06.09	10.09	5	06.09	10.09	5	06.09	10.09				ТО, АГ – 1 час	Без ввода на ночь
ВЛ-35 кВ «Сыртино-Мокшайей»	1	01.09	01.09	1	01.09	01.09	1	01.09	01.09				ТО, АГ – 1 час	---
ВЛ-35 кВ Дубёнки-Красино»	6	18.09	23.09	6	18.09	23.09	6	18.09	23.09				КР, АГ - СЗ	Без ввода на ночь
ВЛ-35 кВ Козловка-Каласево	5	24.09	28.09	5	24.09	28.09	5	24.09	28.09				КР, АГ - СЗ	Без ввода на ночь
ВЛ-35 кВ Красино-Пуркаево	5	03.09	07.09	5	03.09	07.09	5	03.09	07.09				ТО, АГ – 1 час	Без ввода на ночь

График технического обслуживания устройств РЗА на СЕНТЯБРЬ 2012года

Объект	Элемент первичной схемы	Наименование устройства РЗА	Категория (управление или ведение РДУ)	Напряжение, кВ	Цикл проверки (лет)	Дата последнего восстановления (наладки)	Планируемое обслуживание, дата обслуживания, месяц (число дня месяца)		Согласованные сроки обслуживания		
							Вид обслуживания	Начало	Окончание	Начало	Окончание
ПС 110/35/6кВ "Алексеевка"	Вывод сил. обор. не треб.	Устройства АЧР	ведение	6-110	6	2011	О	03.09	04.09		
ПС 110/35/10 кВ "Ардатов"	Вывод сил. обор. не треб.	Устройства АЧР	Комсом.ПО	10-110	6	2011	О	27.09	28.09		

Объект	Элемент первичной схемы	Наименование устройства РЗА	Категория (управление или ведение РДУ)	Напряжение, кВ	Цикл проверки (лет)	Дата последнего восстановления (наладки)	Планируемое обслуживание, дата обслуживания, месяц (число для		Согласованные сроки обслуживания		
							Вид обслуживания	Начало	Окончание	Начало	Окончание
ПС 35/10 кВ «Низовка»	T-1	УРЗА T1	Комсом.ПО	35	6	2011	О	17.09	21.09		
	T-2	УРЗА T2	Комсом.ПО	35	6	2011	О	24.09	28.09		
	ТН-10 кВ №1, 2	вторичные цепи ТН-10 кВ	Комсом.ПО	10	6	2011	О	17.09 24.09	21.09 28.09		
	ячейки 10кВ и СВ-10 кВ	Устройства РЗА	Комсом.ПО	10	6	2010(Н)	О	17.09 24.09	21.09 28.09		
	СМВ-10кВ	АВР-10кВ	Комсом.ПО	10	6	2011(Н)	К1	17.09 24.09	21.09 28.09		
	Вывод сил. обор. не треб.	Центральная сигнализация	Комсом.ПО	0,4	6	2011	О	25.09	26.09		
	Вывод сил. обор. не треб.	оперативный ток ПС	Комсом.ПО	0,4	6	2011	О	25.09	26.09		
	T1	Устройства РЗА T1	Комсом.ПО	35	6	2007	О	03.09	07.09		
	ТН-35 кВ	Вторичные цепи ТН-35 кВ	Комсом.ПО	35	6	2007	О	03.09	07.09		
	В-35кВ	УРЗА ВЛ-35кВ "Солдатское-Горки"	Комсом.ПО	35	6	2007	О	03.09	07.09		
ПС 35/10кВ «Солдатское»	ТН-10 кВ	вторичные цепи ТН-10 кВ	Комсом.ПО	10	6	2009	К	17.09	18.09		
	ячейки КРН-10 кВ	устройства РЗА ячеек 10 кВ	Комсом.ПО	10	6	2010(Н)	О	17.09	18.09		
	Вывод сил. обор. не треб.	оперативный ток ПС	Комсом.ПО	0,4	6	2007	О	17.09	18.09		
	Вывод сил. обор. не треб.	Центральная сигнализация	Комсом.ПО	0,4	6	2007	О	17.09	18.09		
	Вывод сил. обор. не треб.	Устройства АЧР	ведение	110	6	2006(Н)	В	24.09	25.09		
ПС 110/35/10 кВ "Атяшево"	Вывод сил. обор. не треб.	Центральная сигнализация ПС	Комсом.ПО	0,4	6	2010	О	03.09	07.09		
	Вывод сил. обор. не треб.	оперативный ток ПС	Комсом.ПО	0,4	6	2010	О	03.09	07.09		
ПС 110/10 кВ "Сараст"	T1	УРЗА T1	Комсом.ПО	110	6	2009	К	27.09	27.09		
	T2	УРЗА T2	Комсом.ПО	110	6	2007	О	12.09	12.09		
	ТН-110кВ №1	Вторичные цепи	Комсом.ПО	110	6	2009	К	27.09	27.09		
	ТН-110кВ №2	Вторичные цепи	Комсом.ПО	110	6	2009	К	28.09	28.09		
	ОРУ-110кВ	ЭМБ ОРУ-110 кВ	Комсом.ПО	110	6	2009	К	28.09	28.09		
ПС 110/35/10 кВ "Дубенки"	ОРУ-35 кВ	ЭМБ	Комсом.ПО	35	6	2011(Н)	К1	28.09	28.09		
	В3-35	УРЗА ВЛ-35 кВ "Дубенки-Красино"	Комсом.ПО	35	6	2009	К	28.09	28.09		

Объект	Элемент первичной схемы	Наименование устройства РЗА	Категория (управление или ведение РДУ)	Напряжение, кВ	Цикл проверки (лет)	Дата последнего восстановления (наладки)	Планируемое обслуживание, дата			Согласованные сроки обслуживания	
								Вид обслуживания	месяц		
									Начало	Окончание	
	В4-35	УРЗА ВЛ-35 кВ "Дубенки-Кабаево"	Комсом.ПО	35	6	2009		К	28.09	28.09	
	ТН-35кВ №1, №2	Вторичные цепи ТН-35кВ №1, №2	Комсом.ПО	35	6	2009		К	28.09	28.09	
	СВ-35кВ	АВР-35кВ	Комсом.ПО	10	6	2010(Н)		О	28.09	28.09	
ПС35/10кВ "Кабаево"	Т-1	устройства РЗА Т-1	Комсом.ПО	35	6	2011		О	04.09	04.09	
ПС 110/35/10кВ "Сыратино"	Вывод сил. обор. не треб.	Устройство АЧР 10, 35 кВ	ведение	10,35	6	2006(Н)		В	20.09	21.09	
ПС 110/10 кВ "Сайгуши"	Вывод сил. обор. не треб.	Устройство АЧР присоединений 10кВ	ведение	10	6	2011		О	20.09	21.09	
ПС110/10 кВ "Тепловка"	яч.10 кВ	АЧР	Комсом.ПО	10	6	2005(Н)		Выведен	19.09	19.09	
ПС 35/10кВ «Пичеуры»	Т1, Т2	УРЗА Т-1, Т-2	Комсом.ПО	35	6	2009 2012		К Н	10.09 10.09	11.09 14.09	
	Т-1	устройства РЗА Т-1	Комсом.ПО	35	6	2009		К	01.09	02.09	
ПС35/10кВ "Мокшаи"	ячейки 10 кВ, ТН-10кВ	УРЗА ячейек 10 кВ	Комсом.ПО	10	6	2009(Н)		К	01.09	02.09	
	Вывод сил. обор. не треб.	Центральная сигнализация	Комсом.ПО	0,4	6	2009		К	01.09	02.09	

График технического обслуживания устройств СДТУ на СЕНТЯБРЬ 2012год

Объект	Наименование устройства СДТУ	Наименование комплекса ПА или режимной автоматики	В чьем управлении, ведении (объект, РДУ, ОДУ, СО ЕЭС)	Цикл ТО, проверки (лет)	Дата последнего ТО, восстановления (наладки)	Планируемое обслуживание, дата			Согласованные сроки обслуживания	
						Вид обслуживания	месяц	число дня	Начало	Окончание
ПС 220/110/10 кВ "Комсом."	ВЧ канал Комсомольская-Атшево АСК-3		МРСК, РДУ	0,5	09.2011г	ТО			11.09	13.09
ПС 220/110/10 кВ "Комсом."	ВЧ канал Комсомольская-Ардатов АСК-1		МРСК, РДУ	0,5	09.2011г	ТО			18.09	20.09

Начальник ПТС:

Тюкин Е. Н.

Начальник ОДС:

Бронзенский В.В.

Начальник СП:



Дементьев Н.В.

Начальник группы ВЛ:



Евдокимов А.Н.

Начальник СРЗА:




Деряев Ю.Н.

Начальник группы ИЗП:




Бедин А.Н.

Начальник службы СДУ:



Шорин В.В.

Главный специалист ОУ и РИТ:



С.А. Сычев