Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 26.03.2025 №148

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: **Модернизация ПС 110 кВ Волжского ПО в части установки оптической дуговой защиты**

идентификатор инвестиционного проекта: **О_СамРС00407**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели)	ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ	Защита от дуговых замыканий ячейки КРУ	10	75	1 ед.	И12-07	
2	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ	ПИР	нд	1	1 объект	П6-08	