Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 26.03.2025 №148

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: **Модернизация ПС Самарского ПО в части установки МПЗ на вводные выключатели 10 кВ**

идентификатор инвестиционного проекта: **О_СамРС00418**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ РЗА	ЗРУ 10 кВ ПС 35-110 кВ	Комплект защит и автоматики вводного выключателя 6 - 35 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV.	10	8	1 ед.	И11-127	
2	УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов	ЗРУ 10 кВ ПС 35-110 кВ	ТТ на три фазы без устройства фундаментов, напряжением 6-15 кВА	10	8	1 ед.	И10-01-1	
3	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	ЗРУ 10 кВ ПС 35-110 кВ	ПИР	нд	1	1 объект	П6-08	