Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 26.03.2025 №148

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: **Модернизация ПС 110 кВ Елизаветинка в части замены ВМ-110 кВ (1 шт).**

идентификатор инвестиционного проекта: **О_СамРС00517**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ячейки Выключатель НУ 110-750 кВ	ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Елизаветинка	Ячейки Выключатель НУ 110 кВ, на номинальный ток 3150А, номинальный ток отключения 40А	110	1	1 ячейка	В1-02-1	
2	УНЦ на демонтажные работы ПС	ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Елизаветинка	Демонтаж. Выключатель 110 кВ	110	1	1 ед.	М6-07-2	
3	УНЦ на проектно-изыскательские работы для элементов ПС (ПП, ЗПС)	ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Елизаветинка	ПИР	нд	1	1 объект	П2-02	