Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 26.03.2025 №148

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ПС 110 кВ Районная Котельная в части установки оборудования ОРУ 110, УРЗА, СОПТ

идентификатор инвестиционного проекта: **P_СамРС00085**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ячейки Выключатель НУ 6-35 кВ	ПС 110 кВ Районная Котельная ОРУ 110 кВ	Ячейки Выключатель НУ 35(20) кВ, на номинальный ток 2000А, номинальный ток отключения 25А	35	2,000	1 ячейка	В2-05-1	
2	УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели)	ПС 110 кВ Районная Котельная ОПУ	Аккумуляторная батарея (элемент) емкостью 350 А*ч	нд	108,000	1 ед.	И12-09	
3	УНЦ системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, РП (СП, ТП, РТП)	ПС 110 кВ Районная Котельная ОПУ	Шкаф ввода на постоянном токе с АВ, номинальный ток 250А	нд	1	1 ед.	И13-01	
4	УНЦ системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, РП (СП, ТП, РТП)	ПС 110 кВ Районная Котельная ОПУ	Шкаф отходящих линий (12 ед.) на постоянном токе с АВ (в том числе с применением предохранителей), номинальный ток 100А	нд	1	1 ед.	И13-02	
5	УНЦ системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, РП (СП, ТП, РТП)	ПС 110 кВ Районная Котельная ОПУ	Шкаф с зарядно-подзарядными устройствами, номинальный ток 100А	нд	2	1 ед.	И13-04	
6	УНЦ РЗА	ПС 110 кВ Районная Котельная ОПУ	Шкаф защит трансформатора 110 - 220 кВ и ошиновки 6 - 35 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV.	нд	2	1 ед.	И11-31	
7	УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели)	ПС 110 кВ Районная Котельная ОПУ	Шкаф центральной сигнализации ПС 110 кВ и выше	110	1	1 ед.	И12-02	
8	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	ПС 110 кВ Районная Котельная	ПИР	нд	1	1 объект	П6-10	