Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 26.03.2025 № 148

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: Модернизация ПС Чапаевского ПО в части установки АЗБР (ПС 110 кВ Воздвиженка, ПС 110 кВ Переволоки, ПС 110 кВ Солнечная, ПС 110 кВ Абашево, ПС 110 кВ Новоспасская, ПС 110 кВ Лесная, ПС 110 кВ Новокуровка, ПС 110 кВ Натальино)

идентификатор инвестиционного проекта: **P_СамРС00705**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2		3	4	5	6	7	8
1	УНЦ РЗА	ПС 110 кВ Воздвиженка, ПС 110 кВ Переволоки, ПС 110 кВ Солнечная, ПС 110 кВ Абашево, ПС 110 кВ Новоспасская, ПС 110 кВ Лесная, ПС 110 кВ Новокуровка, ПС 110 кВ Натальино	Шкаф резервных защит трансформатора 110 - 220 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV.	110	12,000	1 ед.	И11-33	
2	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	ПС 110 кВ Воздвиженка, ПС 110 кВ Переволоки, ПС 110 кВ Солнечная, ПС 110 кВ Абашево, ПС 110 кВ Новоспасская, ПС 110 кВ Лесная, ПС 110 кВ Новокуровка, ПС 110 кВ Натальино	ПИР	нд	1,000	1 объект	П6-04	