Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 07.04.2026 №168

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: **Модернизация ПС 110/10 кВ Танаевская в части замены импортного оборудования РЗА силовых трансформаторов, СВ-110 кВ и ЗРУ-10 кВ на отечественные аналоги**

идентификатор инвестиционного проекта: **Q_СамРС00244**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ РЗА	ПС 110/10 кВ Танаевская	Шкаф защит с УРОВ и АУВ шиносоединительного (секционного) выключателя для решений без использования протоколов GOOSE и SV.	нд	1	1 ед.	И11-09	
2	УНЦ РЗА	ПС 110/10 кВ Танаевская	Шкаф защит трансформатора 110 - 220 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV.	110	2	1 ед.	И11-32	
3	УНЦ РЗА	ПС 110/10 кВ Танаевская	Шкаф резервных защит трансформатора 110 - 220 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV.	110	2	1 ед.	И11-33	
4	УНЦ РЗА	ПС 110/10 кВ Танаевская	Комплект защит и автоматики вводного выключателя 6 - 35 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV.	нд	4	1 ед.	И11-127	
5	УНЦ РЗА	ПС 110/10 кВ Танаевская	Комплект защит и автоматики секционного выключателя 6 - 35 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV.	нд	2	1 ед.	И11-132	
6	УНЦ РЗА	ПС 110/10 кВ Танаевская	Комплект защит и автоматики отходящего фидера 6 - 35 кВ к трансформатору собственных нужд, ДГР, трансформатору подмагничивания статических режимов для сетей с изолированной, компенсированной, резистивной (высокоомный резистор) и комбинированной нейтралью для решений без использования протоколов GOOSE и SV.	нд	6	1 ед.	И11-130	

7	УНЦ РЗА	ПС 110/10 кВ Танаевская	Комплект защит и автоматики отходящей линии 6 - 35 кВ для сетей с изолированной, компенсированной, резистивной (высокоомный резистор) и комбинированной нейтралью для решений без использования протоколов GOOSE и SV.	нд	42	1 ед.	И11-128	
8	УНЦ РЗА	ПС 110/10 кВ Танаевская	Комплект защит трансформатора напряжения 6 - 35 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV.	нд	4	1 ед.	И11-133	
9	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	ПС 110/10 кВ Танаевская	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1	1 объект	П6-11	