Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 07.04.2026 №168

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: **Модернизация ПС 110 кВ Комсомольская, ПС 110 кВ Шигоны, ПС 110 кВ Город-1, ПС 110 кВ Портовая, ПС 110 кВ Мусорка, ПС 110 кВ Хрящевка, ПС 110 кВ Матюшкино, ПС 110 кВ Северная, ПС 110 кВ Плотина, в части замены масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные выключатели 6-10 кВ (32 шт.)**

идентификатор инвестиционного проекта: **Q_СамРС00252**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ячейки Выключатель КРУ 6-35 кВ	ПС 110 кВ Комсомольская, ПС 110 кВ Шигоны, ПС 110 кВ Город-1, ПС 110 кВ Портовая, ПС 110 кВ Мусорка, ПС 110 кВ Хрящевка, ПС 110 кВ Матюшкино, ПС 110 кВ Северная, ПС 110 кВ Плотина	Ячейки Выключатель КРУ 6-15 кВ, на номинальный ток 1000А, номинальный ток отключения 20А	нд	32	1 ячейка	В3-01-1	
2	УНЦ на демонтажные работы ПС	ПС 110 кВ Комсомольская, ПС 110 кВ Шигоны, ПС 110 кВ Город-1, ПС 110 кВ Портовая, ПС 110 кВ Мусорка, ПС 110 кВ Хрящевка, ПС 110 кВ Матюшкино, ПС 110 кВ Северная, ПС 110 кВ Плотина	Демонтаж. Ячейка выключателя КРУ 6-20кВ ТП, РТП, РП	нд	32	1 элемент ПС	М6-02-1	