Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 07.04.2026 №168

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: **ПИР. Комплексная реконструкция ПС 110 кВ Ягодное с заменой силовых трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА, КРУН-10кВ, ТСН, АКБ, строительством ОПУКомплексная реконструкция ПС 110 кВ Мелиорация с заменой силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА, ОРУ-35, КРУН-6, ОДКЗ на выключатели 110 кВ**

идентификатор инвестиционного проекта: **Q_СамРС00598**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ на проектно-изыскательские работы для ПС	ПС 110 кВ Ягодное	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1	1 ПС	П1-02	