Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 07.04.2026 №168

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: **Реконструкция ПС 110 кВ Большая Черниговка, ПС 110 кВ Восток, ПС 110 кВ Августовка с установкой оборудования для создания схем ПГ ВЛ 110 кВ Южная – Восток с отпайкой на ПС Большая Черниговка (ВЛ 110 кВ Восточная) и ВЛ 110 кВ Большая Черниговка**

идентификатор инвестиционного проекта: **Q_СамРС00608**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ячейки Выключатель НУ 6-35 кВ	ПС 110 кВ Нефтегорская-2	Ячейки Выключатель НУ 35(20) кВ, на номинальный ток 2000А, номинальный ток отключения 25А	6	8	1 ячейка	В2-05-1	
2	УНЦ на проектно-изыскательские работы для элементов ПС	ПС 110 кВ Нефтегорская-2	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1	1 ячейка	П2-02	