Приложение
к приказу филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"
от 07.04.2026 №168

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства объекта электросетевого хозяйства

Наименование инвестиционного проекта: **Модернизация яч. 6 кВ №3, 53 ПС 110/6 кВ «Овощная» в части замены трансформаторов тока для технологического присоединения КЛ-6 кВ, РП-6 кВ для электроснабжения производственно-складских помещений индустриального парка «Преображенка»**

идентификатор инвестиционного проекта: **Q_СамРС00962**

№	Наименование оборудования/материалов или комплекса работ	Место установки оборудования/материалов или проведения комплекса работ	Тип оборудования/материалов согласно проектной документации/тип предполагаемого оборудования	Напряжение, кВ	Кол-во	Ед. изм.	Номер расценки в соответствии с УНЦ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов	ячейки 6 кВ № 3, № 53 ПС 110/6 кВ «Овощная»	ТТ на три фазы без устройства фундаментов, напряжением 6-15 кВА	6	2	1 ед.	И10-01-1	
2	УНЦ ИИК	ячейки 6 кВ № 3, № 53 ПС 110/6 кВ «Овощная»	Установка шкафа с 3-ф ПУ трансформаторного включения в ячейке РУ с ТТ и ТН (без догрузочных резисторов)	6	2	1 точка учета	А1-48	
3	УНЦ на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	нд	Разработка ПД и РД, проведение ИИ	нд	1	1 объект	П6-06	