



ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

Лаборатория по контролю качества электроэнергии службы метрологии и контроля качества электроэнергии филиала публичного акционерного общества "Россети Волга" - "Мордовэнерго"

наименование испытательной лаборатории

RA.RU.229045

Номер в реестре аккредитованных лиц

1. 430003, РОССИЯ, Республика Мордовия, Саранск, ул. Большевистская, 117Б.

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

430003, РОССИЯ, Республика Мордовия, Саранск, ул. Большевистская, 117Б.

адреса мест осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ 33073, п.5, Класс А;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Электроэнергия (Электрическая энергия в точках передачи электрической энергии пользователям электрических сетей низкого, среднего и высокого напряжений систем электроснабжения общего назначения переменного трехфазного и однофазного	35.11	2716000000	Длительная доза фликера	- от 0,2 до 10

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.		токов частотой 50 Гц);			Коэффициент гармонических составляющих напряжения	- от 0,1 до 30 (%)
					Коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности	- от 0 до 20 (%)
					Коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности	- от 0 до 20 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.					Кратковременная доза фликера	- от 0,2 до 10
					Отклонение частоты	- от -7,5 до 7,5 (Гц)
					Отрицательное отклонение напряжения	- от 0 до 90 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.					Положительное отклонение напряжения	- от 0 до 50 (%)
					Суммарный коэффициент гармонической составляющей напряжения	- от 0,5 до 30 (%)
1.2.	ГОСТ 30804.4.30-2013 (IEC 61000-4-30:2008), п.5, Класс А;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Электроэнергия (Электрическая энергия в точках передачи электрической энергии пользователям электрических сетей низкого, среднего и высокого напряжений систем электроснабжения общего назначения переменного трехфазного и однофазного токов частотой 50 Гц);	35.11	2716000000	Фликер	- от 0,2 до 10

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.					Частота	- от -7,5 до 7,5Гц
					Положительное отклонение напряжения	- от 0 до 50 (%)
					Отрицательное отклонение напряжения	- от 0 до 90 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.					Гармоники напряжения	- от 0,1 до 30%
					Несимметрия напряжений	- от 0 до 20%
1.3.	ГОСТ 30804.4.7-2013 (IEC 61000-4-7:2009), п.5, Класс А;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Электроэнергия (Электрическая энергия в точках передачи электрической энергии пользователям электрических сетей низкого, среднего и высокого напряжений систем электроснабжения общего назначения переменного трехфазного и однофазного токов частотой 50 Гц);	35.11	2716000000	Коэффициент гармонических составляющих напряжения	- от 0,1 до 30 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.					Суммарный коэффициент гармонической составляющей напряжения	- от 0,5 до 30 (%)

Директор филиала "Мордовэнерго"

должность уполномоченного лица

Подписано электронной подписью

подпись уполномоченного лица

С.Н. Галишников

инициалы, фамилия уполномоченного лица