



ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

Лаборатория по контролю качества электрической энергии филиала Публичного акционерного общества "Россети Волга" - "Оренбургэнерго"

наименование испытательной лаборатории

RA.RU.21HA23

Номер в реестре аккредитованных лиц

1. 460024, РОССИЯ, Оренбургская область, город Оренбург, ул. Аксакова, д.3Б.

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

460024, РОССИЯ, Оренбургская область, город Оренбург, ул. Аксакова, д.3Б.

адреса мест осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ 33073, п.5, п.6;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Электроэнергия ;	35.11	2716000000	Коэффициент временного перенапряжения	- от 110 до 150 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.					Коэффициент гармонической составляющей напряжения	- от 0,1 до 30 (%)
					Длительная доза фликера	- от 0,2 до 10
					Коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности	- от 0 до 20 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.					Коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности	- от 0 до 20 (%)
					Кратковременная доза фликера	- от 0,2 до 10
					Отклонение частоты	- от -7,5 до 7,5 (Гц)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.					Отрицательное отклонение напряжения	- от 0 до 90 (%)
					Положительное отклонение напряжения	- от 0 до 50 (%)
					Прерывание напряжения	- от 0 до 5 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.					Провалы напряжения	- от 5 до 90 (%)
					Суммарный коэффициент гармонической составляющей напряжения	- от 0,5 до 30 (%)
1.2.	ГОСТ 30804.4.30-2013 (IEC 61000-4-30:2008), п. 5.1(класс А);Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Электроэнергия ;	35.11	2716000000	Отклонение частоты	- от -7,5 до 7,5 (Гц)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.	ГОСТ 30804.4.30-2013 (IEC 61000-4-30:2008), п. 5.12(класс А);Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Электроэнергия ;	35.11	-	Положительное отклонение напряжения	- от 0 до 50 (%)
					Отрицательное отклонение напряжения	- от 0 до 90 (%)
1.4.	ГОСТ 30804.4.7-2013 (IEC 61000-4-7:2009), п. 5(класс I);Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Электроэнергия ;	35.11	2716000000	Коэффициент гармонических составляющих напряжения	- от 0,1 до 30 (%)

Главный специалист лаборатории по контролю качества электрической энергии филиала ПАО "Россети Волга"-
"Оренбургэнерго"
должность уполномоченного лица

Подписано электронной подписью

подпись уполномоченного лица

Ю.А. Армеев

инициалы, фамилия уполномоченного лица