



ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

Лаборатория по контролю качества электрической энергии филиала публичного акционерного общества "Россети Волга" - "Самарские распределительные сети"

наименование испытательной лаборатории

RA.RU.229046

Номер в реестре аккредитованных лиц

1. 443068, РОССИЯ, Самарская область, город Самара, улица Ново-Садовая, д. 106, к. 133, комната 112.

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

443068, РОССИЯ, Самарская область, город Самара, улица Ново-Садовая, д. 106, к. 133, комната 112.

адреса мест осуществления деятельности

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ 33073, п. 5, п. 6;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Электроэнергия;	35.11;	2716000000;	Положительное отклонение напряжения	- от 0 до 50 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.					Отрицательное отклонение напряжения	- от 0 до 90 (%)
1.2.	ГОСТ 33073, п. 5, п. 6;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Электроэнергия;	35.11;	2716000000;	Отклонение частоты	- от -7,5 до 7,5 (Гц)
1.3.	ГОСТ 33073, п. 5, п. 6;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Электроэнергия;	35.11;	2716000000;	Суммарный коэффициент гармонической составляющей напряжения	- от 0,5 до 30 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.					Коэффициент гармонических составляющих напряжения	- от 0,1 до 30 (%)
1.4.	ГОСТ 33073, п. 5, п. 6; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Электроэнергия;	35.11;	2716000000;	Коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности	- от 0 до 20 (%)
					Коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности	- от 0 до 20 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.	ГОСТ 33073, п. 5, п. 6;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Электроэнергия;	35.11;	2716000000;	Длительная доза фликера	- от 0,2 до 10
					Кратковременная доза фликера	- от 0,2 до 10
1.6.	ГОСТ 30804.4.30-2013 (IEC 61000-4-30:2008), 5.1;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Электроэнергия;	35.11;	2716000000;	Отклонение частоты	- от -7,5 до 7,5 (Гц)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.	ГОСТ 30804.4.30-2013 (IEC 61000-4-30:2008), 5.12;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Электроэнергия;	35.11;	2716000000;	Положительное отклонение напряжения	- от 0 до 50 (%)
					Отрицательное отклонение напряжения	- от 0 до 90 (%)
1.8.	ГОСТ 30804.4.30-2013 (IEC 61000-4-30:2008), 5.8;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Электроэнергия;	35.11;	2716000000;	Суммарный коэффициент гармонической составляющей напряжения	- от 0,5 до 30 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.					Коэффициент гармонической составляющей напряжения	- от 0,1 до 30 (%)
1.9.	ГОСТ 30804.4.30-2013 (IEC 61000-4-30:2008), п. 5.7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Электроэнергия;	35.11;	2716000000;	Коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности	- от 0 до 20 (%)
					Коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности	- от 0 до 20 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.	ГОСТ 30804.4.30-2013 (IEC 61000-4-30:2008), п. 5.3; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Электроэнергия;	35.11;	2716000000;	Длительная доза фликера	- от 0,2 до 10
					Кратковременная доза фликера	- от 0,2 до 10
1.11.	ГОСТ 30804.4.7-2013 (IEC 61000-4-7:2009), п. 5.; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Электроэнергия;	35.11;	2716000000;	Коэффициент гармонических составляющих напряжения	- от 0,1 до 30 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Суммарный коэффициент гармонической составляющей напряжения	- от 0,5 до 30 (%)

Начальник лаборатории по контролю качества
электрической энергии филиала ПАО "Россети Волга" -
"Самарские РС"
должность уполномоченного лица

Подписано электронной подписью

подпись уполномоченного лица

А.А. Елекринцев

инициалы, фамилия уполномоченного лица