



ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

Лаборатория по контролю качества электрической энергии филиала Публичного акционерного общества "Россети Волга" - "Саратовские распределительные сети"

наименование испытательной лаборатории

РОСС RU.0001.22AЭ95

Номер в реестре аккредитованных лиц

1. 410060, РОССИЯ, Саратовская область, город Саратов, проезд 7-й Динамовский, дом 47.

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

410060, РОССИЯ, Саратовская область, город Саратов, проезд 7-й Динамовский, дом 47.

адреса мест осуществления деятельности

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ IEC 61000-4-30, 5;Электромагнитная совместимость (ЭМС);методы исследований (испытаний) на электромагнитную совместимость без уточнения;	Электроэнергия;	35.11;	-	Коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности	Расчетный показатель: - от 0 до 20 (%)
					Коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности	Расчетный показатель: - от 0 до 20 (%)
					Отклонение частоты	Расчетный показатель: - от -7,5 до 7,5 (Гц)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.					Отрицательное отклонение напряжения	Расчетный показатель: - от 0 до 90 (%)
					Положительное отклонение напряжения	Расчетный показатель: - от 0 до 50 (%)
1.2.	ГОСТ 33073, п.5, п.6;Электромагнитная совместимость (ЭМС);методы исследований (испытаний) на электромагнитную совместимость без уточнения;	Электроэнергия;	35.11;	-	Коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности	- от 0 до 20 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.					Коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности	- от 0 до 20 (%)
					Отклонение частоты	- от -7,5 до 7,5 (Гц)
					Отрицательное отклонение напряжения	- от 0 до 90 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.					Положительное отклонение напряжения	- от 0 до 50 (%)
					Суммарный коэффициент гармонической составляющей напряжения	- от 0,5 до 30 (%)
1.3.	ГОСТ 30804.4.7-2013 (IEC 61000-4-7:2009), 5; Электромагнитная совместимость (ЭМС); методы исследований (испытаний) на электромагнитную совместимость без уточнения;	Электроэнергия;	35.11;	-	Суммарный коэффициент гармонической составляющей напряжения	- от 0,5 до 30 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.					Отклонение частоты	- от -7,5 до 7,5 (Гц)
1.4.	ГОСТ 30804.4.30-2013 (IEC 61000-4-30:2008), 5;Электромагнитная совместимость (ЭМС);методы исследований (испытаний) на электромагнитную совместимость без уточнения;	Электроэнергия;	35.11;	-	Коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности	- от 0 до 20 (%)
					Коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности	- от 0 до 20 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.					Отклонение частоты	- от -7,5 до 7,5 (Гц)
					Отрицательное отклонение напряжения	- от 0 до 90 (%)
					Положительное отклонение напряжения	- от 0 до 50 (%)

Начальник лаборатории по контролю качества
электрической энергии филиала ПАО "Россети Волга"-
Саратовские РС
должность уполномоченного лица

Подписано электронной подписью
подпись уполномоченного лица

С.А. Худяков
инициалы, фамилия уполномоченного лица